Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	64,90	10,20	143,150	-	-	36,46	5,60	134,640	-	28,44	8,510	0,00	0,00	0,00	4,388
24.10.14	24	-	65,35	10,20	142,630	-	-	36,86	5,60	138,290	-	28,49	4,340	0,00	0,00	0,00	4,230
25.10.14	24	-	65,11	10,20	141,420	-	-	36,91	5,60	137,420	-	28,20	4,000	0,00	0,00	0,00	4,142
26.10.14	24	-	65,17	10,20	141,620	-	-	37,22	5,60	137,800	-	27,95	3,820	0,00	0,00	0,00	4,106
27.10.14	24	-	62,27	10,20	142,250	-	-	36,97	5,60	138,640	-	25,30	3,610	0,00	0,00	0,00	3,739
28.10.14	24	-	51,75	10,20	141,940	-	-	34,01	5,60	138,260	-	17,74	3,680	0,00	0,00	0,00	2,650
29.10.14	24	-	51,25	10,20	140,460	-	-	33,93	5,60	134,180	-	17,32	6,280	0,00	0,00	0,00	2,653
30.10.14	24	-	49,03	10,20	140,920	-	-	32,97	5,60	133,510	-	16,06	7,410	0,00	0,00	0,00	2,513
31.10.14	24	-	52,28	10,20	143,280	-	-	33,93	5,60	137,720	-	18,35	5,560	0,00	0,00	0,00	2,824
01.11.14	24	-	55,25	10,20	145,130	-	-	34,93	5,60	139,790	-	20,32	5,340	0,00	0,00	0,00	3,142
02.11.14	24	-	54,59	10,20	143,350	-	-	34,19	5,60	137,960	-	20,40	5,390	0,00	0,00	0,00	3,115
03.11.14	24	-	58,05	10,20	136,970	-	-	35,13	5,60	131,880	-	22,92	5,090	0,00	0,00	0,00	3,324
04.11.14	24	-	58,92	10,20	138,560	-	-	36,23	5,60	133,560	-	22,69	5,000	0,00	0,00	0,00	3,333
05.11.14	24	-	54,39	10,20	144,060	-	-	35,01	5,60	139,150	-	19,38	4,910	0,00	0,00	0,00	2,968
06.11.14	24	-	58,72	10,20	145,400	-	-	36,40	5,60	140,440	-	22,32	4,960	0,00	0,00	0,00	3,436
07.11.14	24	-	57,52	10,20	145,950	-	-	35,90	5,60	141,010	-	21,62	4,940	0,00	0,00	0,00	3,340
08.11.14	24	-	57,85	10,20	146,340	-	-	36,15	5,60	141,570	-	21,70	4,770	0,00	0,00	0,00	3,355
09.11.14	24	-	57,86	10,20	146,380	-	-	36,08	5,60	141,300	-	21,78	5,080	0,00	0,00	0,00	3,379
10.11.14	24	-	58,86	10,20	146,490	-	-	36,52	5,60	141,960	-	22,34	4,530	0,00	0,00	0,00	3,445
11.11.14	24	-	58,19	10,20	146,770	-	-	36,63	5,60	142,320	-	21,56	4,450	0,00	0,00	0,00	3,336
12.11.14	24	-	57,01	10,20	147,370	-	-	36,54	5,60	143,040	-	20,47	4,330	0,00	0,00	0,00	3,183
13.11.14	24	-	57,45	10,20	143,270	-	-	35,88	5,60	135,320	-	21,57	7,950	0,00	0,00	0,00	3,384
14.11.14	24	-	63,60	10,20	141,990	-	-	37,40	5,60	130,640	-	26,20	11,350	0,00	0,00	0,00	4,152
15.11.14	24	-	64,62	10,20	134,290	-	-	37,10	5,60	124,610	-	27,52	9,680	0,00	0,00	0,00	4,061
16.11.14	24	-	63,99	10,20	133,730	-	-	36,59	5,60	124,660	-	27,40	9,070	0,00	0,00	0,00	4,003
17.11.14	24	-	65,58	10,20	130,250	-	-	36,48	5,60	121,680	-	29,10	8,570	0,00	0,00	0,00	4,108
18.11.14	24	-	68,77	10,20	128,260	-	-	37,15	5,60	120,620	-	31,62	7,640	0,00	0,00	0,00	4,345
19.11.14	24	-	69,12	10,20	133,820	-	-	37,57	5,60	126,250	-	31,55	7,570	0,00	0,00	0,00	4,513
20.11.14	24	-	68,76	10,20	135,160	-	-	37,29	5,60	127,690	-	31,47	7,470	0,00	0,00	0,00	4,541
21.11.14	24	-	69,41	10,20	133,980	-	-	37,16	5,60	126,630	-	32,25	7,350	0,00	0,00	0,00	4,601
22.11.14	24	-	71,01	10,20	133,860	-	-	38,18	5,60	126,640	-	32,83	7,220	0,00	0,00	0,00	4,678
Среднее	24,00	-	60,54	10,20	140,615	-	-	36,12	5,60	134,490	-	24,41	6,125	-	-	-	3,645
Итого	744,0				4359,050	0,000				4169,180	0,000		189,870	0,00	0,00	0,00	112,99

Ориентировочно до конца месяца(+)	1061,783		62,731	35,19
Корректировка за прошлый месяц (-)	1287,077	999,051	13,783	30,68
Итого за ноябрь 2014 :	4133,756	1273,294	238,819	117,49
		3894,937		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.10.14 12:00	20921,870	-	19596,600	-	0,000	0,000	332,107	
23.11.14 13:00	24290,590	-	22811,260	-	0,000	0,000	420,409	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014