

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплоэнергосанкт-Петербург"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, ГВС

График: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Дворов: 31502-3

Установленные приборы:
Вычислитель: БК7-№ 48806

Подходящий тр. ПРМ 32
Расходомер ПРМ 20

Обратный тр. ПРМ 20
тр.цирк. ГВС

тр. Подпитки

Приборы УЛТЭ поверены до: Tmax

Темлопребор. КТТТР-05
КТТТР-05

Твх=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $Q_{\text{ма}} = M_1 * (h_1 - h_{\text{хв}}) - M_2 * (h_2 - h_{\text{хв}})$ лто: $Q = M_1 * (h_1 - h_{\text{хв}}) - M_2 * (h_2 - h_{\text{хв}})$
 Дворовные нагрузки, т/ч, $Q_{\text{двор}} = Q_{\text{двор,гвс,ср}} - Q_{\text{двор,пот}} = Q_{\text{двор,гвс,ср}}$
 Дворовные нагрузки (ср, час), т/ч, $Q_{\text{двор}} = Q_{\text{двор,гвс,ср}} - Q_{\text{двор,пот}} = Q_{\text{двор,гвс,ср}}$
 Фактические нагрузки: $Q_{\text{двор}} = Q_{\text{двор,гвс,ср}} - Q_{\text{двор,пот}} = Q_{\text{двор,гвс,ср}}$
 Константные значения: $P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = T_5$

Полный прибор

Обратный прибор

Дата	Полный прибор				Обратный прибор								
	часы	Г1, %	Т1, °C	П1, кг/с·м	В1, м/квб	Г1, т/кал	Г2, %	Т2, °C	П2, кг/с·м	В2, м/квб	Г2, т/кал	ДТ, °C	ДВ, м/квб
23.10.14	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.10.14	24	65,50	7,00	54,270	58,54	6,50	43,620	6,50	43,620	58,47	6,50	10,650	10,650
25.10.14	24	65,49	7,00	53,370	58,47	6,50	44,010	6,50	44,010	58,47	6,50	9,360	9,360
26.10.14	25	65,52	7,00	60,790	59,18	6,50	46,100	6,50	46,100	59,22	6,50	12,110	12,110
27.10.14	24	65,55	7,00	59,140	59,35	6,50	49,160	6,50	49,160	59,35	6,50	12,650	12,650
28.10.14	24	65,62	7,00	63,630	59,96	6,50	53,310	6,50	53,310	59,96	6,50	9,980	9,980
29.10.14	24	65,93	7,00	61,190	62,17	6,50	50,120	6,50	50,120	62,17	6,50	10,320	10,320
30.10.14	24	67,13	7,00	65,470	63,96	6,50	53,190	6,50	53,190	63,96	6,50	11,070	11,070
31.10.14	24	67,13	7,00	65,470	63,96	6,50	53,190	6,50	53,190	63,96	6,50	11,070	11,070
01.11.14	24	66,38	7,00	62,530	62,68	6,50	52,440	6,50	52,440	62,68	6,50	12,280	12,280
02.11.14	24	65,75	7,00	60,340	61,86	6,50	49,800	6,50	49,800	61,86	6,50	12,730	12,730
03.11.14	24	67,54	7,00	60,590	61,13	6,50	48,850	6,50	48,850	61,13	6,50	11,490	11,490
04.11.14	24	67,74	7,00	62,900	61,68	6,50	51,060	6,50	51,060	61,68	6,50	10,910	10,910
05.11.14	24	67,20	7,00	64,620	61,45	6,50	53,280	6,50	53,280	61,45	6,50	11,840	11,840
06.11.14	24	67,07	7,00	59,970	60,36	6,50	49,190	6,50	49,190	60,36	6,50	11,340	11,340
07.11.14	24	66,59	7,00	59,490	60,72	6,50	49,910	6,50	49,910	60,72	6,50	10,060	10,060
08.11.14	24	66,90	7,00	60,760	60,83	6,50	48,300	6,50	48,300	60,83	6,50	11,300	11,300
09.11.14	24	66,90	7,00	61,070	60,68	6,50	48,650	6,50	48,650	60,68	6,50	12,460	12,460
10.11.14	24	67,27	7,00	58,230	60,71	6,50	50,000	6,50	50,000	60,71	6,50	12,420	12,420
11.11.14	24	66,72	7,00	60,360	60,55	6,50	48,390	6,50	48,390	60,55	6,50	9,840	9,840
12.11.14	24	67,65	7,00	62,700	61,66	6,50	52,460	6,50	52,460	61,66	6,50	10,360	10,360
13.11.14	24	68,92	7,00	65,880	62,97	6,50	55,560	6,50	55,560	62,97	6,50	10,240	10,240
14.11.14	24	71,09	7,00	57,860	63,65	6,50	49,040	6,50	49,040	63,65	6,50	10,320	10,320
15.11.14	24	72,65	7,00	58,930	65,07	6,50	48,810	6,50	48,810	65,07	6,50	9,050	9,050
16.11.14	24	72,73	7,00	61,320	65,30	6,50	49,050	6,50	49,050	65,30	6,50	7,58	7,58
17.11.14	24	70,56	7,00	58,490	63,32	6,50	48,470	6,50	48,470	63,32	6,50	12,270	12,270
18.11.14	24	68,47	7,00	60,990	61,95	6,50	49,270	6,50	49,270	61,95	6,50	7,43	7,43
19.11.14	24	68,51	7,00	63,210	62,26	6,50	52,450	6,50	52,450	62,26	6,50	10,020	10,020
20.11.14	24	68,47	7,00	62,740	61,92	6,50	50,830	6,50	50,830	61,92	6,50	10,760	10,760
21.11.14	24	68,46	7,00	60,330	61,72	6,50	51,130	6,50	51,130	61,72	6,50	9,500	9,500
22.11.14	24	68,53	7,00	61,560	61,90	6,50	50,830	6,50	50,830	61,90	6,50	10,430	10,430
23.10.14 13:00	14508,390	16131,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.11.14 13:00	1137,060	12472,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			745,0	67,59	7,00	1884,330	0,000	1545,320	49,849	6,50	1545,320	0,000	339,010
Среднее:			24,03	67,59	7,00	60,785	-	61,45	49,849	6,50	61,45	6,15	10,936

Ориентировочно до конца месяца (+)
Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за ноябрь 2014:
489,874
480,510
1893,694

Положения счетчиков на момент снятия данных:
86,160
93,793
331,377

Дата и время	Г1, т	Г2, т	Q1, т/кал	Q2, т/кал	Q3, т	Q4, т	Q1, т/кал	Q2, т/кал	Q3, т	Q4, т	Положения IBC
28.10.14 03:00	14508,390	1137,060	-	-	-	-	-	-	-	-	294,591
23.11.14 13:00	16131,630	12472,300	-	-	-	-	-	-	-	-	321,472

Итого с учетом среднегодовой температуры холодной воды: $Q_{\text{хв}} =$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от разделов до УЛТЭ: $Q_{\text{хв}} =$
 Главный инженер (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
Для отчетов

22.11.2014