Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48809

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	64,92	10,20	160,210	-	-	46,83	5,60	159,810	-	18,09	0,400	0,00	0,00	0,00	2,929
24.10.14	24	-	65,38	10,20	159,850	-	-	47,08	5,60	159,450	-	18,30	0,400	0,00	0,00	0,00	2,955
25.10.14	24	-	65,11	10,20	158,870	-	-	46,93	5,60	158,470	-	18,18	0,400	0,00	0,00	0,00	2,918
26.10.14	24	-	65,18	10,20	159,060	-	-	47,08	5,60	158,710	-	18,10	0,350	0,00	0,00	0,00	2,904
27.10.14	24	-	62,22	10,20	159,750	-	-	45,99	5,60	159,430	-	16,23	0,320	0,00	0,00	0,00	2,617
28.10.14	24	-	51,69	10,20	159,840	-	-	40,24	5,60	159,640	-	11,45	0,200	0,00	0,00	0,00	1,850
29.10.14	24	-	51,18	10,20	159,800	-	-	40,19	5,60	159,500	-	10,99	0,300	0,00	0,00	0,00	1,780
30.10.14	24	-	48,95	10,20	160,240	-	-	38,83	5,60	159,950	-	10,12	0,290	0,00	0,00	0,00	1,644
31.10.14	24	-	52,25	10,20	162,710	-	-	40,56	5,60	162,390	-	11,69	0,320	0,00	0,00	0,00	1,926
01.11.14	24	-	55,21	10,20	165,130	-	-	42,45	5,60	164,870	-	12,76	0,260	0,00	0,00	0,00	2,131
02.11.14	24	-	54,54	10,20	163,730	-	-	41,64	5,60	163,420	-	12,90	0,310	0,00	0,00	0,00	2,138
03.11.14	24	-	58,04	10,20	156,610	-	-	43,35	5,60	156,260	-	14,69	0,350	0,00	0,00	0,00	2,324
04.11.14	24	-	58,89	10,20	158,460	-	-	44,32	5,60	158,160	-	14,57	0,300	0,00	0,00	0,00	2,329
05.11.14	24	-	54,33	10,20	164,620	-	-	42,03	5,60	164,320	-	12,30	0,300	0,00	0,00	0,00	2,048
06.11.14	24	-	58,70	10,20	166,100	-	-	44,53	5,60	165,750	-	14,17	0,350	0,00	0,00	0,00	2,379
07.11.14	24	-	57,48	10,20	166,510	-	-	43,78	5,60	166,320	-	13,70	0,190	0,00	0,00	0,00	2,300
08.11.14	24	-	57,82	10,20	167,130	-	-	44,12	5,60	166,770	-	13,70	0,360	0,00	0,00	0,00	2,318
09.11.14	24	-	57,83	10,20	167,130	-	-	44,08	5,60	166,810	-	13,75	0,320	0,00	0,00	0,00	2,320
10.11.14	24	-	58,85	10,20	167,380	-	-	44,62	5,60	166,930	-	14,23	0,450	0,00	0,00	0,00	2,414
11.11.14	24	-	58,14	10,20	167,590	-	-	44,54	5,60	167,170	-	13,60	0,420	0,00	0,00	0,00	2,309
12.11.14	24	-	56,97	10,20	168,230	-	-	44,03	5,60	167,880	-	12,94	0,350	0,00	0,00	0,00	2,205
13.11.14	24	-	57,43	10,20	163,490	-	-	43,81	5,60	163,130	-	13,62	0,360	0,00	0,00	0,00	2,255
14.11.14	24	-	63,60	10,20	162,190	-	-	47,10	5,60	161,730	-	16,50	0,460	0,00	0,00	0,00	2,710
15.11.14	24	-	64,62	10,20	153,480	-	-	47,08	5,60	153,010	-	17,54	0,470	0,00	0,00	0,00	2,725
16.11.14	24	-	63,98	10,20	152,670	-	-	46,38	5,60	152,370	-	17,60	0,300	0,00	0,00	0,00	2,707
17.11.14	24	-	65,60	10,20	148,560	-	-	46,64	5,60	148,370	-	18,96	0,190	0,00	0,00	0,00	2,835
18.11.14	24	-	68,81	10,20	146,650	-	-	47,95	5,60	146,350	-	20,86	0,300	0,00	0,00	0,00	3,083
19.11.14	24	-	69,13	10,20	153,310	-	-	48,68	5,60	153,000	-	20,45	0,310	0,00	0,00	0,00	3,163
20.11.14	24	-	68,78	10,20	154,790	-	-	48,40	5,60	154,510	-	20,38	0,280	0,00	0,00	0,00	3,180
21.11.14	24	-	69,44	10,20	153,480	-	-	48,41	5,60	153,160	-	21,03	0,320	0,00	0,00	0,00	3,252
22.11.14	24	-	71,05	10,20	153,480	-	-	49,48	5,60	153,140	-	21,57	0,340	0,00	0,00	0,00	3,336
Среднее	24,00	-	60,52	10,20	160,034	-	-	44,88	5,60	159,703	-	15,64	0,331	-	-	-	2,516
Итого	744,0				4961,050	0,000				4950,780	0,000		10,270	0,00	0,00	0,00	77,98
Ориентировочно до конца месяца(+)					1214,789												
Корректировка за прошлый месяц (-)					1440,051					1212,457			2,331				24,64
Итого за ноябрь 2014 :					4735,787					1437,030			3,021				21,62
										4726,207			9,580				81,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.10.14 10:00	111328,730	-	107670,370	-	0,000	0,000	2207,091	
23.11.14 13:00	116146,780	-	112478,460	-	0,000	0,000	2282,776	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014