Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 33137

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____			
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**	
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	Преобр. давления	
тр-д. ГВС				КТПТР-05	КРТ-9	
тр.цирк. ГВС					КРТ-9	
Тр. Подпитки						

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
24.10.14	24	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
25.10.14	24	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
26.10.14	25	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
27.10.14	24	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
28.10.14	24	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
29.10.14	24	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
30.10.14	25	-	67,88	7,82	217,990	-	-	64,47	7,43	190,630	-	3,41	27,360	-	-	-	2,445
31.10.14	24	-	67,85	7,83	214,700	-	-	64,36	7,44	179,200	-	3,49	35,500	-	-	-	2,951
01.11.14	24	-	67,02	7,83	214,030	-	-	63,85	7,48	170,660	-	3,17	43,370	-	-	-	3,361
02.11.14	24	-	66,61	7,85	206,250	-	-	63,02	7,50	167,550	-	3,59	38,700	-	-	-	3,099
03.11.14	24	-	68,30	7,84	207,030	-	-	64,54	7,49	169,530	-	3,76	37,500	-	-	-	3,111
04.11.14	24	-	68,58	7,81	213,310	-	-	64,92	7,45	173,700	-	3,66	39,610	-	-	-	3,262
05.11.14	24	-	67,80	7,82	218,150	-	-	64,47	7,43	179,200	-	3,33	38,950	-	-	-	3,152
06.11.14	24	-	67,75	7,85	204,370	-	-	64,05	7,50	167,910	-	3,70	36,460	-	-	-	3,011
07.11.14	24	-	67,30	7,87	200,150	-	-	63,59	7,54	162,280	-	3,71	37,870	-	-	-	3,066
08.11.14	24	-	67,65	7,85	201,230	-	-	63,94	7,53	162,960	-	3,71	38,270	-	-	-	3,108
09.11.14	24	-	67,66	7,79	209,710	-	-	64,24	7,46	163,840	-	3,42	45,870	-	-	-	3,574
10.11.14	24	-	68,06	7,85	198,550	-	-	64,18	7,53	163,790	-	3,88	34,760	-	-	-	2,918
11.11.14	24	-	67,45	7,85	206,470	-	-	63,91	7,49	169,150	-	3,54	37,320	-	-	-	3,036
12.11.14	24	-	68,47	7,82	212,830	-	-	64,83	7,45	176,610	-	3,64	36,220	-	-	-	3,039
13.11.14	24	-	69,62	7,81	219,900	-	-	66,00	7,40	184,550	-	3,62	35,350	-	-	-	3,039
14.11.14	24	-	72,06	7,87	197,550	-	-	67,84	7,55	162,910	-	4,22	34,640	-	-	-	3,085
15.11.14	24	-	73,52	7,86	201,090	-	-	69,28	7,53	164,560	-	4,24	36,530	-	-	-	3,279
16.11.14	24	-	73,65	7,82	209,900	-	-	69,59	7,49	165,770	-	4,06	44,130	-	-	-	3,803
17.11.14	24	-	71,16	7,86	199,980	-	-	67,35	7,54	163,650	-	3,81	36,330	-	-	-	3,114
18.11.14	24	-	69,25	7,84	203,090	-	-	65,59	7,51	168,240	-	3,66	34,850	-	-	-	2,943
19.11.14	24	-	69,32	7,83	215,460	-	-	65,83	7,45	178,550	-	3,49	36,910	-	-	-	3,091
20.11.14	24	-	69,28	7,85	215,840	-	-	65,76	7,48	176,670	-	3,52	39,170	-	-	-	3,247
21.11.14	24	-	69,25	7,87	209,060	-	-	65,62	7,52	173,130	-	3,63	35,930	-	-	-	3,029
22.11.14	24	-	69,29	7,86	214,800	-	-	65,84	7,50	174,230	-	3,45	40,570	-	-	-	3,317
Среднее	24,06	-	68,95	7,84	208,810	-	-	65,29	7,49	171,220	-	3,65	37,590	-	-	-	3,128
Итого	746,0				6473,110	0,000				5307,807	0,000		1165,303	0,00	0,00	0,00	96,98
Ориентировочно до конца месяца(+)					1677,863					1371,703			306,160				25,76
Корректировка за прошлый месяц (-)					1836,360					1681,097			155,263				16,50
Итого за ноябрь 2014 :					6314,613					4998,413			1316,200				106,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.14 04:00	117072,710	-	100083,870	-	-	-	3010,611	
23.11.14 12:00	122537,810	-	104665,140	-	-	-	3088,832	

Время аварийных ситуаций: -2,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУТЭ
27.11.2014