ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222791

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающий тр. расходомер Gmin Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	65,15	10,20	312,440	-	-	47,56	5,60	308,460	-	17,59	3,980	0,00	0,00	0,00	5,705
24.10.14	24	-	65,60	10,20	310,070	-	-	48,03	5,60	306,180	-	17,57	3,890	0,00	0,00	0,00	5,656
25.10.14	24	-	65,36	10,20	323,120	-	-	48,48	5,60	319,200	-	16,88	3,920	0,00	0,00	0,00	5,664
26.10.14	24	-	65,44	10,20	322,840	-	-	48,62	5,60	318,980	-	16,82	3,860	0,00	0,00	0,00	5,636
27.10.14	24	-	62,46	10,20	323,520	-	-	47,39	5,60	319,710	-	15,07	3,810	0,00	0,00	0,00	5,078
28.10.14	24	-	51,88	10,20	323,270	-	-	41,49	5,60	319,660	-	10,39	3,610	0,00	0,00	0,00	3,525
29.10.14	24	-	51,34	10,20	322,390	-	-	41,35	5,60	318,780	-	9,99	3,610	0,00	0,00	0,00	3,392
30.10.14	25	-	49,09	10,20	321,170	-	-	39,47	5,60	317,530	-	9,62	3,640	0,00	0,00	0,00	3,257
31.10.14	24	-	52,75	10,20	293,120	-	-	40,69	5,60	289,830	-	12,06	3,290	0,00	0,00	0,00	3,688
01.11.14	24	-	55,39	10,20	296,700	-	-	42,23	5,60	293,250	-	13,16	3,450	0,00	0,00	0,00	4,073
02.11.14	24	-	54,81	10,20	293,420	-	-	41,40	5,60	289,980	-	13,41	3,440	0,00	0,00	0,00	4,094
03.11.14	24	-	58,33	10,20	280,570	-	-	43,09	5,60	277,330	-	15,24	3,240	0,00	0,00	0,00	4,433
04.11.14	24	-	59,02	10,20	284,380	-	-	44,24	5,60	280,910	-	14,78	3,470	0,00	0,00	0,00	4,372
05.11.14	24	-	54,67	10,20	294,850	-	-	42,10	5,60	291,470	-	12,57	3,380	0,00	0,00	0,00	3,864
06.11.14	24	-	58,79	10,20	296,930	-	-	44,27	5,60	293,480	-	14,52	3,450	0,00	0,00	0,00	4,485
07.11.14	24	-	57,70	10,20	297,510	-	-	43,65	5,60	294,110	-	14,05	3,400	0,00	0,00	0,00	4,348
08.11.14	24	-	58,02	10,20	298,260	-	-	44,16	5,60	294,520	-	13,86	3,740	0,00	0,00	0,00	4,322
09.11.14	24	-	58,07	10,20	298,060	-	-	44,05	5,60	294,650	-	14,02	3,410	0,00	0,00	0,00	4,350
10.11.14	24	-	59,14	10,20	298,280	-	-	44,69	5,60	294,850	-	14,45	3,430	0,00	0,00	0,00	4,482
11.11.14	24	-	58,19	10,20	298,570	-	-	44,39	5,60	295,100	-	13,80	3,470	0,00	0,00	0,00	4,298
12.11.14	24	-	57,21	10,20	299,600	-	-	44,02	5,60	296,150	-	13,19	3,450	0,00	0,00	0,00	4,123
13.11.14	24	-	57,85	10,20	290,740	-	-	43,83	5,60	287,370	-	14,02	3,370	0,00	0,00	0,00	4,245
14.11.14	24	-	63,94	10,20	287,790	-	-	47,00	5,60	284,440	-	16,94	3,350	0,00	0,00	0,00	5,048
15.11.14	24	-	64,82	10,20	273,030	-	-	46,86	5,60	269,770	-	17,96	3,260	0,00	0,00	0,00	5,075
16.11.14	24	-	64,20	10,20	271,710	-	-	46,26	5,60	268,520	-	17,94	3,190	0,00	0,00	0,00	5,042
17.11.14	24	-	66,04	10,20	263,770	-	-	46,38	5,60	260,420	-	19,66	3,350	0,00	0,00	0,00	5,359
18.11.14	24	-	69,12	10,20	253,740	-	-	48,41	5,60	247,560	-	20,71	6,180	0,00	0,00	0,00	5,575
19.11.14	24	-	69,33	10,20	302,920	-	-	50,35	5,60	296,740	-	18,98	6,180	0,00	0,00	0,00	6,082
20.11.14	24	-	69,08	10,20	305,160	-	-	49,47	5,60	299,330	-	19,61	5,830	0,00	0,00	0,00	6,292
21.11.14	24	-	69,82	10,20	302,300	-	-	49,19	5,60	298,520	-	20,63	3,780	0,00	0,00	0,00	6,444
22.11.14	24	-	71,35	10,20	301,970	-	-	50,52	5,60	298,150	-	20,83	3,820	0,00	0,00	0,00	6,504
Среднее	24,03	-	60,77	10,20	298,135	-	-	45,28	5,60	294,353	-	15,49	3,782	-	-	-	4,791
Итого	745,0				9242,200	0,000				9124,950	0,000		117,250	0,00	0,00	0,00	148,51

Ориентировочно до конца месяца(+)	2287,509	2250,560	36,949	47,20
Корректировка за прошлый месяц (-)	2812,089	2775,639	36,450	42,48
Итого за ноябрь 2014 :	8717,620	8599,871	117,749	153,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 14:00	7485,620	-	7216,660	-	0,000	0,000	73,641	
23.11.14 05:00	16608,550	-	16223,890	-	0,000	0,000	220,209	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

[illegible] по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУТЭ

27.11.2014