ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44589

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	64,93	10,20	120,300	-	-	43,57	5,60	118,240	-	21,36	2,060	0,00	0,00	0,00	2,664
24.10.14	24	-	65,40	10,20	120,210	-	-	44,09	5,60	118,060	-	21,31	2,150	0,00	0,00	0,00	2,664
25.10.14	24	-	65,14	10,20	119,810	-	-	44,11	5,60	117,650	-	21,03	2,160	0,00	0,00	0,00	2,624
26.10.14	25	-	65,22	10,20	125,040	-	-	44,32	5,60	122,730	-	20,90	2,310	0,00	0,00	0,00	2,721
27.10.14	24	-	61,79	10,20	120,610	-	-	43,42	5,60	118,380	-	18,37	2,230	0,00	0,00	0,00	2,322
28.10.14	24	-	51,75	10,20	120,790	-	-	38,72	5,60	118,550	-	13,03	2,240	0,00	0,00	0,00	1,669
29.10.14	24	-	50,92	10,20	120,690	-	-	38,50	5,60	118,550	-	12,42	2,140	0,00	0,00	0,00	1,589
30.10.14	24	-	48,87	10,20	120,880	-	-	37,25	5,60	118,810	-	11,62	2,070	0,00	0,00	0,00	1,489
31.10.14	24	-	52,50	10,20	122,740	-	-	38,50	5,60	119,530	-	14,00	3,210	0,00	0,00	0,00	1,847
01.11.14	24	-	55,18	10,20	124,450	-	-	39,74	5,60	122,050	-	15,44	2,400	0,00	0,00	0,00	2,023
02.11.14	24	-	54,62	10,20	123,110	-	-	39,15	5,60	120,740	-	15,47	2,370	0,00	0,00	0,00	2,007
03.11.14	24	-	58,14	10,20	117,810	-	-	40,71	5,60	115,560	-	17,43	2,250	0,00	0,00	0,00	2,151
04.11.14	24	-	58,84	10,20	119,450	-	-	41,77	5,60	117,270	-	17,07	2,180	0,00	0,00	0,00	2,134
05.11.14	24	-	54,50	10,20	123,950	-	-	39,91	5,60	121,700	-	14,59	2,250	0,00	0,00	0,00	1,905
06.11.14	24	-	58,61	10,20	124,920	-	-	41,75	5,60	122,660	-	16,86	2,260	0,00	0,00	0,00	2,208
07.11.14	24	-	57,52	10,20	125,210	-	-	41,20	5,60	122,920	-	16,32	2,290	0,00	0,00	0,00	2,144
08.11.14	24	-	57,76	10,20	125,630	-	-	41,34	5,60	123,320	-	16,42	2,310	0,00	0,00	0,00	2,166
09.11.14	24	-	57,83	10,20	125,650	-	-	41,40	5,60	123,310	-	16,43	2,340	0,00	0,00	0,00	2,170
10.11.14	24	-	58,94	10,20	125,750	-	-	42,09	5,60	123,480	-	16,85	2,270	0,00	0,00	0,00	2,223
11.11.14	24	-	58,02	10,20	125,860	-	-	41,90	5,60	123,610	-	16,12	2,250	0,00	0,00	0,00	2,131
12.11.14	24	-	57,02	10,20	126,410	-	-	41,61	5,60	124,140	-	15,41	2,270	0,00	0,00	0,00	2,050
13.11.14	24	-	57,65	10,20	122,710	-	-	41,25	5,60	120,430	-	16,40	2,280	0,00	0,00	0,00	2,115
14.11.14	24	-	63,73	10,20	121,420	-	-	43,80	5,60	119,160	-	19,93	2,260	0,00	0,00	0,00	2,526
15.11.14	24	-	64,62	10,20	115,230	-	-	43,62	5,60	113,120	-	21,00	2,110	0,00	0,00	0,00	2,518
16.11.14	24	-	63,99	10,20	114,640	-	-	43,11	5,60	112,570	-	20,88	2,070	0,00	0,00	0,00	2,491
17.11.14	24	-	65,81	10,20	111,280	-	-	43,26	5,60	109,280	-	22,55	2,000	0,00	0,00	0,00	2,601
18.11.14	24	-	68,94	10,20	110,350	-	-	44,36	5,60	108,280	-	24,58	2,070	0,00	0,00	0,00	2,809
19.11.14	24	-	69,09	10,20	115,740	-	-	44,89	5,60	113,560	-	24,20	2,180	0,00	0,00	0,00	2,905
20.11.14	24	-	68,82	10,20	116,730	-	-	44,59	5,60	114,520	-	24,23	2,210	0,00	0,00	0,00	2,933
21.11.14	24	-	69,55	10,20	115,770	-	-	44,93	5,60	113,600	-	24,62	2,170	0,00	0,00	0,00	2,956
22.11.14	24	-	71,09	10,20	115,700	-	-	46,47	5,60	113,500	-	24,62	2,200	0,00	0,00	0,00	2,958
Среднее	24,03	-	60,54	10,20	120,608	-	-	42,11	5,60	118,364	-	18,43	2,244	-	-	-	2,313
Итого	745,0				3738,840	0,000				3669,280	0,000		69,560	0,00	0,00	0,00	71,71

Ориентировочно до конца месяца(+)	914,526				
Корректировка за прошлый месяц (-)	1083,909	897,497	17,029		
Итого за ноябрь 2014 :	3569,457	1063,787	20,121		22,46
		3502,990	66,467		20,10
					74,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 02:00	2996,120	-	2888,060	-	0,000	0,000	45,360	
23.11.14 12:00	6783,350	-	6604,830	-	0,000	0,000	118,347	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

27.11.2014