ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС								
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
23.10.14	24	-	63,83	6,00	52,377	-	-	29,32	5,00	4,056	-	-	34,51	48,321	3,225
24.10.14	24	-	63,84	6,00	50,895	-	-	30,06	5,00	6,166	-	-	33,78	44,728	3,065
25.10.14	24	-	64,34	6,00	56,402	-	-	30,95	5,00	5,808	-	-	33,39	50,594	3,450
26.10.14	24	-	64,51	6,00	57,626	-	-	29,83	5,00	6,987	-	-	34,68	50,638	3,510
27.10.14	24	-	64,69	6,00	51,744	-	-	31,09	5,00	6,343	-	-	33,61	45,401	3,151
28.10.14	24	-	65,09	6,00	51,000	-	-	32,42	5,00	7,231	-	-	32,67	43,769	3,086
29.10.14	24	-	64,57	6,00	23,785	-	-	32,80	5,00	5,353	-	-	31,77	18,432	1,811
30.10.14	24	-	63,85	6,00	50,076	-	-	43,97	5,00	5,048	-	-	19,88	45,028	2,976
31.10.14	24	-	65,19	6,00	48,471	-	-	31,86	5,00	3,559	-	-	33,33	44,913	3,048
01.11.14	24	-	64,32	6,00	47,464	-	-	29,60	5,00	3,809	-	-	34,72	43,655	2,941
02.11.14	24	-	64,09	6,00	51,440	-	-	28,85	5,00	4,957	-	-	35,23	46,483	3,155
03.11.14	24	-	65,66	6,00	48,784	-	-	30,43	5,00	5,488	-	-	35,24	43,297	3,038
04.11.14	24	-	65,60	6,00	53,091	-	-	31,37	5,00	5,856	-	-	34,24	47,234	3,300
05.11.14	24	-	65,32	6,00	48,416	-	-	31,30	5,00	5,049	-	-	34,02	43,368	3,006
06.11.14	24	-	65,02	6,00	51,509	-	-	30,00	5,00	4,913	-	-	35,02	46,596	3,203
07.11.14	24	-	65,05	6,00	62,327	-	-	33,74	5,00	1,623	-	-	31,32	60,704	4,001
08.11.14	24	-	64,70	6,00	48,519	-	-	31,04	5,00	5,374	-	-	33,67	43,145	2,974
09.11.14	24	-	64,88	6,00	56,721	-	-	30,01	5,00	5,159	-	-	34,87	51,563	3,527
10.11.14	24	-	65,16	6,00	51,743	-	-	31,90	5,00	5,413	-	-	33,26	46,330	3,200
11.11.14	24	-	64,61	6,00	50,733	-	-	31,51	5,00	5,272	-	-	33,11	45,461	3,113
12.11.14	24	-	65,35	6,00	49,202	-	-	31,84	5,00	5,665	-	-	33,51	43,538	3,036
13.11.14	24	-	66,48	6,00	46,988	-	-	32,49	5,00	6,429	-	-	33,99	40,559	2,916
14.11.14	24	-	68,61	6,00	46,904	-	-	31,81	5,00	5,856	-	-	36,80	41,048	3,033
15.11.14	24	-	70,10	6,00	48,285	-	-	32,40	5,00	6,354	-	-	37,70	41,930	3,180
16.11.14	24	-	70,64	6,00	54,853	-	-	32,65	5,00	6,290	-	-	38,00	48,563	3,671
17.11.14	24	-	67,69	6,00	51,752	-	-	32,30	5,00	5,663	-	-	35,38	46,089	3,321
18.11.14	24	-	64,47	6,00	51,623	-	-	31,12	5,00	5,779	-	-	33,36	45,844	3,150
19.11.14	24	-	64,45	6,00	49,668	-	-	30,30	5,00	6,249	-	-	34,15	43,420	3,013
20.11.14	24	-	64,45	6,00	50,189	-	-	30,00	5,00	6,493	-	-	34,44	43,695	3,041
21.11.14	24	-	64,54	6,00	50,684	-	-	29,58	5,00	4,644	-	-	34,96	46,040	3,135
22.11.14	24	-	64,76	6,00	52,740	-	-	30,23	5,00	5,800	-	-	34,53	46,940	3,241
Среднее	24,00	-	65,35	6,00	50,516	-	-	31,51	5,00	5,441	-	-	33,84	45,075	3,146
Итого	744,0				1566,011	0,000				168,685	0,000	0,00		1397,326	97,52

Ориентировочно до конца месяца(+)	413,153	46,764	366,389	25,80
Корректировка за прошлый месяц (-)	470,616	68,152	402,464	29,202
Итого за ноябрь 2014 :	1508,548	147,297	1361,251	94,111319

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.10.14 02:00	21583,635	-	1275,515	-	-	1355,250
23.11.14 13:00	23170,062	-	1449,388	-	-	1453,917

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

[illegible] по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
на заявке до получения АКТА допуска УУ
27.11.2014