ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	69,88	9,20	116,268	-	-	46,32	4,60	115,378	-	23,56	0,890	-	-	-	2,790
24.10.14	24	-	69,13	9,20	117,889	-	-	46,33	4,60	116,889	-	22,80	0,999	-	-	-	2,745
25.10.14	24	-	65,92	9,20	116,512	-	-	44,68	4,60	115,607	-	21,23	0,904	-	-	-	2,525
26.10.14	24	-	64,60	9,20	116,971	-	-	44,27	4,60	116,023	-	20,33	0,948	-	-	-	2,430
27.10.14	24	-	59,77	9,20	117,551	-	-	42,29	4,60	116,625	-	17,47	0,925	-	-	-	2,103
28.10.14	24	-	51,59	9,20	115,499	-	-	38,53	4,60	114,627	-	13,06	0,872	-	-	-	1,551
29.10.14	24	-	49,03	9,20	58,897	-	-	36,75	4,60	60,644	-	12,27	-1,747	-	-	-	3,413
30.10.14	24	-	49,05	9,20	118,546	-	-	37,81	4,60	117,576	-	11,24	0,971	-	-	-	1,378
31.10.14	24	-	53,88	9,20	125,543	-	-	39,99	4,60	124,908	-	13,89	0,635	-	-	-	1,779
01.11.14	24	-	59,58	9,20	125,653	-	-	42,95	4,60	124,931	-	16,62	0,722	-	-	-	2,130
02.11.14	24	-	59,98	9,20	124,910	-	-	42,77	4,60	124,333	-	17,21	0,578	-	-	-	2,184
03.11.14	24	-	57,24	9,20	123,612	-	-	41,45	4,60	122,916	-	15,79	0,697	-	-	-	1,990
04.11.14	24	-	54,73	9,20	125,433	-	-	40,46	4,60	124,741	-	14,26	0,692	-	-	-	1,827
05.11.14	24	-	52,44	9,20	125,264	-	-	39,36	4,60	124,551	-	13,08	0,713	-	-	-	1,677
06.11.14	24	-	56,66	9,20	127,199	-	-	41,31	4,60	164,498	-	15,34	-37,299	-	-	-	2,640
07.11.14	24	-	61,00	9,20	128,007	-	-	42,99	4,60	198,098	-	18,01	-70,091	-	-	-	3,092
08.11.14	24	-	61,29	9,20	124,912	-	-	43,59	4,60	124,063	-	17,70	0,849	-	-	-	2,259
09.11.14	24	-	61,78	9,20	125,118	-	-	43,83	4,60	124,373	-	17,96	0,744	-	-	-	2,290
10.11.14	24	-	60,44	9,20	126,087	-	-	43,30	4,60	125,292	-	17,13	0,795	-	-	-	2,205
11.11.14	24	-	55,97	9,20	125,744	-	-	41,20	4,60	124,886	-	14,77	0,857	-	-	-	1,902
12.11.14	24	-	54,47	9,20	126,601	-	-	40,47	4,60	125,860	-	14,00	0,740	-	-	-	1,813
13.11.14	24	-	58,36	9,20	125,641	-	-	42,00	4,60	124,884	-	16,36	0,757	-	-	-	2,097
14.11.14	24	-	66,03	9,20	126,144	-	-	45,80	4,60	125,302	-	20,23	0,842	-	-	-	2,601
15.11.14	24	-	65,05	9,20	126,910	-	-	45,45	4,60	126,036	-	19,59	0,873	-	-	-	2,537
16.11.14	24	-	65,65	9,20	126,105	-	-	45,40	4,60	125,165	-	20,25	0,940	-	-	-	2,607
17.11.14	24	-	67,78	9,20	126,846	-	-	46,32	4,60	125,818	-	21,45	1,028	-	-	-	2,780
18.11.14	24	-	70,42	9,20	127,146	-	-	47,55	4,60	126,250	-	22,87	0,895	-	-	-	2,961
19.11.14	24	-	70,90	9,20	130,166	-	-	47,94	4,60	129,204	-	22,96	0,962	-	-	-	3,047
20.11.14	24	-	71,70	9,20	132,445	-	-	48,43	4,60	131,149	-	23,28	1,296	-	-	-	3,158
21.11.14	24	-	73,24	9,20	132,742	-	-	49,20	4,60	131,384	-	24,04	1,358	-	-	-	3,270
22.11.14	24	-	71,31	9,20	133,387	-	-	48,65	4,60	132,100	-	22,65	1,287	-	-	-	3,097
Среднее	24,00	-	61,58	9,20	122,572	-	-	43,47	4,60	125,294	-	18,11	-2,722	-	-	-	2,415
Итого	744,0				3799,747	0,000				3884,114	0,000		-84,367	0,00	0,00	0,00	74,88

Ориентировочно до конца месяца(+)	1038,671	1029,795	8,876	23,91
Корректировка за прошлый месяц (-)	1045,905	1040,557	5,349	20,64
Итого за ноябрь 2014 :	3792,512	3873,352	-80,839	78,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 02:00	28893,879	-	28796,286	-	-	-	593,278	
23.11.14 13:00	32757,201	-	32743,310	-	-	-	669,616	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

[illegible]
филиала «Невский» ОАО «Т[illegible]
Отдел расчетов [illegible]
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до [illegible] получения АКТА допуска УУ
Дата _____
27.11.201[illegible]