

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за ноябрь 2014

Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЛ-2 СЦО

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

р/сффик: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
Вычислитель: СЛТ-941 № 36504

расходомер

Обратный тр. РПМ-1 50

тр-д, ГВС

тр. цирку. ГВС

тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Температур.

КТПП-05

КТПП-05

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $Q_{\text{нито}} = M1 \cdot (h1 - h2) - M2 \cdot (h2 - h3) \cdot \text{лето}$

Дневные нагрузки, Гкал/ч, Qдент. = Qтех.п.от. = Qтхв.ср. = Qтхв.п.от. = Qтхв.ср. = Qтхв.п.от.

Дневные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Gдент. = Gтех.п.от. = Gтхв.ср. = Gтхв.п.от.

Фактические нагрузки: Gот.ф. = t/сут Gтхв.ср. = t/сут Gтхв.п.от. = t/сут Gтхв.ср. = t/сут Gтхв.п.от. = t/сут

Константные значения: P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5

Дата	часы	Подпиточный трубопровод					Обратный трубопровод				
		Т1	С	Т1	С	Т1	С	Т2	С	Т2	С
23.10.14	24	69,67	119,427	35,74	36,20	145,067	33,93	25,640	32,73	5,586	4,247
24.10.14	24	68,94	124,041	36,20	36,20	129,627	32,73	25,640	30,81	1,505	3,867
25.10.14	24	68,94	119,342	34,00	34,00	120,847	30,81	1,505	30,81	1,505	3,649
26.10.14	24	64,40	113,969	34,93	34,93	120,847	30,81	1,505	30,81	1,505	3,867
27.10.14	24	59,55	112,298	32,73	32,73	113,854	30,40	1,461	30,40	1,461	3,649
28.10.14	24	62,35	160,466	38,24	38,24	163,793	26,82	1,557	26,82	1,557	3,190
29.10.14	24	47,51	63,532	30,75	30,75	64,995	24,11	1,463	24,11	1,463	3,942
30.10.14	24	48,51	153,739	34,04	34,04	154,916	16,76	1,463	16,76	1,463	2,401
01.11.14	24	59,54	160,466	38,24	38,24	163,793	24,11	1,177	24,11	1,177	3,886
02.11.14	24	62,35	160,466	39,59	39,59	192,743	19,94	1,033	19,94	1,033	4,037
03.11.14	24	62,35	160,466	38,24	38,24	163,793	24,11	1,326	24,11	1,326	3,942
04.11.14	24	62,35	160,466	38,24	38,24	163,793	24,11	1,326	24,11	1,326	3,942
05.11.14	24	62,35	160,466	38,24	38,24	163,793	24,11	1,326	24,11	1,326	3,942
06.11.14	24	56,69	192,221	36,79	36,79	191,744	15,62	3,137	15,62	3,137	3,942
07.11.14	24	60,94	195,451	40,29	40,29	193,448	18,70	0,728	18,70	0,728	3,859
08.11.14	24	61,24	189,250	40,22	40,22	192,528	20,65	3,494	20,65	3,494	4,261
09.11.14	24	62,35	188,932	40,42	40,42	192,161	21,02	3,278	21,02	3,278	4,202
10.11.14	24	62,35	160,466	38,24	38,24	163,793	24,11	3,229	24,11	3,229	4,249
12.11.14	24	55,96	184,565	38,02	38,02	163,793	24,11	3,326	24,11	3,326	3,942
13.11.14	24	58,31	170,731	36,67	36,67	187,071	17,94	2,506	17,94	2,506	3,942
14.11.14	24	65,93	167,292	40,52	40,52	170,244	20,58	2,222	20,58	2,222	2,964
15.11.14	24	64,95	167,249	40,16	40,16	169,104	25,41	1,812	25,41	1,812	3,387
16.11.14	24	67,68	165,868	40,10	40,10	167,850	24,80	2,567	24,80	2,567	4,191
17.11.14	24	65,54	166,350	40,76	40,76	167,987	25,44	1,982	25,44	1,982	4,058
18.11.14	24	62,35	160,466	38,24	38,24	167,987	26,91	1,637	26,91	1,637	4,154
19.11.14	24	70,79	173,543	42,00	42,00	163,793	24,11	3,326	24,11	3,326	4,424
20.11.14	24	71,59	176,446	42,32	42,32	176,485	28,80	2,943	28,80	2,943	3,942
21.11.14	24	73,14	178,423	42,32	42,32	179,561	29,27	3,115	29,27	3,115	4,889
22.11.14	24	71,20	179,686	42,73	42,73	181,358	30,13	2,935	30,13	2,935	5,048
Среднее	24,00	62,35	160,466	38,24	38,24	163,793	24,11	3,326	24,11	3,326	5,019
Итого	744,0	0,000	4974,460	0,000	0,000	5077,578	0,000	0,000	0,000	0,000	122,219

Ориентировочно до конца месяца (+)
Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за ноябрь 2014:

1372,323
1125,552
5221,232

1393,536
1166,390
5304,725

-21,213
-40,838
-83,493

37,42
32,01
127,60

Показанная счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время

Г1,т

Г2,т

Г3,т

Г4,т

Показанная ГВС

23.10.14 01:00 45198,791

23.11.14 01:00 50305,838

51508,642

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды на участке от раздела до УЛТЗ =

°С

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

27.11.2014