Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 81502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 12001568
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____
Подающий тр. Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	64,79	8,8	303,226		-	47,15	6	301,123		17,64	2,103				5,466
24.10.14	24	-	65,25	8,8	302,501		-	47,45	6	300,462		17,80	2,039				5,497
25.10.14	24	-	64,99	8,8	300,743		-	47,33	6	298,455		17,66	2,288				5,435
26.10.14	24	-	65,05	8,8	301,115		-	47,43	6	299,148		17,62	1,967				5,414
27.10.14	24	-	62,13	8,8	302,495		-	46,58	6	300,471		15,55	2,024				4,814
28.10.14	24	-	51,61	8,8	303,293		-	41,08	6	301,192		10,53	2,101				3,294
29.10.14	24	-	51,12	8,8	303,019		-	40,98	6	300,948		10,14	2,071				3,174
30.10.14	24	-	48,9	8,8	304,364		-	39,58	6	300,744		9,32	3,620				2,994
31.10.14	24	-	52,16	8,8	309,103		-	41,34	6	301,804		10,82	7,299				3,661
01.11.14	24	-	55,13	8,8	313,514		-	43,26	6	307,473		11,87	6,041				3,998
02.11.14	24	-	54,46	8,8	310,994		-	42,56	6	304,927		11,90	6,067				3,974
03.11.14	24	-	57,93	8,8	297,35		-	44,28	6	291,334		13,65	6,016				4,339
04.11.14	24	-	58,8	8,8	300,724		-	45,31	6	294,995		13,49	5,729				4,333
05.11.14	24	-	54,24	8,8	312,74		-	42,93	6	306,841		11,31	5,899				3,806
06.11.14	24	-	58,61	8,8	315,218		-	45,45	6	309,251		13,16	5,967				4,435
07.11.14	24	-	57,39	8,8	316,147		-	44,57	6	310,396		12,82	5,751				4,325
08.11.14	24	-	57,74	8,8	317,172		-	44,92	6	311,474		12,82	5,698				4,34
09.11.14	24	-	57,75	8,8	317,237		-	44,85	6	311,568		12,90	5,669				4,363
10.11.14	24	-	58,75	8,8	317,409		-	45,9	6	312,675		12,85	4,734				4,314
11.11.14	24	-	58,07	8,8	317,723		-	46,05	6	314,286		12,02	3,437				3,993
12.11.14	24	-	56,89	8,8	318,872		-	45,38	6	315,254		11,51	3,618				3,851
13.11.14	24	-	57,32	8,8	310,017		-	44,8	6	306,741		12,52	3,276				4,047
14.11.14	24	-	63,49	8,8	307,176		-	48,08	6	304,03		15,41	3,146				4,903
15.11.14	24	-	64,51	8,8	290,866		-	48,11	6	287,857		16,40	3,009				4,931
16.11.14	24	-	63,87	8,8	289,591		-	47,46	6	286,768		16,41	2,823				4,9
17.11.14	24	-	65,46	8,8	281,866		-	47,38	6	279,055		18,08	2,811				5,243
18.11.14	24	-	68,67	8,8	278,054		-	48,47	6	273,964		20,20	4,090				5,83
19.11.14	24	-	69	8,8	290,986		-	48,89	6	282,991		20,11	7,995				6,261
20.11.14	24	-	68,65	8,8	293,863		-	48,7	6	285,846		19,95	8,017				6,27
21.11.14	24	-	69,29	8,8	291,361		-	48,84	6	283,289		20,45	8,072				6,372
22.11.14	24	-	70,9	8,8	291,148		-	50,03	6	283,188		20,87	7,960				6,493
Среднее	24,00	-	60,42	8,80	303,545	-	-	45,65	6,00	298,985	-	14,77	4,559	-	-	-	4,680
Итого	744,0				9409,887	0,000				9268,550	0,000		141,337	0,00	0,00	0,00	145,07
Ориентировочно до конца месяца(+)					2304,993					2257,258			47,735				47,28
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за ноябрь 2014 :					11714,880					11525,808			189,072				192,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.11.14 00:00	64269,550	-	63598,478	-	0,000	-	997,981	
22.11.14 00:00	73982,572	-	73167,913	-	0,000	-	1148,255	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
27.11.2014