Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9056,038,1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв); лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	88,18	73,24	14,94	72,98	49,75	23,23	7,00	5,00	1,81	13,61	-	-	13,94	-	-	-	72,65	-	0,99			2,79
02.11.14	24,00	-	85,53	72,86	12,67	73,76	49,61	24,15	7,00	5,00	1,86	11,42	-	-	11,70	-	-	-	73,26	-	0,84			2,70
03.11.14	24,00	-	87,10	73,01	14,09	73,69	50,09	23,60	7,00	5,00	1,84	12,67	-	-	12,97	-	-	-	73,30	-	0,93			2,76
04.11.14	24,00	-	88,20	72,90	15,30	73,47	50,49	22,98	7,00	5,00	1,79	13,88	-	-	14,23	-	-	-	73,12	-	1,02			2,80
05.11.14	24,00	-	86,99	73,40	13,59	73,04	50,49	22,55	7,00	5,00	1,77	12,28	-	-	12,59	-	-	-	72,17	-	0,89			2,65
06.11.14	24,00	-	86,00	72,54	13,46	70,17	48,36	21,81	7,00	5,00	1,67	12,24	-	-	12,49	-	-	-	69,67	-	0,86			2,53
07.11.14	24,00	-	86,02	72,12	13,90	68,67	47,37	21,30	7,00	5,00	1,62	12,74	-	-	12,98	-	-	-	68,20	-	0,87			2,49
08.11.14	24,00	-	87,84	71,71	16,13	68,81	47,44	21,37	7,00	5,00	1,63	14,92	-	-	15,20	-	-	-	68,47	-	1,02			2,65
09.11.14	24,00	-	88,41	71,48	16,93	68,69	47,24	21,45	7,00	5,00	1,62	15,66	-	-	16,00	-	-	-	68,45	-	1,07			2,69
10.11.14	24,00	-	87,77	71,57	16,20	68,92	47,63	21,29	7,00	5,00	1,63	14,85	-	-	15,15	-	-	-	68,61	-	1,02			2,64
11.11.14	24,00	-	87,62	70,76	16,86	68,82	47,53	21,29	7,00	5,00	1,67	14,60	-	-	14,92	-	-	-	68,55	-	1,00			2,67
12.11.14	24,00	-	85,51	71,78	13,73	68,95	47,88	21,07	7,00	5,00	1,61	12,34	-	-	12,60	-	-	-	68,58	-	0,85			2,46
13.11.14	24,00	-	87,03	71,80	15,23	68,86	47,33	21,53	7,00	5,00	1,64	13,98	-	-	14,26	-	-	-	68,41	-	0,96			2,60
14.11.14	24,00	-	71,17	59,96	11,21	69,02	46,04	22,98	7,00	5,00	1,40	11,25	-	-	11,48	-	-	-	66,86	-	0,75			2,15
15.11.14	24,00	-	87,58	71,24	16,34	70,54	47,03	23,51	7,00	5,00	1,76	15,18	-	-	15,52	-	-	-	70,25	-	1,07			2,83
16.11.14	24,00	-	85,98	68,56	17,42	70,72	46,46	24,26	7,00	5,00	1,76	16,14	-	-	16,51	-	-	-	70,53	-	1,14			2,90
17.11.14	24,00	-	83,48	69,17	14,31	72,21	47,05	25,16	7,00	5,00	1,83	13,15	-	-	13,43	-	-	-	72,10	-	0,95			2,78
18.11.14	24,00	-	83,56	69,14	14,42	74,33	47,91	26,42	7,00	5,00	1,93	13,21	-	-	13,54	-	-	-	73,77	-	0,98			2,90
19.11.14	24,00	-	83,39	69,95	13,44	77,96	49,53	28,43	7,00	5,00	2,08	12,33	-	-	12,64	-	-	-	77,92	-	0,96			3,04
20.11.14	24,00	-	82,82	69,29	13,53	81,49	51,10	30,39	7,00	5,00	2,22	12,29	-	-	12,63	-	-	-	81,05	-	0,99			3,21
21.11.14	24,00	-	83,38	70,12	13,26	82,11	51,51	30,60	7,00	5,00	2,26	11,93	-	-	12,30	-	-	-	81,83	-	0,98			3,24
22.11.14	24,00	-	85,46	70,00	15,46	83,23	52,72	30,51	7,00	5,00	2,26	14,14	-	-	14,56	-	-	-	82,76	-	1,17			3,43
23.11.14	24,00	-	84,71	70,42	14,29	83,01	53,24	29,77	7,00	5,00	2,22	13,03	-	-	13,41	-	-	-	82,48	-	1,07			3,29
Среднее	24,00	-	85,38	70,74	14,64	73,19	48,86	24,33	7,00	5,00	1,82	13,38	-	-	13,70	-	-	-	72,74	-	0,97	-	-	2,79
Итого	552,00		1963,73	1627,02	336,71						41,85	307,84	0,00	0,00	315,05	0,00	0,00	0,00			22,35	0,00	0,00	64,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.11.14 21:00	17581,04	14298,13	4409,81	-	4510,08	-	519,95	-
	24.11.14 13:00	19526,51	15826,86	4699,45	-	4806,52	-	580,64	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **315,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

21,29