Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756,038,1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) / лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-1114.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,45

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 430,08 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	392,10	392,10	0,00	55,49	44,05	11,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
25.10.14	24,00	-	387,99	387,99	0,00	58,52	46,24	12,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
26.10.14	24,00	-	384,55	384,55	0,00	57,41	45,70	11,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
27.10.14	24,00	-	381,38	381,38	0,00	57,26	45,91	11,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
28.10.14	24,00	-	381,31	381,31	0,00	57,07	46,41	10,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
29.10.14	24,00	-	385,48	385,48	0,00	53,58	44,27	9,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
30.10.14	24,00	-	385,88	385,88	0,00	52,52	43,65	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
31.10.14	24,00	-	388,38	388,38	0,00	50,82	42,28	8,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
01.11.14	24,00	-	401,02	401,02	0,00	51,92	42,88	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
02.11.14	24,00	-	410,95	409,58	1,37	51,73	42,79	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
03.11.14	24,00	-	395,87	395,87	0,00	51,14	42,47	8,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
04.11.14	24,00	-	370,69	370,69	0,00	50,69	42,25	8,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
05.11.14	24,00	-	387,43	387,43	0,00	52,67	43,90	8,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
06.11.14	24,00		389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
07.11.14	24,00		389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
08.11.14	24,00		389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
09.11.14	24,00		389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
10.11.14	24,00		389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
11.11.14	24,00	-	392,92	392,92	0,00	47,96	39,90	8,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
12.11.14	24,00	-	392,84	392,84	0,00	48,34	40,25	8,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
13.11.14	24,00	-	387,74	387,74	0,00	48,57	40,20	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
14.11.14	24,00	-	389,28	389,28	0,00	50,00	40,96	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
15.11.14	24,00	-	391,54	391,54	0,00	50,00	40,85	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
16.11.14	24,00	-	393,60	393,60	0,00	50,48	40,83	9,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
17.11.14	24,00	-	389,57	389,57	0,00	54,89	43,65	11,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
18.11.14	24,00	-	386,09	386,09	0,00	55,76	44,15	11,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
19.11.14	24,00	-	386,15	386,15	0,00	56,77	44,52	12,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,73
20.11.14	24,00	-	388,36	388,36	0,00	59,30	45,82	13,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
21.11.14	24,00	-	389,77	389,77	0,00	60,53	46,64	13,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,42
22.11.14	24,00	-	389,34	389,34	0,00	59,29	46,24	13,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,09
23.11.14	24,00		389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Среднее	24,00	-	389,21	389,15	0,05	53,71	43,47	10,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Итого	744,00		12065,49	12063,79	1,70						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	31.10.14 11:00	60795,17	60769,30	-	-	-	-	779,01	-
	23.11.14 16:00	5056,98	5053,51	-	-	-	-	54,46	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.