Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 /-СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038,1
Строит.адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 118,8 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	23,00	-	115,56	115,42	0,14	76,11	40,94	35,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
25.10.14	24,00	-	119,30	119,08	0,22	76,32	40,92	35,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
26.10.14	24,00	-	119,16	118,46	0,70	76,85	40,90	35,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
27.10.14	24,00	-	119,96	119,40	0,56	76,79	41,13	35,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
28.10.14	24,00	-	120,37	120,30	0,07	76,63	42,33	34,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
29.10.14	24,00	-	120,99	120,69	0,30	74,37	42,28	32,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
30.10.14	24,00	-	119,88	119,13	0,75	70,44	41,14	29,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
31.10.14	24,00	-	117,89	117,42	0,47	69,04	40,20	28,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
01.11.14	24,00	-	116,62	116,46	0,16	68,83	39,67	29,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
02.11.14	24,00	-	116,65	116,62	0,03	69,06	39,11	29,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
03.11.14	24,00	-	117,27	117,11	0,16	68,67	38,89	29,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
04.11.14	24,00	-	118,38	117,84	0,54	69,69	39,87	29,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
05.11.14	24,00	-	114,38	114,38	0,00	68,77	39,45	29,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
06.11.14	24,00	-	113,93	113,93	0,00	65,59	38,00	27,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
07.11.14	24,00	-	112,44	112,36	0,08	63,03	36,81	26,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
08.11.14	24,00	-	111,46	111,21	0,25	62,88	36,57	26,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
09.11.14	24,00	-	110,62	110,22	0,40	63,09	36,36	26,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
10.11.14	24,00	-	110,58	110,32	0,26	63,73	36,74	26,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
11.11.14	24,00	-	111,21	111,01	0,20	63,73	36,87	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
12.11.14	24,00	-	111,50	111,45	0,05	63,86	37,41	26,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
13.11.14	24,00	-	110,99	110,86	0,13	63,76	37,22	26,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
14.11.14	24,00	-	109,39	109,09	0,30	64,79	36,96	27,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
15.11.14	24,00	-	109,19	109,00	0,19	66,08	37,32	28,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
16.11.14	24,00	-	108,49	108,27	0,22	66,65	37,05	29,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
17.11.14	24,00	-	108,90	108,78	0,12	70,64	38,21	32,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
18.11.14	24,00	-	109,46	109,35	0,11	72,54	38,66	33,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
19.11.14	24,00	-	108,66	108,66	0,00	75,15	39,36	35,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
20.11.14	24,00	-	107,13	107,13	0,00	77,60	39,64	37,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
21.11.14	24,00	-	106,57	106,57	0,00	79,52	40,03	39,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
22.11.14	24,00	-	106,83	106,83	0,00	79,24	40,20	39,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
23.11.14	24,00	-	106,58	106,54	0,04	79,72	40,81	38,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
Среднее	23,97	-	113,24	113,03	0,21	70,42	39,07	31,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
Итого	743,00		3510,34	3503,89	6,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	110,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 15:00	18891,08	18874,85	-	-	-	-	584,12	-
	24.11.14 14:00	22388,75	22366,10	-	-	-	-	694,18	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 11 14 г.