Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9145,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО Строит.Адрес: Седова 70 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202697 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 81,6 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	93,29	93,29	0,00	78,87	42,92	35,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
25.10.14	24,00	-	92,87	92,87	0,00	79,01	43,22	35,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
26.10.14	24,00	-	92,80	92,80	0,00	79,49	43,51	35,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
27.10.14	24,00	-	93,22	93,22	0,00	79,36	43,93	35,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
28.10.14	24,00	-	94,30	94,30	0,00	79,13	45,00	34,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
29.10.14	24,00	-	95,07	95,07	0,00	76,71	44,77	31,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
30.10.14	24,00	-	94,32	94,32	0,00	72,61	43,30	29,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
31.10.14	23,00	-	90,00	90,00	0,00	71,18	42,27	28,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
01.11.14	24,00	-	93,00	93,00	0,00	71,10	41,63	29,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
02.11.14	24,00	-	93,01	93,01	0,00	71,29	41,32	29,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
03.11.14	24,00	-	93,28	93,28	0,00	70,85	41,35	29,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
04.11.14	24,00	-	96,45	96,45	0,00	71,88	42,67	29,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
05.11.14	24,00	-	93,69	93,69	0,00	70,95	42,11	28,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
06.11.14	24,00	-	93,38	93,38	0,00	67,71	40,44	27,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
07.11.14	24,00	-	92,27	92,27	0,00	65,13	39,16	25,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
08.11.14	24,00	-	91,42	91,42	0,00	64,96	38,91	26,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
09.11.14	24,00	-	91,32	91,32	0,00	65,16	38,73	26,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
10.11.14	24,00	-	91,93	91,93	0,00	65,83	39,24	26,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
11.11.14	24,00	-	92,32	92,32	0,00	65,78	39,47	26,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
12.11.14	24,00	-	93,59	93,59	0,00	65,90	40,00	25,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
13.11.14	24,00	-	93,76	93,76	0,00	65,80	39,69	26,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
14.11.14	24,00	-	93,37	93,37	0,00	66,99	39,69	27,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
15.11.14	24,00	-	93,45	93,45	0,00	68,32	40,10	28,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
16.11.14	24,00	-	92,94	92,94	0,00	69,00	39,90	29,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
17.11.14	24,00	-	93,41	93,41	0,00	73,18	41,34	31,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
18.11.14	24,00	-	93,94	93,94	0,00	75,21	41,85	33,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
19.11.14	24,00	-	94,06	94,06	0,00	77,95	42,74	35,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
20.11.14	24,00	-	93,99	93,99	0,00	80,62	43,23	37,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
21.11.14	24,00	-	93,33	93,33	0,00	82,58	43,84	38,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
22.11.14	24,00	-	93,63	93,63	0,00	82,24	44,25	37,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
23.11.14	24,00	-	93,57	93,57	0,00	82,75	44,90	37,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
Среднее	23,97	-	93,26	93,26	-	72,82	41,79	31,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Итого	743,00		2890,98	2890,98	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	31.10.14 10:00	2080,68	2082,12	-	-	-	-	63,76	
	23.11.14 13:00	4233,99	4235,43	-	-	-	-	128,45	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,78** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" печать предприятия ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.