Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9244.038.1
Строит.Адрес: Седова 71
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24960 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00		124,63	119,97	4,66	70,81	41,60	29,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
02.11.14	24,00		124,29	119,63	4,66	71,03	41,13	29,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
03.11.14	24,00		124,78	120,09	4,70	70,60	41,04	29,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
04.11.14	24,00		127,79	123,07	4,72	71,69	42,29	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
05.11.14	24,00		119,56	114,94	4,63	70,66	41,44	29,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
06.11.14	24,00		112,84	108,35	4,50	67,29	38,99	28,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
07.11.14	24,00		111,78	107,29	4,49	64,68	37,66	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
08.11.14	24,00		110,88	106,38	4,50	64,56	37,40	27,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
09.11.14	24,00		110,60	106,10	4,50	64,81	37,21	27,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
10.11.14	24,00		111,50	106,98	4,52	65,46	37,67	27,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
11.11.14	24,00		111,92	107,41	4,52	65,42	37,90	27,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
12.11.14	24,00		113,30	108,77	4,53	65,55	38,46	27,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
13.11.14	24,00		113,58	109,04	4,54	65,43	38,30	27,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
14.11.14	24,00		113,05	108,52	4,53	66,62	38,11	28,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
15.11.14	24,00		112,90	108,34	4,56	67,93	38,50	29,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
16.11.14	24,00		112,30	107,74	4,55	68,63	38,23	30,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
17.11.14	24,00		112,85	108,31	4,53	72,79	39,53	33,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
18.11.14	24,00		113,34	108,81	4,54	74,82	39,98	34,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
19.11.14	24,00		113,32	108,78	4,54	77,54	40,70	36,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
20.11.14	24,00		113,05	108,52	4,53	80,24	41,22	39,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,60
21.11.14	24,00		112,24	107,65	4,60	82,16	41,71	40,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
22.11.14	24,00		112,66	107,79	4,86	81,81	42,06	39,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
23.11.14	24,00		112,57	107,65	4,92	82,31	42,77	39,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
Среднее	24,00	-	115,03	110,44	4,59	70,99	39,73	31,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78
Итого	552,00		2645,75	2540,12	105,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.11.14 20:00	2352,56	2268,72	-	-	-	-	75,81	461,38
	24.11.14 10:00	4817,64	4634,06	-	-	-	-	167,56	979,38

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.