Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

Вычислитель: СПТ-943 № 14866

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до ________
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,45

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	•	45,89	0,00	45,89	60,00	49,97	10,03	5,00	4,00	1,46	23,12	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	56,07	0,00	1,30			2,75
27.09.14	24,00		197,15	0,00	197,15	63,64	45,38	18,26	5,00	4,00	10,73	28,22	0,00	0,00	28,77	0,00	28,77	-	64,53	0,00	1,82			12,55
28.09.14	24,00		196,20	0,00	196,20	63,63	45,58	18,05	5,00	4,00	10,60	29,58	0,00	0,00	30,14	0,00	30,14	-	63,74	0,00	1,89			12,49
29.09.14	24,00		177,89	0,00	177,89	62,80	40,34	22,46	5,00	4,00	9,60	24,89	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	63,04	0,00	1,57			11,17
30.09.14	24,00	•	116,87	0,00	116,87	61,65	39,96	21,69	5,00	4,00	6,03	20,76	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	56,43	0,00	1,17			7,20
Среднее	24,00	-	146,80	-	146,80	62,34	44,25	18,10	5,00	4,00	7,68	25,31	-	-	25,76	-	25,76	-	60,76	-	1,55	-	-	9,23
Итого	120,00		734,01	0,00	734,01						38,42	126,57	0,00	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00			7,74	0,00	0,00	46,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.09.14 12:00	20717,80	14578,53	5472,65	0,00	5568,84	0,00	712,77	
	06.10.14 23:00	21416,22	14730,19	5685,62	0,00	5784,80	0,00	798,30	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °С = -1,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________ /__________/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 1 » 12 14 г.

≈ 2002

6,04 ицп.