Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9309,038,1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 73 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 | Gвент.=0 | Gтех.пот.=0 | Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		99,95	99,89	0,06	76,86	40,57	36,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
25.10.14	24,00		99,80	99,73	0,07	77,03	40,83	36,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
26.10.14	24,00		99,70	99,64	0,06	77,55	41,08	36,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,64
27.10.14	24,00		100,20	100,13	0,07	77,49	41,44	36,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
28.10.14	24,00		101,45	101,37	0,08	77,30	42,41	34,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
29.10.14	24,00		102,12	102,04	0,07	74,94	42,34	32,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
30.10.14	24,00		101,28	101,21	0,07	70,91	41,04	29,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
31.10.14	24,00		100,32	100,26	0,06	69,54	40,05	29,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
01.11.14	24,00		99,04	98,98	0,06	69,44	39,53	29,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
02.11.14	24,00		98,50	98,43	0,07	69,70	39,13	30,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
03.11.14	24,00		98,80	98,74	0,06	69,27	39,07	30,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
04.11.14	24,00		101,14	101,08	0,07	70,35	40,13	30,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
05.11.14	24,00		99,75	99,68	0,07	69,37	39,88	29,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
06.11.14	24,00		99,52	99,45	0,07	66,14	38,47	27,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
07.11.14	24,00		98,51	98,45	0,07	63,55	37,19	26,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
08.11.14	24,00		97,65	97,58	0,06	63,42	36,92	26,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
09.11.14	24,00		97,37	97,31	0,06	63,65	36,69	26,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
10.11.14	24,00		98,10	98,03	0,07	64,26	37,19	27,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
11.11.14	24,00		98,43	98,37	0,07	64,24	37,43	26,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
12.11.14	24,00		99,60	99,53	0,07	64,38	37,92	26,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
13.11.14	24,00		99,80	99,72	0,08	64,26	37,85	26,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
14.11.14	24,00		99,36	99,28	0,08	65,38	37,71	27,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
15.11.14	24,00		99,26	99,17	0,09	66,73	38,12	28,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
16.11.14	24,00		98,69	98,59	0,10	67,35	37,84	29,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
17.11.14	24,00		99,19	99,08	0,11	71,39	39,08	32,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
18.11.14	24,00		99,62	99,49	0,13	73,34	39,51	33,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
19.11.14	24,00		99,62	99,47	0,15	76,04	40,25	35,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
20.11.14	24,00		99,41	99,25	0,16	78,64	40,78	37,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
21.11.14	24,00		98,71	98,53	0,18	80,55	41,23	39,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
22.11.14	24,00		99,01	98,84	0,17	80,21	41,45	38,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
23.11.14	24,00		98,95	98,77	0,18	80,68	42,09	38,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
Среднее	24,00	-	99,45	99,36	0,09	71,09	39,52	31,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Итого	744,00		3082,85	3080,08	2,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 09:00	2469,36	2471,88	-	-	-	-	59,63	837,28
	24.11.14 10:00	5556,31	5556,00	-	-	-	-	157,47	1562,28

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,59** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«1» 12 14 г.