Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 92521038,1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 75 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24947 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		106,51	104,51	2,00	79,09	39,86	39,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
25.10.14	24,00		106,39	104,37	2,01	79,23	40,18	39,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
26.10.14	24,00		106,46	104,41	2,05	79,78	40,51	39,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
27.10.14	24,00		106,80	104,80	2,00	79,71	41,01	38,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
28.10.14	24,00		107,85	105,89	1,96	79,51	42,17	37,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
29.10.14	24,00		108,58	106,62	1,96	77,03	42,20	34,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
30.10.14	24,00		107,87	105,82	2,05	72,87	41,10	31,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
31.10.14	24,00		107,04	105,13	1,91	71,41	40,14	31,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
01.11.14	24,00		106,40	104,55	1,86	71,19	39,34	31,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
02.11.14	24,00		106,33	104,39	1,94	71,44	38,88	32,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
03.11.14	24,00		106,48	104,61	1,87	71,04	38,76	32,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
04.11.14	24,00		108,41	106,52	1,89	72,12	39,92	32,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
05.11.14	24,00	*	102,98	101,21	1,77	71,24	39,34	31,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
06.11.14	24,00		98,39	96,66	1,73	67,78	37,09	30,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
07.11.14	24,00		97,45	95,76	1,69	65,11	35,72	29,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
08.11.14	24,00		96,70	95,05	1,65	65,03	35,56	29,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
09.11.14	24,00		96,50	94,84	1,66	65,25	35,33	29,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
10.11.14	24,00		96,99	95,35	1,64	65,91	35,71	30,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
11.11.14	24,00		96,24	94,60	1,64	65,88	35,97	29,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
12.11.14	24,00		98,15	96,48	1,67	66,02	36,54	29,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
13.11.14	24,00		98,50	96,77	1,72	65,87	36,51	29,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
14.11.14	24,00		97,95	96,19	1,76	66,97	36,09	30,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
15.11.14	24,00		98,17	96,42	1,75	68,37	36,37	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
16.11.14	24,00		97,75	95,96	1,79	68,93	36,02	32,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
17.11.14	24,00		98,00	96,18	1,81	73,23	36,95	36,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
18.11.14	24,00		98,44	96,64	1,80	75,21	37,26	37,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
19.11.14	24,00		98,47	96,66	1,80	78,04	37,90	40,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
20.11.14	24,00		98,41	96,59	1,82	80,66	38,13	42,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
21.11.14	24,00		97,64	95,83	1,80	82,76	38,52	44,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
22.11.14	24,00		97,71	95,95	1,76	82,43	39,00	43,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
23.11.14	24,00		97,28	95,67	1,62	83,03	39,74	43,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
Среднее	24,00	-	101,51	99,69	1,82	72,97	38,32	34,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
Итого	744,00		3146,83	3090,45	56,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	28.10.14 05:00	2991,38	2950,63	-	-	-	-	85,29	987,70
	24.11.14 10:00	5729,70	5640,28	-	-	-	-	180,57	1580,70

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.