Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9902,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 87-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,03 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 69 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	111,57	97,33	14,24	77,38	51,26	26,12	7,00	5,00	2,50	14,90	-	-	15,31	-	-	-	77,31	-	1,15			3,65
25.10.14	23,00	-	107,30	94,77	12,53	79,62	53,07	26,55	7,00	5,00	2,44	13,61	-	-	13,99	-	-	-	79,34	-	1,08			3,52
26.10.14	24,00	-	115,12	100,37	14,75	79,57	53,69	25,88	7,00	5,00	2,57	15,17	-	-	15,58	-	-	-	79,35	-	1,20			3,78
27.10.14	24,00	-	112,07	99,92	12,15	79,31	53,91	25,40	7,00	5,00	2,52	12,54	-	-	12,89	-	-	-	78,94	-	0,99			3,51
28.10.14	24,00	-	112,89	99,95	12,94	78,28	54,47	23,81	7,00	5,00	2,36	13,41	-	-	13,79	-	-	-	77,72	-	1,04			3,40
29.10.14	24,00	-	112,90	100,07	12,83	75,76	53,19	22,57	7,00	5,00	2,23	13,25	-	-	13,56	-	-	-	75,42	-	1,00			3,23
30.10.14	24,00	-	114,19	101,40	12,79	74,48	52,74	21,74	7,00	5,00	2,18	13,33	-	-	13,63	-	-	-	73,94	-	0,99			3,16
31.10.14	24,00	-	111,34	99,42	11,92	71,62	50,30	21,32	7,00	5,00	2,09	12,50	-	-	12,79	-	-	-	71,25	-	0,89			2,98
01.11.14	24,00	-	112,63	99,63	13,00	71,65	49,66	21,99	7,00	5,00	2,15	13,58	-	-	13,88	-	-	-	71,55	-	0,97			3,12
02.11.14	24,00	-	112,18	99,06	13,12	72,40	49,79	22,61	7,00	5,00	2,21	13,67	-	-	13,97	-	-	-	72,09	-	0,98			3,19
03.11.14	24,00	-	112,56	99,04	13,52	72,37	50,20	22,17	7,00	5,00	2,18	13,86	-	-	14,20	-	-	-	72,10	-	1,00			3,18
04.11.14	24,00	-	112,39	99,13	13,26	72,21	50,70	21,51	7,00	5,00	2,10	13,74	-	-	14,06	-	-	-	72,03	-	0,99			3,09
05.11.14	24,00	-	112,38	99,42	12,96	71,81	50,57	21,24	7,00	5,00	2,09	13,35	-	-	13,65	-	-	-	71,16	-	0,95			3,04
06.11.14	24,00	-	110,85	98,25	12,60	68,92	47,95	20,97	7,00	5,00	2,04	12,93	-	-	13,21	-	-	-	68,62	-	0,89			2,93
07.11.14	24,00	-	109,93	98,02	11,91	67,45	47,02	20,43	7,00	5,00	1,97	12,48	-	-	12,75	-	-	-	67,21	-	0,84			2,81
08.11.14	24,00	-	112,42	97,48	14,94	67,60	47,14	20,46	7,00	5,00	1,97	15,33	-	-	15,67	-	-	-	67,43	-	1,04			3,01
09.11.14	24,00	-	113,77	97,23	16,54	67,50	47,18	20,32	7,00	5,00	1,95	16,94	-	-	17,29	-	-	-	67,43	-	1,14			3,10
10.11.14	24,00	-	113,64	97,48	16,16	67,73	47,55	20,18	7,00	5,00	1,94	16,65	-	-	16,99	-	-	-	67,57	-	1,13			3,06
11.11.14	24,00	-	113,00	97,96	15,04	67,65	47,74	19,91	7,00	5,00	1,93	15,44	-	-	15,76	-	-	-	67,54	-	1,04			2,97
12.11.14	24,00	-	113,14	97,89	15,25	67,81	48,23	19,58	7,00	5,00	1,90	15,57	-	-	15,90	-	-	-	67,65	-	1,06			2,95
13.11.14	24,00	-	112,76	97,93	14,83	67,65	47,39	20,26	7,00	5,00	1,96	15,25	-	-	15,55	-	-	-	67,37	-	1,03			2,99
14.11.14	24,00	-	93,58	81,40	12,18	67,55	45,95	21,60	7,00	5,00	1,67	14,18	-	-	14,45	-	-	-	64,67	-	0,92			2,58
15.11.14	24,00	-	114,94	99,50	15,44	69,21	47,92	21,29	7,00	5,00	2,09	15,88	-	-	16,22	-	-	-	69,04	-	1,10			3,19
16.11.14	24,00	-	112,72	95,80	16,92	69,35	46,94	22,41	7,00	5,00	2,11	17,49	-	-	17,87	-	-	-	69,42	-	1,21			3,32
17.11.14	24,00	-	110,64	95,93	14,71	70,79	47,77	23,02	7,00	5,00	2,15	15,54	-	-	15,88	-	-	-	70,93	-	1,10			3,25
18.11.14	24,00	-	110,60	96,00	14,60	72,84	48,76	24,08	7,00	5,00	2,27	15,32	-	-	15,67	-	-	-	72,41	-	1,11			3,38
19.11.14	24,00	-	111,81	96,83	14,98	76,35	50,57	25,78	7,00	5,00	2,46	15,44	-	-	15,87	-	-	-	76,40	-	1,18			3,64
20.11.14	24,00	-	110,69	96,45	14,24	79,82	52,34	27,48	7,00	5,00	2,58	15,20	-	-	15,61	-	-	-	79,69	-	1,21			3,79
21.11.14	24,00	-	110,94	97,81	13,13	80,40	53,05	27,35	7,00	5,00	2,58	14,46	-	-	14,85	-	-	-	80,29	-	1,16			3,74
22.11.14	24,00	-	110,85	97,54	13,31	81,57	54,16	27,41	7,00	5,00	2,59	14,52	-	-	14,96	-	-	-	81,33	-	1,18			3,77
23.11.14	24,00	-	111,04	97,77	13,27	81,36	54,44	26,92	7,00	5,00	2,54	14,48	-	-	14,94	-	-	-	81,05	-	1,17			3,71
Среднее	23,97	-	111,51	97,64	13,87	73,16	50,18	22,98	7,00	5,00	2,20	14,52	-	-	14,86	-	-	-	72,85	-	1,06	-	-	3,26
Итого	743,00		3456,84	3026,78	430,06						68,28	450,01	0,00	0,00	460,74	0,00	0,00	0,00			32,75	0,00	0,00	101,03

-1,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **460,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

Произв. накладку

31,2