Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9094.038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 91-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник. Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		225,82	203,99	21,83	78,95	51,27	27,68	6,00	3,00	5,75	20,76	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	78,95	0,00	1,64			7,39
25.10.14	24,00		229,05	205,90	23,15	81,27	52,98	28,30	6,00	3,00	5,94	22,02	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	81,00	0,00	1,78			7,73
26.10.14	25,00		244,96	217,85	27,11	81,20	53,51	27,68	6,00	3,00	6,15	26,00	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	-	80,95	0,00	2,11			8,25
27.10.14	24,00		230,48	209,11	21,37	80,90	53,97	26,93	6,00	3,00	5,74	20,28	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	80,54	0,00	1,63			7,38
28.10.14	24,00		229,00	209,03	19,98	79,73	54,11	25,62	6,00	3,00	5,46	18,99	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	79,29	0,00	1,51			6,96
29.10.14	24,00		230,32	208,74	21,58	77,14	52,96	24,18	6,00	3,00	5,14	20,61	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	76,85	0,00	1,58			6,73
30.10.14	24,00		232,41	210,93	21,48	75,79	52,55	23,23	6,00	3,00	5,10	19,15	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	75,30	0,00	1,44			6,54
31.10.14	24,00		229,71	206,61	23,10	72,93	50,41	22,52	6,00	3,00	4,93	19,68	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	72,57	0,00	1,43			6,35
01.11.14	24,00		233,86	207,11	26,75	73,06	49,96	23,10	6,00	3,00	5,04	23,50	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	72,94	0,00	1,71			6,75
02.11.14	24,00		230,65	205,66	25,00	73,81	49,77	24,05	6,00	3,00	5,20	21,79	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	73,49	0,00	1,60			6,81
03.11.14	24,00		229,30	206,63	22,67	73,73	50,19	23,54	6,00	3,00	5,12	19,49	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	73,45	0,00	1,43			6,55
04.11.14	24,00		231,47	206,54	24,93	73,53	50,63	22,90	6,00	3,00	4,97	21,89	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	73,33	0,00	1,61			6,58
05.11.14	24,00		231,70	207,05	24,64	73,10	50,59	22,52	6,00	3,00	4,88	22,05	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	72,67	0,00	1,60			6,48
06.11.14	24,00		223,83	201,34	22,50	70,19	48,13	22,05	6,00	3,00	4,55	21,21	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	69,86	0,00	1,48			6,03
07.11.14	24,00		226,65	206,29	20,36	68,74	47,29	21,45	6,00	3,00	4,50	19,57	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	68,49	0,00	1,34			5,84
08.11.14	24,00		217,47	193,22	24,26	68,85	46,93	21,92	6,00	3,00	4,38	22,49	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	68,51	0,00	1,54			5,92
09.11.14	24,00		241,43	214,62	26,81	68,76	47,63	21,12	6,00	3,00	4,70	24,69	0,00	0,00	25,22	0,00	25,22	-	68,66	0,00	1,70			6,39
10.11.14	24,00		239,02	214,96	24,06	68,98	47,78	21,20	6,00	3,00	4,66	22,79	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	68,83	0,00	1,57			6,23
11.11.14	24,00		239,03	215,76	23,28	68,88	47,86	21,02	6,00	3,00	4,60	22,57	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	68,79	0,00	1,55			6,15
12.11.14	24,00		235,54	215,23	20,32	69,01	48,46	20,55	6,00	3,00	4,53	19,04	0,00	0,00	19,46	0,00	19,46	-	68,82	0,00	1,31			5,84
13.11.14	24,00		236,62	215,43	21,19	68,93	48,06	20,87	6,00	3,00	4,58	20,32	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	68,64	0,00	1,39			5,97
14.11.14	24,00	*	195,59	177,23	18,35	69,16	47,58	21,58	6,00	3,00	6,63	18,99	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	67,85	0,00	1,29			7,92
15.11.14	24,00		238,17	212,54	25,64	70,60	48,19	22,42	6,00	3,00	4,92	23,60	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	70,48	0,00	1,66			6,59
16.11.14	24,00		228,90	204,86	24,05	70,75	47,06	23,70	6,00	3,00	4,98	22,42	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	70,69	0,00	1,58			6,57
17.11.14	24,00		231,08	206,69	24,38	72,30	47,87	24,44	6,00	3,00	5,14	23,36	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92	-	72,43	0,00	1,69			6,83
18.11.14	24,00		230,72	207,77	22,95	74,44	48,74	25,71	6,00	3,00	5,41	22,31	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	74,12	0,00	1,65			7,06
19.11.14	24,00		232,26	210,12	22,13	78,09	50,31	27,78	6,00	3,00	5,90	21,54	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	78,14	0,00	1,68			7,58
20.11.14	24,00		229,66	208,61	21,05	81,63	51,65	29,98	6,00	3,00	6,33	20,38	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	81,41	0,00	1,66			7,99
21.11.14	24,00		230,52	210,39	20,13	82,24	52,04	30,19	6,00	3,00	6,42	19,54	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	82,15	0,00	1,61			8,03
22.11.14	24,00		231,75	209,68	22,07	83,35	53,19	30,16	6,00	3,00	6,40	21,44	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	83,09	0,00	1,78			8,18
23.11.14	24,00		230,85	210,35	20,50	83,10	53,62	29,48	6,00	3,00	6,28	19,83	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	82,77	0,00	1,64			7,92
Среднее	24,03	-	230,58	207,75	22,83	74,62	50,17	24,45	6,00	3,00	5,30	21,37	-	-	21,90	-	21,90	-	74,36	-	1,59	-	-	6,89
Итого	745,00		7147,84	6440,22	707,63						164,32	662,32	0,00	0,00	679,02	0,00	679,02	0,00			49,22	0,00	0,00	213,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 09:00	81335,89	72467,85	10565,22	0,00	10811,45	0,00	1924,94	-
	24.11.14 09:00	88486,18	78911,32	11226,85	0,00	11489,80	0,00	2138,76	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **679,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать чертежная ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,28

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

Произв. наладку

46,94