Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9054,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 98 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 55,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	71,66	62,09	9,57	76,83	44,13	32,70	7,00	5,00	2,07	9,06	-	-	9,29	-	-	-	76,77	-	0,70			2,77
25.10.14	24,00	-	72,52	62,59	9,93	79,11	45,70	33,41	7,00	5,00	2,14	9,33	-	-	9,58	-	-	-	78,87	-	0,74			2,88
26.10.14	24,00	-	72,82	63,39	9,43	79,08	45,89	33,19	7,00	5,00	2,15	8,91	-	-	9,13	-	-	-	78,84	-	0,70			2,85
27.10.14	24,00	-	72,17	63,46	8,71	78,81	46,31	32,50	7,00	5,00	2,12	8,13	-	-	8,36	-	-	-	78,39	-	0,64			2,75
28.10.14	24,00	-	72,39	63,95	8,44	77,80	47,11	30,69	7,00	5,00	2,01	7,94	-	-	8,17	-	-	-	77,29	-	0,61			2,62
29.10.14	24,00	-	74,86	63,15	11,71	75,35	46,20	29,15	7,00	5,00	1,88	11,20	-	-	11,49	-	-	-	75,13	-	0,84			2,72
30.10.14	24,00	-	73,53	64,99	8,54	74,06	46,10	27,96	7,00	5,00	1,86	7,96	-	-	8,15	-	-	-	73,58	-	0,59			2,45
31.10.14	24,00	-	72,84	63,40	9,44	71,24	44,09	27,15	7,00	5,00	1,77	8,85	-	-	9,06	-	-	-	70,92	-	0,63			2,40
01.11.14	24,00	-	72,94	64,26	8,68	71,24	43,73	27,51	7,00	5,00	1,83	7,92	-	-	8,10	-	-	-	71,07	-	0,56			2,39
02.11.14	24,00	-	73,51	62,85	10,66	72,01	43,36	28,65	7,00	5,00	1,87	9,76	-	-	9,98	-	-	-	71,70	-	0,70			2,57
03.11.14	24,00	-	73,29	63,58	9,71	71,96	43,66	28,30	7,00	5,00	1,87	8,77	-	-	8,97	-	-	-	71,70	-	0,63			2,50
04.11.14	24,00	-	74,23	63,07	11,16	71,79	44,25	27,54	7,00	5,00	1,81	10,19	-	-	10,42	-	-	-	71,64	-	0,73			2,54
05.11.14	24,00	-	73,60	63,46	10,14	71,43	44,19	27,24	7,00	5,00	1,78	9,46	-	-	9,67	-	-	-	70,88	-	0,67			2,45
06.11.14	24,00	-	72,22	62,45	9,77	68,53	42,20	26,33	7,00	5,00	1,71	8,90	-	-	9,10	-	-	-	68,13	-	0,61			2,32
07.11.14	24,00	-	72,60	61,77	10,83	67,07	41,22	25,85	7,00	5,00	1,66	10,03	-	-	10,23	-	-	-	66,84	-	0,67			2,32
08.11.14	24,00	-	71,97	61,69	10,28	67,17	41,22	25,95	7,00	5,00	1,66	9,50	-	-	9,69	-	-	-	66,97	-	0,64			2,29
09.11.14	24,00	-	72,69	61,17	11,52	67,07	40,99	26,08	7,00	5,00	1,65	10,74	-	-	10,95	-	-	-	67,04	-	0,72			2,37
10.11.14	24,00	-	72,24	61,78	10,46	67,28	41,49	25,79	7,00	5,00	1,66	9,58	-	-	9,77	-	-	-	67,14	-	0,64			2,30
11.11.14	24,00	-	72,96	61,46	11,50	67,21	41,61	25,60	7,00	5,00	1,64	10,55	-	-	10,79	-	-	-	67,14	-	0,71			2,35
12.11.14	24,00	-	71,76	62,06	9,70	67,37	42,33	25,04	7,00	5,00	1,60	8,97	-	-	9,17	-	-	-	67,19	-	0,60			2,21
13.11.14	24,00	-	71,35	62,27	9,08	67,24	41,96	25,28	7,00	5,00	1,63	8,34	-	-	8,53	-	-	-	66,95	-	0,56			2,19
14.11.14	24,00	-	61,83	52,54	9,29	67,07	40,52	26,55	7,00	5,00	1,39	9,66	-	-	9,82	-	-	-	64,78	-	0,63			2,02
15.11.14	24,00	-	72,93	61,85	11,08	68,85	41,75	27,10	7,00	5,00	1,72	10,47	-	-	10,68	-	-	-	68,69	-	0,72			2,44
16.11.14	24,00	-	71,12	58,78	12,34	68,94	40,58	28,36	7,00	5,00	1,71	11,66	-	-	11,90	-	-	-	68,90	-	0,80			2,52
17.11.14	24,00	-	70,84	59,52	11,32	70,36	41,03	29,33	7,00	5,00	1,79	10,62	-	-	10,86	-	-	-	70,46	-	0,75			2,54
18.11.14	24,00	-	70,42	59,51	10,91	72,41	41,73	30,68	7,00	5,00	1,90	10,01	-	-	10,25	-	-	-	71,96	-	0,72			2,62
19.11.14	24,00	-	70,64	60,54	10,10	75,82	42,95	32,87	7,00	5,00	2,04	9,40	-	-	9,65	-	-	-	75,78	-	0,71			2,76
20.11.14	24,00	-	69,89	59,86	10,03	79,27	43,87	35,40	7,00	5,00	2,18	9,33	-	-	9,58	-	-	-	78,97	-	0,74			2,92
21.11.14	24,00	-	70,31	60,66	9,65	79,87	44,38	35,49	7,00	5,00	2,21	9,00	-	-	9,23	-	-	-	79,79	-	0,72			2,92
22.11.14	24,00	-	70,07	60,41	9,66	81,01	45,58	35,43	7,00	5,00	2,20	8,98	-	-	9,24	-	-	-	80,71	-	0,73			2,92
23.11.14	24,00	-	70,45	60,17	10,28	80,87	46,07	34,80	7,00	5,00	2,14	9,69	-	-	9,95	-	-	-	80,56	-	0,78			2,93
Среднее	24,00	-	71,83	61,70	10,13	72,71	43,43	29,29	7,00	5,00	1,86	9,45	-	-	9,67	-	-	-	72,41	-	0,68	-	-	2,54
Итого	744,00		2226,65	1912,73	313,92						57,64	292,91	0,00	0,00	299,76	0,00	0,00	0,00			21,18	0,00	0,00	78,82

-1,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.10.14 18:00	25848,38	22221,62	3427,14	-	3501,39	-	721,91	-
	23.11.14 16:00	27779,82	23878,73	3682,66	-	3762,79	-	789,13	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -1,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **299,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

20,17