Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: 2я.Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,068
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	-	60,86	50,37	10,49	61,37	36,87	24,50	7,00	5,00	1,30	9,33	-	-	9,47	-	-	-	61,62	-	0,57			1,88
27.09.14	24,00	-	53,63	42,34	11,29	64,38	36,40	27,98	7,00	5,00	1,26	10,11	-	-	10,31	-	-	-	64,83	-	0,66			1,91
28.09.14	24,00	-	52,99	41,94	11,05	64,17	36,75	27,42	7,00	5,00	1,23	9,88	-	-	10,06	-	-	-	64,15	-	0,64	0,65		1,86
29.09.14	24,00	-	50,45	39,22	11,23	63,44	35,99	27,45	7,00	5,00	1,14	10,20	-	-	10,39	-	-	-	63,54	-	0,65	x 39 Н		1,79
30.09.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	54,48	43,47	11,02	63,34	36,50	26,84	7,00	5,00	1,23	9,88	-	-	10,06	-	-	-	63,54	-	0,63	-	-	1,86
Итого	96,00		217,93	173,87	44,06						4,93	39,52	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00			2,52	0,00	0,00	7,44

с 1ве

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.09.14 10:00	34342,29	30252,10	3505,21	-	3581,16	-	713,57	-
	27.10.14 18:00	208,02	173,60	32,00	-	32,86	-	8,94	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °С = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 6,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.
печать энергосбыта

1ве – 24.09-25.09. по средн.
1,5 гк
-0,29 (хв)
1,21 гк ✓ 19,7 т 20,1 м3

30.09. по средн. 1,85 гк
-0,04 гк
1,81 гк ✓ 10,1 т 10,3 м3

Итого: 6,91 гк
1,21 гк
1,81 гк
9,93 гк

70,63 м3
1,09 куб.