Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9339.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 18-20 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 18-20 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205588-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205588 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,20154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0916
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	160,54	144,54	16,00	70,92	47,78	23,14	7,00	5,00	3,19	18,21	-	-	18,64	-	-	-	71,02	-	1,30			4,48
02.11.14	24,00	-	161,31	144,37	16,94	71,12	47,30	23,82	7,00	5,00	3,28	19,14	-	-	19,58	-	-	-	71,13	-	1,37			4,65
03.11.14	24,00	-	163,32	144,65	18,67	70,71	47,49	23,22	7,00	5,00	3,20	20,91	-	-	21,39	-	-	-	70,81	-	1,48			4,68
04.11.14	24,00	-	126,52	119,50	7,02	71,41	52,48	18,93	7,00	5,00	1,73	14,79	-	-	15,12	-	-	-	70,60	-	1,04			2,77
05.11.14	24,00	-	156,76	138,05	18,71	70,72	55,38	15,34	7,00	5,00	2,05	19,91	-	-	20,35	-	-	-	70,47	-	1,41			3,45
06.11.14	24,00	-	161,73	145,05	16,68	67,52	45,95	21,57	7,00	5,00	3,03	18,21	-	-	18,58	-	-	-	67,41	-	1,23			4,26
07.11.14	24,00	-	160,77	143,56	17,21	64,95	44,41	20,54	7,00	5,00	2,82	19,13	-	-	19,51	-	-	-	64,99	-	1,24			4,07
08.11.14	24,00	-	159,92	141,97	17,95	64,81	44,08	20,73	7,00	5,00	2,81	19,88	-	-	20,27	-	-	-	64,94	-	1,29			4,11
09.11.14	24,00	-	160,39	141,70	18,69	65,04	44,03	21,01	7,00	5,00	2,84	20,77	-	-	21,17	-	-	-	65,35	-	1,36			4,19
10.11.14	24,00	-	160,08	142,91	17,17	65,66	44,72	20,94	7,00	5,00	2,86	19,16	-	-	19,52	-	-	-	65,82	-	1,26			4,12
11.11.14	24,00	-	162,05	143,52	18,53	65,62	44,96	20,66	7,00	5,00	2,83	20,51	-	-	20,92	-	-	-	65,75	-	1,35			4,18
12.11.14	24,00	-	162,78	145,61	17,17	65,74	45,52	20,22	7,00	5,00	2,81	19,25	-	-	19,64	-	-	-	65,83	-	1,27			4,08
13.11.14	24,00	-	164,85	145,90	18,95	65,63	44,97	20,66	7,00	5,00	2,87	21,07	-	-	21,52	-	-	-	65,78	-	1,39			4,26
14.11.14	24,00	-	162,74	145,51	17,23	66,79	45,01	21,78	7,00	5,00	3,03	19,34	-	-	19,75	-	-	-	66,98	-	1,29			4,32
15.11.14	24,00	-	164,29	145,51	18,78	68,12	45,53	22,59	7,00	5,00	3,14	20,89	-	-	21,35	-	-	-	68,20	-	1,43			4,57
16.11.14	24,00	-	161,73	144,50	17,23	68,80	45,27	23,53	7,00	5,00	3,25	19,29	-	-	19,73	-	-	-	69,17	-	1,33			4,59
17.11.14	24,00	-	163,96	145,46	18,50	72,99	47,45	25,54	7,00	5,00	3,56	20,62	-	-	21,12	-	-	-	73,26	-	1,51			5,07
18.11.14	24,00	-	162,91	146,48	16,43	75,01	48,22	26,79	7,00	5,00	3,76	18,59	-	-	19,09	-	-	-	75,32	-	1,40			5,16
19.11.14	24,00	-	163,19	146,68	16,51	77,75	49,35	28,40	7,00	5,00	4,00	18,68	-	-	19,19	-	-	-	77,90	-	1,46			5,45
20.11.14	24,00	-	163,51	146,60	16,91	80,41	50,13	30,28	7,00	5,00	4,26	19,09	-	-	19,65	-	-	-	80,69	-	1,54			5,81
21.11.14	24,00	-	160,87	145,85	15,02	82,36	51,28	31,08	7,00	5,00	4,37	17,06	-	-	17,57	-	-	-	82,34	-	1,41			5,78
22.11.14	24,00	-	161,95	146,24	15,71	82,04	51,84	30,20	7,00	5,00	4,26	17,71	-	-	18,29	-	-	-	82,14	-	1,46			5,71
23.11.14	24,00	-	162,36	146,04	16,32	82,54	52,62	29,92	7,00	5,00	4,21	18,40	-	-	18,94	-	-	-	82,58	-	1,52			5,72
Среднее	24,00	-	160,37	143,49	16,88	71,16	47,64	23,52	7,00	5,00	3,22	19,16	-	-	19,60	-	-	-	71,24	-	1,36	-	-	4,59
Итого	552,00		3688,53	3300,20	388,33						74,16	440,61	0,00	0,00	450,89	0,00	0,00	0,00			31,32	0,00	0,00	105,47

-1,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = -1,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 103,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 450,89 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

досчет гвс 24.09-30.09
8,33гк

Произв. нагр гу 29,57 гкл