Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9334, 038,1
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,98

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	67,07	58,92	8,15	70,68	44,72	25,96	7,00	5,00	1,55	7,80	-	-	7,95	-	-	-	70,55	-	0,55			2,10
02.11.14	24,00	-	67,74	58,82	8,92	70,88	44,14	26,74	7,00	5,00	1,61	8,47	-	-	8,67	-	-	-	70,58	-	0,60			2,21
03.11.14	24,00	-	66,26	59,03	7,23	70,47	44,17	26,30	7,00	5,00	1,59	6,73	-	-	6,91	-	-	-	70,23	-	0,47			2,07
04.11.14	24,00	-	52,01	46,13	5,88	71,16	43,91	27,25	7,00	5,00	1,24	6,35	-	-	6,45	-	-	-	68,89	-	0,44			1,68
05.11.14	24,00	-	66,68	59,48	7,20	70,53	45,06	25,47	7,00	5,00	1,53	7,06	-	-	7,23	-	-	-	69,77	-	0,49			2,03
06.11.14	24,00	-	66,95	59,40	7,55	67,30	43,20	24,10	7,00	5,00	1,46	7,22	-	-	7,36	-	-	-	66,83	-	0,48			1,94
07.11.14	24,00	-	67,30	58,51	8,79	64,73	41,76	22,97	7,00	5,00	1,37	8,40	-	-	8,56	-	-	-	64,53	-	0,54			1,91
08.11.14	24,00	-	67,11	57,77	9,34	64,60	41,29	23,31	7,00	5,00	1,38	8,91	-	-	9,08	-	-	-	64,55	-	0,58			1,95
09.11.14	24,00	-	66,57	57,63	8,94	64,83	41,05	23,78	7,00	5,00	1,39	8,54	-	-	8,69	-	-	-	64,96	-	0,56			1,95
10.11.14	24,00	-	66,99	58,14	8,85	65,45	41,41	24,04	7,00	5,00	1,43	8,36	-	-	8,53	-	-	-	65,35	-	0,55			1,98
11.11.14	24,00	-	66,38	58,64	7,74	65,40	41,55	23,85	7,00	5,00	1,42	7,43	-	-	7,56	-	-	-	65,21	-	0,48			1,91
12.11.14	24,00	-	67,30	59,49	7,81	65,52	42,16	23,36	7,00	5,00	1,41	7,50	-	-	7,65	-	-	-	65,29	-	0,49			1,90
13.11.14	24,00	-	66,63	59,67	6,96	65,40	41,77	23,63	7,00	5,00	1,43	6,66	-	-	6,77	-	-	-	65,13	-	0,43			1,87
14.11.14	24,00	-	66,55	59,50	7,05	66,58	41,73	24,85	7,00	5,00	1,50	6,71	-	-	6,84	-	-	-	66,60	-	0,45			1,95
15.11.14	24,00	-	68,53	59,38	9,15	67,90	42,31	25,59	7,00	5,00	1,55	8,72	-	-	8,90	-	-	-	67,71	-	0,59			2,14
16.11.14	24,00	-	67,27	58,95	8,32	68,58	41,80	26,78	7,00	5,00	1,60	7,92	-	-	8,06	-	-	-	68,66	-	0,55			2,15
17.11.14	24,00	-	66,69	59,50	7,19	72,72	43,59	29,13	7,00	5,00	1,77	6,68	-	-	6,86	-	-	-	72,49	-	0,49			2,26
18.11.14	24,00	-	67,09	59,92	7,17	74,74	44,23	30,51	7,00	5,00	1,86	6,74	-	-	6,88	-	-	-	74,74	-	0,50			2,36
19.11.14	24,00	-	66,97	60,01	6,96	77,45	45,13	32,32	7,00	5,00	1,98	6,43	-	-	6,62	-	-	-	77,24	-	0,50			2,48
20.11.14	24,00	-	66,62	59,88	6,74	80,12	45,77	34,35	7,00	5,00	2,11	6,10	-	-	6,27	-	-	-	80,26	-	0,49			2,60
21.11.14	24,00	-	66,15	59,50	6,65	82,06	46,76	35,30	7,00	5,00	2,15	6,04	-	-	6,20	-	-	-	81,64	-	0,49			2,64
22.11.14	24,00	-	67,39	59,62	7,77	81,75	47,26	34,49	7,00	5,00	2,11	7,18	-	-	7,41	-	-	-	81,52	-	0,59			2,69
23.11.14	24,00	-	67,79	59,44	8,35	82,26	47,84	34,42	7,00	5,00	2,10	7,74	-	-	7,96	-	-	-	82,06	-	0,64			2,73
Среднее	24,00	-	66,35	58,58	7,77	70,92	43,59	27,33	7,00	5,00	1,63	7,38	-	-	7,54	-	-	-	70,64	-	0,52	-	-	2,15
Итого	552,00		1526,04	1347,33	178,71						37,56	169,69	0,00	0,00	173,41	0,00	0,00	0,00			11,93	0,00	0,00	49,49

~0,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = -0,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 48,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 173,41 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

досчет гвс 24.09-30.09
3,5 гк

11,25 изл