Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9074.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 44 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207191 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 78,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	116,88	116,88	0,00	76,00	43,07	32,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
25.10.14	24,00	-	116,36	116,36	0,00	76,23	43,35	32,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
26.10.14	24,00	-	116,30	116,30	0,00	76,75	43,99	32,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
27.10.14	24,00	-	119,04	119,04	0,00	76,72	44,96	31,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
28.10.14	24,00	-	123,55	123,55	0,00	76,59	46,41	30,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,73
29.10.14	24,00	-	125,24	125,24	0,00	74,42	46,11	28,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
30.10.14	24,00	-	122,27	122,27	0,00	70,61	44,20	26,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
31.10.14	24,00	-	120,18	120,18	0,00	69,09	42,84	26,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
01.11.14	24,00	-	118,53	118,53	0,00	68,86	41,99	26,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
02.11.14	24,00	-	118,25	118,25	0,00	69,07	41,51	27,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
03.11.14	24,00	-	118,82	118,82	0,00	68,66	41,77	26,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
04.11.14	24,00	-	123,65	123,65	0,00	69,66	43,31	26,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
05.11.14	24,00	-	121,34	121,34	0,00	68,93	42,99	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
06.11.14	24,00	-	118,68	118,68	0,00	65,79	40,81	24,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
07.11.14	24,00	-	117,09	117,09	0,00	63,22	39,26	23,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
08.11.14	24,00	-	115,92	115,92	0,00	62,98	38,87	24,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
09.11.14	24,00	-	115,39	115,39	0,00	63,12	38,75	24,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
10.11.14	24,00	-	116,46	116,46	0,00	63,76	39,20	24,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
11.11.14	24,00	-	116,54	116,54	0,00	63,74	39,42	24,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
12.11.14	24,00	-	118,53	118,53	0,00	63,84	40,09	23,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
13.11.14	24,00	-	119,16	118,96	0,20	63,70	39,79	23,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
14.11.14	24,00	-	118,40	118,40	0,00	64,63	39,67	24,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
15.11.14	24,00	-	118,56	118,56	0,00	66,05	40,24	25,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
16.11.14	24,00	-	118,05	118,05	0,00	66,49	39,87	26,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
17.11.14	24,00	-	119,00	118,76	0,24	70,45	41,32	29,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
18.11.14	24,00	-	121,07	113,82	7,25	72,31	41,43	30,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
19.11.14	24,00	-	122,50	110,29	12,21	74,97	41,95	33,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
20.11.14	24,00	-	120,74	120,74	0,00	77,33	43,18	34,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
21.11.14	24,00	-	120,04	120,04	0,00	79,37	43,92	35,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
22.11.14	24,00	-	120,29	120,29	0,00	79,13	44,32	34,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
23.11.14	24,00	-	120,19	120,19	0,00	79,63	45,07	34,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
Среднее	24,00	-	119,26	118,62	0,64	70,39	42,05	28,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
Итого	744,00		3697,02	3677,12	19,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	105,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 09:00	25157,16	25151,61	-	-	-	-	724,64	-
	23.11.14 17:00	28775,68	28750,23	-	-	-	-	827,72	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,70** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

Произв. налку