Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9206.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 52 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208337 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.11.2014 по 23.11.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.11.14	24,00	-	120,14	120,14	0,00	69,31	40,99	28,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
02.11.14	24,00	-	120,07	120,07	0,00	69,54	40,38	29,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
03.11.14	24,00	-	120,52	120,52	0,00	69,13	40,58	28,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
04.11.14	24,00	-	124,80	124,80	0,00	70,12	42,08	28,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
05.11.14	24,00	-	122,48	122,48	0,00	69,38	41,74	27,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
06.11.14	24,00	-	120,39	120,39	0,00	66,23	39,64	26,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
07.11.14	24,00	-	119,02	119,02	0,00	63,67	38,32	25,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
08.11.14	24,00	-	118,23	118,23	0,00	63,42	38,18	25,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
09.11.14	24,00	-	117,91	117,91	0,00	63,52	38,02	25,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
10.11.14	24,00	-	118,71	118,71	0,00	64,17	38,47	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
11.11.14	24,00	-	118,92	118,92	0,00	64,15	38,62	25,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
12.11.14	24,00	-	120,79	120,79	0,00	64,24	39,38	24,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
13.11.14	24,00	-	121,31	121,31	0,00	64,12	39,15	24,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
14.11.14	24,00	-	120,71	120,71	0,00	65,06	38,89	26,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
15.11.14	24,00	-	121,07	121,07	0,00	66,48	39,35	27,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
16.11.14	24,00	-	120,54	120,54	0,00	66,94	38,87	28,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
17.11.14	24,00	-	121,17	121,17	0,00	70,96	40,30	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
18.11.14	24,00	-	122,01	122,01	0,00	72,82	40,83	31,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
19.11.14	24,00	-	122,37	122,37	0,00	75,54	41,70	33,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
20.11.14	24,00	-	122,21	122,21	0,00	77,95	42,21	35,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
21.11.14	24,00	-	121,44	121,44	0,00	80,02	43,00	37,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
22.11.14	24,00	-	121,95	121,95	0,00	79,72	43,75	35,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
23.11.14	24,00	-	121,77	121,77	0,00	80,24	44,59	35,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
Среднее	24,00	-	120,81	120,81	-	69,42	40,39	29,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
Итого	552,00		2778,53	2778,53	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.11.14 19:00	36766,66	36894,04	-	-	-	-	779,93	-
	24.11.14 10:00	39380,79	39508,17	-	-	-	-	856,29	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,75** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" подпись потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.