Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: 9208 038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 56 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	91,60	91,60	0,00	75,92	38,14	37,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
25.10.14	24,00	-	90,65	90,65	0,00	76,15	38,29	37,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
26.10.14	24,00	-	90,28	90,28	0,00	76,65	38,59	38,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
27.10.14	24,00	-	91,79	91,21	0,58	76,64	39,33	37,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
28.10.14	24,00	-	94,22	94,22	0,00	76,52	40,63	35,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
29.10.14	24,00	-	94,66	94,66	0,00	74,35	40,64	33,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
30.10.14	24,00	-	92,28	92,28	0,00	70,52	39,02	31,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
31.10.14	24,00	-	90,47	90,47	0,00	68,98	37,74	31,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
01.11.14	24,00	-	89,76	89,76	0,00	68,75	37,07	31,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
02.11.14	24,00	-	89,71	89,71	0,00	68,99	36,57	32,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
03.11.14	24,00	-	89,53	89,53	0,00	68,57	36,68	31,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
04.11.14	24,00	-	92,15	92,15	0,00	69,56	38,00	31,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
05.11.14	23,00	-	86,53	86,53	0,00	68,80	37,77	31,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
06.11.14	24,00	-	88,87	88,87	0,00	65,72	36,00	29,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
07.11.14	24,00	-	86,87	86,87	0,00	63,16	34,60	28,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
08.11.14	24,00	-	85,64	85,64	0,00	62,90	34,28	28,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
09.11.14	24,00	-	84,91	84,91	0,00	62,99	34,00	28,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
10.11.14	24,00	-	85,12	85,12	0,00	63,64	34,42	29,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
11.11.14	24,00	-	84,95	84,95	0,00	63,62	34,55	29,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
12.11.14	24,00	-	85,98	85,98	0,00	63,71	35,16	28,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
13.11.14	24,00	-	86,32	86,32	0,00	63,59	34,98	28,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
14.11.14	24,00	-	85,79	85,79	0,00	64,50	34,60	29,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
15.11.14	24,00	-	85,84	85,84	0,00	65,93	34,93	31,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
16.11.14	24,00	-	85,34	85,34	0,00	66,35	34,38	31,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
17.11.14	24,00	-	85,53	85,53	0,00	70,33	35,40	34,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
18.11.14	24,00	-	86,37	86,37	0,00	72,17	35,73	36,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
19.11.14	24,00	-	86,84	86,84	0,00	74,87	36,40	38,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
20.11.14	24,00	-	87,02	87,02	0,00	77,24	36,75	40,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
21.11.14	24,00	-	86,90	86,90	0,00	79,30	37,27	42,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,66
22.11.14	24,00	-	87,21	87,21	0,00	79,03	37,85	41,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
23.11.14	24,00	-	87,07	87,07	0,00	79,52	38,58	40,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
Среднее	23,97	-	88,26	88,25	0,02	70,29	36,72	33,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	743,00		2736,20	2735,62	0,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	06.11.14 09:00	28394,99	28361,77	-	-	-	-	775,21	-
	23.11.14 12:00	29870,40	29837,18	-	-	-	-	824,10	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,95** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«1»12 14 г.