Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9106.038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 12 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1648 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0736

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 139,44 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	-	153,89	137,57	16,32	78,93	47,42	31,51	7,00	5,00	4,35	16,03	-	-	16,47	-	-	-	79,19	-	1,27			5,62
25.10.14	24,00	-	159,51	138,53	20,98	81,13	48,86	32,27	7,00	5,00	4,49	20,80	-	-	21,42	-	-	-	81,12	-	1,69			6,18
26.10.14	24,00	-	160,01	139,45	20,56	81,05	49,42	31,63	7,00	5,00	4,43	20,38	-	-	20,97	-	-	-	81,02	-	1,65			6,08
27.10.14	24,00	-	157,92	139,05	18,87	80,74	49,63	31,11	7,00	5,00	4,36	18,56	-	-	19,10	-	-	-	80,60	-	1,50			5,86
28.10.14	24,00	-	156,92	139,71	17,21	79,48	49,98	29,50	7,00	5,00	4,14	17,11	-	-	17,58	-	-	-	79,10	-	1,36			5,49
29.10.14	24,00	-	158,28	139,65	18,63	76,97	49,21	27,76	7,00	5,00	3,89	18,54	-	-	19,05	-	-	-	76,84	-	1,43			5,32
30.10.14	24,00	-	158,30	140,08	18,22	75,59	48,66	26,93	7,00	5,00	3,79	18,08	-	-	18,56	-	-	-	75,43	-	1,36			5,15
31.10.14	24,00	-	157,07	138,44	18,63	72,74	46,85	25,89	7,00	5,00	3,59	18,57	-	-	19,01	-	-	-	72,66	-	1,35			4,94
01.11.14	24,00	-	158,24	138,53	19,71	72,95	46,44	26,51	7,00	5,00	3,68	19,62	-	-	20,10	-	-	-	73,02	-	1,44			5,11
02.11.14	24,00	-	157,71	138,01	19,70	73,62	46,35	27,27	7,00	5,00	3,78	19,60	-	-	20,09	-	-	-	73,53	-	1,44			5,22
03.11.14	24,00	-	158,44	138,59	19,85	73,52	46,66	26,86	7,00	5,00	3,74	19,71	-	-	20,21	-	-	-	73,47	-	1,45			5,18
04.11.14	24,00	-	159,45	138,57	20,88	73,40	46,95	26,45	7,00	5,00	3,67	20,82	-	-	21,33	-	-	-	73,44	-	1,53			5,20
05.11.14	24,00	-	159,60	139,17	20,43	72,87	46,99	25,88	7,00	5,00	3,62	20,29	-	-	20,80	-	-	-	72,58	-	1,47			5,10
06.11.14	24,00	-	155,27	137,37	17,90	69,98	45,15	24,83	7,00	5,00	3,43	17,73	-	-	18,14	-	-	-	69,86	-	1,24			4,67
07.11.14	24,00	-	156,26	137,00	19,26	68,55	44,27	24,28	7,00	5,00	3,33	19,21	-	-	19,64	-	-	-	68,51	-	1,32			4,65
08.11.14	24,00	-	157,11	136,81	20,30	68,69	44,29	24,40	7,00	5,00	3,34	20,24	-	-	20,65	-	-	-	68,77	-	1,39			4,74
09.11.14	24,00	-	159,32	136,47	22,85	68,55	44,11	24,44	7,00	5,00	3,34	22,79	-	-	23,32	-	-	-	68,67	-	1,57			4,91
10.11.14	24,00	-	157,61	136,78	20,83	68,77	44,24	24,53	7,00	5,00	3,36	20,77	-	-	21,23	-	-	-	68,84	-	1,43			4,79
11.11.14	24,00	-	158,76	137,79	20,97	68,71	44,42	24,29	7,00	5,00	3,34	20,95	-	-	21,40	-	-	-	68,87	-	1,45			4,79
12.11.14	24,00	-	157,17	138,55	18,62	68,81	44,96	23,85	7,00	5,00	3,32	18,46	-	-	18,87	-	-	-	68,84	-	1,27			4,59
13.11.14	24,00	-	157,62	138,60	19,02	68,70	44,73	23,97	7,00	5,00	3,34	18,86	-	-	19,27	-	-	-	68,63	-	1,30			4,63
14.11.14	24,00	-	130,44	114,93	15,51	68,73	43,61	25,12	7,00	5,00	2,83	16,84	-	-	17,20	-	-	-	67,07	-	1,13			3,96
15.11.14	24,00	-	160,93	138,35	22,58	70,38	45,44	24,94	7,00	5,00	3,47	22,30	-	-	22,81	-	-	-	70,41	-	1,57			5,04
16.11.14	24,00	-	156,35	134,27	22,08	70,58	44,83	25,75	7,00	5,00	3,47	21,94	-	-	22,44	-	-	-	70,78	-	1,55			5,02
17.11.14	24,00	-	155,36	134,86	20,50	72,15	45,37	26,78	7,00	5,00	3,62	20,33	-	-	20,81	-	-	-	72,42	-	1,47			5,09
18.11.14	24,00	-	155,30	134,75	20,55	74,22	46,20	28,02	7,00	5,00	3,81	20,17	-	-	20,68	-	-	-	74,01	-	1,49			5,30
19.11.14	24,00	-	155,69	135,50	20,19	77,98	47,44	30,54	7,00	5,00	4,16	19,79	-	-	20,36	-	-	-	78,30	-	1,55			5,72
20.11.14	24,00	-	153,85	134,54	19,31	81,40	48,45	32,95	7,00	5,00	4,50	18,52	-	-	19,06	-	-	-	81,41	-	1,51			6,01
21.11.14	24,00	-	157,34	134,92	22,42	82,00	48,61	33,39	7,00	5,00	4,58	22,05	-	-	22,70	-	-	-	80,44	-	1,77			6,35
22.11.14	24,00	-	159,76	140,61	19,15	83,14	50,07	33,07	7,00	5,00	4,69	18,78	-	-	19,35	-	-	-	83,12	-	1,56			6,25
23.11.14	24,00	-	163,83	140,87	22,96	82,90	50,60	32,30	7,00	5,00	4,58	22,65	-	-	23,37	-	-	-	82,83	-	1,88			6,46
Среднее	24,00	-	156,88	137,04	19,84	74,43	46,78	27,65	7,00	5,00	3,81	19,69	-	-	20,19	-	-	-	74,32	-	1,46	-	-	5,27
Итого	744,00		4863,31	4248,32	614,99						118,03	610,49	0,00	0,00	625,99	0,00	0,00	0,00			45,39	0,00	0,00	163,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,11 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,30** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **625,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать организации ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

43,28