Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9107,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 14 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-1114.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,166 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0542
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 49,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00		136,48	121,04	15,44	78,55	57,30	21,25	8,00	3,00	2,26	19,69	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	78,30	0,00	1,54			3,80
25.10.14	24,00		137,18	122,03	15,15	80,84	59,08	21,77	8,00	3,00	2,34	19,27	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	80,51	0,00	1,55			3,90
26.10.14	24,00		137,82	123,37	14,45	80,78	59,30	21,48	8,00	3,00	2,34	18,56	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	80,43	0,00	1,49			3,83
27.10.14	24,00		138,38	123,14	15,23	80,52	59,66	20,85	8,00	3,00	2,25	19,43	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	80,11	0,00	1,56			3,81
28.10.14	24,00		136,37	123,44	12,93	79,37	59,65	19,72	8,00	3,00	2,12	17,13	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	78,89	0,00	1,35			3,48
29.10.14	24,00		138,25	123,61	14,63	76,73	58,15	18,58	8,00	3,00	1,99	18,94	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	-	76,38	0,00	1,45			3,43
30.10.14	24,00		137,55	124,54	13,01	75,49	57,44	18,05	8,00	3,00	1,95	17,29	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	75,05	0,00	1,30			3,25
31.10.14	24,00		136,55	122,61	13,94	72,63	55,16	17,47	8,00	3,00	1,85	18,26	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	72,29	0,00	1,32			3,17
01.11.14	24,00		140,15	122,66	17,48	72,70	54,91	17,80	8,00	3,00	1,90	21,67	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	72,50	0,00	1,57			3,47
02.11.14	24,00		136,03	122,15	13,88	73,50	55,44	18,06	8,00	3,00	1,91	18,18	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	73,18	0,00	1,33			3,24
03.11.14	24,00		137,62	122,67	14,94	73,19	55,51	17,69	8,00	3,00	1,87	19,28	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	72,94	0,00	1,41			3,28
04.11.14	24,00		138,63	123,00	15,62	73,05	55,85	17,20	8,00	3,00	1,82	19,98	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	-	72,80	0,00	1,46			3,27
05.11.14	24,00	*	134,24	121,90	12,34	72,75	55,73	17,02	8,00	3,00	1,79	16,51	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	72,15	0,00	1,19			2,99
06.11.14	24,00		134,11	119,79	14,33	69,90	53,95	15,95	8,00	3,00	1,67	18,07	0,00	0,00	18,47	0,00	18,47	-	69,61	0,00	1,26			2,93
07.11.14	24,00		133,69	117,23	16,46	68,07	52,54	15,53	8,00	3,00	1,72	18,14	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	67,97	0,00	1,23			2,95
08.11.14	24,00		134,40	119,40	15,00	68,21	52,68	15,53	8,00	3,00	1,60	18,90	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	68,04	0,00	1,29			2,89
09.11.14	24,00		136,63	119,21	17,43	68,22	52,55	15,66	8,00	3,00	1,61	21,43	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	68,14	0,00	1,46			3,07
10.11.14	24,00		135,06	119,42	15,64	68,56	52,81	15,75	8,00	3,00	1,62	19,64	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	68,43	0,00	1,34			2,97
11.11.14	24,00		133,37	119,89	13,48	68,47	52,79	15,68	8,00	3,00	1,62	17,56	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	68,32	0,00	1,20			2,82
12.11.14	24,00		133,89	119,95	13,95	68,62	53,28	15,35	8,00	3,00	1,57	18,10	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	68,46	0,00	1,24			2,81
13.11.14	24,00		134,92	120,01	14,91	68,54	52,90	15,64	8,00	3,00	1,61	19,08	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	68,32	0,00	1,30			2,91
14.11.14	24,00	*	111,59	99,54	12,04	68,69	52,06	16,63	8,00	3,00	1,28	18,27	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	66,54	0,00	1,22			2,49
15.11.14	24,00		135,81	120,77	15,04	70,12	53,45	16,67	8,00	3,00	1,74	19,11	0,00	0,00	19,54	0,00	19,54	-	70,00	0,00	1,34			3,08
16.11.14	24,00		134,67	117,43	17,24	70,42	53,02	17,40	8,00	3,00	1,77	21,22	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	70,48	0,00	1,50			3,27
17.11.14	24,00		131,82	117,77	14,04	71,87	53,81	18,06	8,00	3,00	1,86	17,97	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	71,70	0,00	1,29			3,15
18.11.14	24,00		131,54	117,84	13,70	74,05	55,13	18,93	8,00	3,00	1,96	17,64	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	73,74	0,00	1,30			3,26
19.11.14	24,00		133,09	118,78	14,31	77,57	57,29	20,27	8,00	3,00	2,10	18,49	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	77,24	0,00	1,43			3,53
20.11.14	24,00		132,59	118,08	14,51	81,19	59,18	22,01	8,00	3,00	2,33	18,08	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	-	80,83	0,00	1,46			3,79
21.11.14	24,00		134,67	120,88	13,80	81,71	59,27	22,44	8,00	3,00	2,44	17,40	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	81,42	0,00	1,42			3,86
22.11.14	24,00		133,92	120,92	13,00	82,86	60,28	22,59	8,00	3,00	2,45	16,61	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	82,44	0,00	1,37			3,82
23.11.14	24,00		136,10	121,31	14,79	82,65	60,62	22,03	8,00	3,00	2,39	18,47	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	82,21	0,00	1,52			3,91
Среднее	24,00	-	134,75	120,14	14,60	74,19	55,83	18,36	8,00	3,00	1,93	18,66	-	-	19,12	-	19,12	-	73,85	-	1,38	-	-	3,30
Итого	744,00		4177,10	3724,39	452,71						59,74	578,36	0,00	0,00	592,75	0,00	592,75	0,00			42,69	0,00	0,00	102,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 08:00	23192,98	21298,42	4232,60	0,00	4320,92	0,00	428,74	-
	24.11.14 09:00	27376,13	25028,24	4811,53	0,00	4914,28	0,00	531,41	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **592,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1»12 14 г.

Произв. начислу.

40,69 изл