Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202704-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202704 Режим (схема): 8001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	-	75,48	48,08	0,00	66,92	50,53	16,39	6,00	6,00	6,49	14,84	-	-	15,12	-	-	-	66,53	-	0,99			7,48
27.09.14	24,00	-	74,51	44,11	0,00	65,60	41,02	24,58	6,00	6,00	5,73	14,87	-	-	15,16	-	-	-	65,64	-	0,98			6,70
28.09.14	24,00	-	73,47	58,07	0,00	65,72	41,85	23,87	6,00	6,00	6,21	16,07	-	-	16,39	-	-	-	65,81	-	1,06			7,27
29.09.14	24,00	-	68,37	56,40	0,00	65,60	41,79	23,81	6,00	6,00	6,02	12,76	-	-	12,98	-	-	-	65,53	-	0,83			6,85
30.09.14	24,00	-	67,86	56,26	0,00	65,29	40,86	24,43	6,00	6,00	5,92	12,50	-	-	12,74	-	-	-	65,23	-	0,82			6,73
Среднее	24,00	-	71,94	52,58	-	65,83	43,21	22,62	6,00	6,00	6,07	14,21	-	-	14,48	-	-	-	65,75	-	0,93	-	-	7,01
Итого	120,00		359,69	262,92	0,00						30,36	71,04	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00			4,67	0,00	0,00	35,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	29.09.14 21:00	5801,47	4796,40	1180,62	-	1203,62	-	685,02	-
	06.10.14 15:00	6275,82	5198,08	1279,00	-	1303,71	-	732,39	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -0,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 34,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
РУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

гвс 24.09-25.09. 5,0 гк
x2 дн
10,0
-0,26
9,74 гк

27,38 г 27,93 м3 1,66 изл
-0,26
1,4 изл.

от+гвс 26.09-30.09-34,36 гк 72,39 м3 4,0 изл.

44,1 гк 100,32 м3 5,4 изл.

1.11 — 30.11 — дог