Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 4110,038,1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 28 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-1014.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-n2)+M3*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)+M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 26.09.2014 по 30.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
26.09.14	24,00	*	35,21	2,89	32,31	63,64	24,14	39,50	5,00	4,00	0,11	33,32	0,00	0,00	33,92	0,00	33,92	-	62,00	0,00	2,07			2,17
27.09.14	24,00	*	37,69	5,65	32,04	62,51	22,49	40,02	5,00	4,00	0,00	36,30	0,00	0,00	36,94	0,00	36,94	-	61,45	0,00	2,23			2,23
28.09.14	24,00	*	38,19	5,79	32,40	62,77	21,73	41,05	5,00	4,00	0,54	37,09	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74	-	61,07	0,00	2,27			2,81
29.09.14	24,00	*	44,51	14,74	29,76	63,55	36,21	27,34	5,00	4,00	0,55	35,59	0,00	0,00	36,22	0,00	36,22	-	61,78	0,00	2,20			2,75
30.09.14	24,00		164,66	135,26	29,40	65,71	50,90	14,81	5,00	4,00	0,23	56,74	0,00	0,00	57,87	0,00	57,87	-	65,38	0,00	3,71			3,94
Среднее	24,00	-	64,05	32,87	31,18	63,64	31,09	32,54	5,00	4,00	0,29	39,81	-	-	40,54	-	40,54	-	62,33	-	2,49	-	-	2,78
Итого	120,00		320,26	164,34	155,92						1,43	199,05	0,00	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00			12,47	0,00	0,00	13,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.09.14 03:00	49213,34	38294,98	16496,61	0,00	16880,00	0,00	1758,47	-
	09.10.14 16:00	51027,89	39926,76	17347,20	0,00	17746,55	0,00	1814,83	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -1,89 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,00** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **202,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

Печать энергосбыта

ГУП "ТЕК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 12 14 г.

гвс 24.09-25.09 4,0 гк −0,93 3,07 гк 64т 65,3 м3 4,0 изл. −0,93 3,07 гк изл.

отп+гвс 26.09-30.09 12,0 гк 202,7 м3 10,58 изл.

Σ 15,07 гк 268 м3 13,65 изл

1.11 — 30.11 — 902