Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9111.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6101-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6101 Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.даления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	*	134,34	111,96	22,38	79,45	51,82	27,63	7,30	3,60	3,16	21,75	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	79,20	0,00	1,72			4,88
25.10.14	24,00	*	136,23	114,63	21,60	81,75	53,73	28,02	7,30	3,60	3,26	21,34	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	81,22	0,00	1,73			4,99
26.10.14	25,00	*	146,51	122,39	24,11	81,70	54,25	27,45	7,30	3,60	3,39	23,98	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	81,25	0,00	1,95			5,34
27.10.14	24,00	*	138,37	117,55	20,81	81,38	54,72	26,65	7,30	3,60	3,16	20,78	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	80,78	0,00	1,68			4,84
28.10.14	24,00	*	138,73	118,00	20,73	80,12	55,16	24,95	7,30	3,60	2,97	20,81	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	79,27	0,00	1,65			4,62
29.10.14	24,00	*	132,58	110,77	21,81	77,63	53,24	24,39	7,30	3,60	2,72	21,90	0,00	0,00	22,49	0,00	22,49	-	77,07	0,00	1,69			4,41
30.10.14	24,00	*	118,04	98,67	19,37	76,15	50,70	25,45	7,30	3,60	2,53	19,43	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	75,44	0,00	1,47			4,00
31.10.14	24,00	*	118,64	97,45	21,20	73,30	48,62	24,68	7,30	3,60	2,42	21,30	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	72,77	0,00	1,55			3,97
01.11.14	24,00	*	120,55	97,88	22,67	73,47	48,09	25,38	7,30	3,60	2,50	22,71	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	-	73,12	0,00	1,66			4,16
02.11.14	24,00	*	118,17	97,21	20,96	74,20	47,93	26,27	7,30	3,60	2,58	20,93	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	73,68	0,00	1,54			4,12
03.11.14	24,00	*	122,69	97,55	25,14	74,12	48,23	25,89	7,30	3,60	2,54	25,16	0,00	0,00	25,78	0,00	25,78	-	73,69	0,00	1,86			4,40
04.11.14	24,00	*	121,45	97,73	23,72	73,93	48,91	25,03	7,30	3,60	2,46	23,79	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	73,55	0,00	1,75			4,21
05.11.14	24,00	*	120,23	98,04	22,19	73,40	48,91	24,49	7,30	3,60	2,42	22,30	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	72,59	0,00	1,62			4,04
06.11.14	24,00	*	118,92	96,85	22,07	70,53	46,62	23,91	7,30	3,60	2,34	22,10	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	69,99	0,00	1,55			3,88
07.11.14	24,00	*	118,92	96,52	22,40	69,10	45,58	23,52	7,30	3,60	2,29	22,42	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	-	68,71	0,00	1,54			3,83
08.11.14	24,00	*	120,76	96,47	24,29	69,25	45,76	23,49	7,30	3,60	2,29	24,26	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	-	68,91	0,00	1,67			3,96
09.11.14	24,00	*	121,55	96,41	25,14	69,12	45,58	23,54	7,30	3,60	2,29	25,12	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	-	68,82	0,00	1,73			4,02
10.11.14	24,00	*	121,97	96,48	25,49	69,34	45,99	23,35	7,30	3,60	2,27	25,50	0,00	0,00	26,06	0,00	26,06	-	68,97	0,00	1,76			4,03
11.11.14	24,00	*	119,31	96,83	22,48	69,26	46,08	23,19	7,30	3,60	2,26	22,43	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	68,99	0,00	1,55			3,81
12.11.14	24,00	*	119,38	96,79	22,59	69,37	46,54	22,83	7,30	3,60	2,23	22,60	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	-	68,99	0,00	1,56			3,79
13.11.14	24,00	*	119,03	96,91	22,12	69,26	46,04	23,23	7,30	3,60	2,27	22,11	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	68,78	0,00	1,52			3,79
14.11.14	24,00	*	99,87	80,78	19,09	69,62	44,84	24,78	7,30	3,60	1,89	21,20	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	68,26	0,00	1,45			3,34
15.11.14	24,00	*	119,92	97,24	22,68	70,98	46,24	24,74	7,30	3,60	2,41	22,84	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	70,65	0,00	1,62			4,03
16.11.14	24,00	*	120,80	94,65	26,15	71,18	45,75	25,43	7,30	3,60	2,41	26,32	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	-	70,96	0,00	1,87			4,28
17.11.14	24,00	*	118,30	94,91	23,38	72,74	46,40	26,34	7,30	3,60	2,50	23,55	0,00	0,00	24,11	0,00	24,11	-	72,61	0,00	1,71			4,21
18.11.14	24,00	*	118,62	95,03	23,59	74,82	47,19	27,62	7,30	3,60	2,63	23,78	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	74,24	0,00	1,77			4,40
19.11.14	24,00	*	118,67	95,93	22,75	78,55	48,88	29,67	7,30	3,60	2,84	23,07	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	78,26	0,00	1,81			4,64
20.11.14	24,00	*	115,92	95,13	20,79	82,08	50,34	31,73	7,30	3,60	3,01	21,13	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	81,59	0,00	1,73			4,74
21.11.14	24,00	*	117,83	95,97	21,86	82,72	50,76	31,96	7,30	3,60	3,06	22,14	0,00	0,00	22,81	0,00	22,81	-	82,41	0,00	1,83			4,89
22.11.14	24,00	*	116,09	96,01	20,08	83,80	51,98	31,83	7,30	3,60	3,06	20,33	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	83,30	0,00	1,70			4,75
23.11.14	24,00	*	121,01	96,21	24,80	83,55	52,35	31,19	7,30	3,60	3,00	25,09	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86	-	83,01	0,00	2,08			5,09
Среднее	24,03	-	122,37	99,84	22,53	75,03	48,94	26,08	7,30	3,60	2,62	22,65	-	-	23,22	-	23,22	-	74,55	-	1,69	-	-	4,30
Итого	745,00		3793,39	3094,96	698,43						81,14	702,14	0,00	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00			52,31	0,00	0,00	133,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.10.14 08:00	90459,06	64737,65	27180,20	0,00	27841,14	0,00	3659,95	-
	24.11.14 08:00	94246,84	67827,12	27881,81	0,00	28560,56	0,00	3793,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °C = -2,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **719,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПБ" печать энергосбыта "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

49,89