Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10964, 038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6057-ч(с)-1114.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6057 Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 3,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2014 по 23.11.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.14	24,00	*	134,75	114,78	19,98	78,83	50,61	28,22	7,30	3,80	3,56	22,25	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	56,74	0,00	1,26			4,83
25.10.14	24,00	*	134,35	115,93	18,43	81,13	52,33	28,80	7,30	3,80	3,52	20,47	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	64,64	0,00	1,32			4,85
26.10.14	25,00	*	144,12	122,53	21,59	81,07	52,79	28,27	7,30	3,80	3,65	24,20	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	65,00	0,00	1,57			5,23
27.10.14	24,00	*	135,28	117,60	17,68	80,79	53,20	27,59	7,30	3,80	3,64	20,57	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	51,09	0,00	1,05			4,69
28.10.14	24,00	*	134,85	118,41	16,44	79,58	53,56	26,01	7,30	3,80	3,94	20,14	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	23,01	0,00	0,46			4,40
29.10.14	24,00	*	133,06	116,42	16,64	77,05	52,01	25,04	7,30	3,80	3,64	20,66	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	27,35	0,00	0,57			4,21
30.10.14	24,00	*	132,88	117,08	15,80	75,64	51,19	24,45	7,30	3,80	3,72	19,95	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	17,47	0,00	0,35			4,07
31.10.14	24,00	*	132,16	115,03	17,13	72,80	49,05	23,75	7,30	3,80	2,77	21,16	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	57,45	0,00	1,22			3,99
01.11.14	24,00	*	133,50	115,72	17,78	72,94	48,66	24,28	7,30	3,80	2,97	22,04	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	-	52,29	0,00	1,15			4,12
02.11.14	24,00	*	132,47	115,10	17,37	73,68	48,73	24,95	7,30	3,80	2,76	21,63	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	64,99	0,00	1,41			4,16
03.11.14	24,00	*	131,40	115,61	15,79	73,61	49,13	24,47	7,30	3,80	2,72	19,79	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	64,83	0,00	1,28			4,00
04.11.14	24,00	*	132,97	115,65	17,32	73,45	49,64	23,81	7,30	3,80	2,74	21,49	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	60,38	0,00	1,30			4,04
05.11.14	24,00	*	133,24	116,03	17,21	72,94	49,55	23,39	7,30	3,80	2,73	21,34	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	58,46	0,00	1,25			3,98
06.11.14	24,00	*	132,01	114,62	17,39	70,03	47,35	22,68	7,30	3,80	2,44	21,37	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	64,73	0,00	1,38			3,83
07.11.14	24,00	*	131,01	114,28	16,73	68,61	46,55	22,07	7,30	3,80	2,34	20,69	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	64,83	0,00	1,34			3,68
08.11.14	24,00	*	131,47	114,12	17,35	68,76	46,57	22,20	7,30	3,80	2,35	21,26	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	64,99	0,00	1,38			3,74
09.11.14	24,00	*	134,68	113,90	20,78	68,65	46,33	22,32	7,30	3,80	2,35	25,05	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	-	64,96	0,00	1,63			3,98
10.11.14	24,00	*	131,58	114,15	17,43	68,86	46,63	22,22	7,30	3,80	2,36	21,29	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	65,00	0,00	1,39			3,75
11.11.14	24,00	*	132,34	114,43	17,91	68,78	46,81	21,97	7,30	3,80	2,36	21,77	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	63,89	0,00	1,39			3,76
12.11.14	24,00	*	132,88	114,39	18,49	68,90	47,27	21,63	7,30	3,80	2,31	22,37	0,00	0,00	22,81	0,00	22,81	-	64,79	0,00	1,45			3,76
13.11.14	24,00	*	132,97	114,45	18,52	68,77	46,76	22,01	7,30	3,80	2,40	22,39	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	62,44	0,00	1,40			3,80
14.11.14	24,00	*	111,76	95,63	16,13	69,06	45,63	23,43	7,30	3,80	2,13	22,62	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95	-	54,34	0,00	1,23			3,36
15.11.14	24,00	*	132,87	115,00	17,87	70,45	47,07	23,38	7,30	3,80	2,55	22,34	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	62,93	0,00	1,41			3,96
16.11.14	24,00	*	131,79	111,95	19,84	70,65	46,49	24,15	7,30	3,80	2,53	24,41	0,00	0,00	24,89	0,00	24,89	-	65,00	0,00	1,59			4,12
17.11.14	24,00	*	130,09	112,16	17,93	72,17	47,18	25,00	7,30	3,80	2,68	22,11	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	64,40	0,00	1,43			4,11
18.11.14	24,00	*	130,66	112,38	18,28	74,27	48,07	26,20	7,30	3,80	2,91	22,56	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	61,98	0,00	1,40			4,31
19.11.14	24,00	*	130,85	113,44	17,41	77,96	49,71	28,25	7,30	3,80	3,52	21,95	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	48,27	0,00	1,06			4,57
20.11.14	24,00	*	129,33	112,33	16,99	81,43	51,24	30,19	7,30	3,80	4,08	21,38	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	32,88	0,00	0,70			4,79
21.11.14	24,00	*	130,93	113,38	17,55	82,10	51,67	30,43	7,30	3,80	3,75	21,68	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	53,39	0,00	1,16			4,90
22.11.14	24,00	*	130,89	113,26	17,63	83,22	52,75	30,48	7,30	3,80	3,53	21,56	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	64,97	0,00	1,40			4,93
23.11.14	24,00	*	132,05	113,59	18,47	82,97	52,98	29,99	7,30	3,80	3,48	22,57	0,00	0,00	23,01	0,00	23,01	-	65,00	0,00	1,47			4,95
Среднее	24,03	-	132,10	114,30	17,80	74,49	49,28	25,21	7,30	3,80	2,98	21,78	-	-	22,13	-	22,13	-	56,53	-	1,24	-	-	4,22
Итого	745,00		4095,20	3543,36	551,84						92,45	675,05	0,00	0,00	685,93	0,00	685,93	0,00			38,40	0,00	0,00	130,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.10.14 08:00	111560,54	87892,86	27876,21	0,00	28318,82	0,00	4189,96	-
	24.11.14 08:00	115654,71	91436,15	28550,94	0,00	29004,46	0,00	4320,86	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,45 °С = -2,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **685,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" начать потребление ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 12 14 г.

36,07