Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 12001153
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Подающий тр. Преобр. давления
Обратн.тр.
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	70,28	8,8	315,069		-	51,73	6,5	309,707		18,55	5,362				6,137
24.10.14	24	-	69,27	8,8	313,047		-	50,89	6,5	307,741		18,38	5,306				6,038
25.10.14	24	-	70,28	8,8	316,781		-	51,6	6,5	311,394		18,68	5,387				6,212
26.10.14	24	-	68,99	8,8	306,043		-	54,66	6,5	301,044		14,33	4,999				4,767
27.10.14	24	-	66,22	8,8	316,858		-	52,19	6,5	309,486		14,03	7,372				4,845
28.10.14	24	-	61,86	8,8	315,648		-	47,82	6,5	309,877		14,04	5,771				4,723
29.10.14	24	-	53,03	8,8	317,284		-	42,34	6,5	311,3		10,69	5,984				3,661
30.10.14	24	-	49,07	8,8	316,211		-	39,79	6,5	310,275		9,28	5,936				3,182
31.10.14	24	-	48,05	8,8	317,199		-	39,12	6,5	311,361		8,93	5,838				3,073
01.11.14	24	-	54,67	8,8	319,755		-	43,06	6,5	313,976		11,61	5,779				3,974
02.11.14	24	-	54,48	8,8	318,658		-	42,7	6,5	312,779		11,78	5,879				4,016
03.11.14	24	-	58,01	8,8	318,648		-	44,46	6,5	312,489		13,55	6,159				4,604
04.11.14	24	-	55,54	8,8	318,969		-	43,4	6,5	312,804		12,14	6,165				4,153
05.11.14	24	-	54,91	8,8	319,574		-	43,2	6,5	313,428		11,71	6,146				4,021
06.11.14	24	-	52,21	8,8	321,566		-	41,76	6,5	315,322		10,45	6,244				3,631
07.11.14	24	-	56,22	8,8	319,218		-	43,6	6,5	313,056		12,62	6,162				4,312
08.11.14	24	-	59,8	8,8	305,323		-	45,35	6,5	299,771		14,45	5,552				4,677
09.11.14	24	-	60,2	8,8	312,588		-	45,94	6,5	306,973		14,26	5,615				4,73
10.11.14	24	-	61,1	8,8	309,247		-	46,42	6,5	303,803		14,68	5,444				4,805
11.11.14	24	-	60,58	8,8	311,251		-	46,37	6,5	305,816		14,21	5,435				4,687
12.11.14	24	-	55,71	8,8	303,325		-	44,3	6,5	298,37		11,41	4,955				3,725
13.11.14	24	-	54,77	8,8	323,915		-	44,68	6,5	317,482		10,09	6,433				3,569
14.11.14	24	-	55,91	8,8	315,891		-	44,4	6,5	309,721		11,51	6,170				3,922
15.11.14	24	-	67,24	8,8	321,124		-	51	6,5	314,805		16,24	6,319				5,555
16.11.14	24	-	67,43	8,8	323,626		-	51,33	6,5	317,333		16,10	6,293				5,547
17.11.14	24	-	66,83	8,8	323,239		-	50,86	6,5	317,081		15,97	6,158				5,492
18.11.14	24	-	69,99	8,8	321,553		-	52,45	6,5	315,524		17,54	6,029				5,972
19.11.14	24	-	72,77	8,8	318,255		-	53,89	6,5	312,294		18,88	5,961				6,348
20.11.14	24	-	73,1	8,8	317,815		-	53,43	6,5	311,913		19,67	5,902				6,586
21.11.14	24	-	73,39	8,8	318,01		-	53,11	6,5	312,35		20,28	5,660				6,767
22.11.14	24	-	74,22	8,8	316,347		-	53,4	6,5	310,752		20,82	5,595				6,903
Среднее	24,00	-	62,25	8,80	316,506	-	-	47,63	6,50	310,642	-	14,63	5,863	-	-	-	4,926
Итого	744,0				10128,183	0,000				9940,559	0,000		187,624	0,00	0,00	0,00	157,64

Ориентировочно до конца месяца(+)	2558,680	2511,139	47,541	49,85
Корректировка за прошлый месяц (-)	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого за ноябрь 2014 :	12686,863	12451,698	235,165	207,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.10.14 00:00	70988,704	-	68887,124	-		-	1091,860	
22.11.14 00:00	81116,887	-	78827,682	-		-	1249,500	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска

27.11.2014