

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2014 по 22.11.2014

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР., Д.36, КОРП.1 [2]
 Договор: 31502-3

Тип прибора: СПТ-941.10
 Номер прибора: 68366
 Схема измерения: СИ-1

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Σсумм, Гкал	Линия ГВС, #
23.10.2014	НС18	24	241.506	63.1	0	242.078	40.9	0	22.2	-0.572	5.389	0
24.10.2014	НС18	24	241.307	63.5	0	241.687	41.2	0	22.3	-0.38	5.416	0
25.10.2014	НС18	24	241.011	63.4	0	241.415	41.2	0	22.2	-0.404	5.374	0
26.10.2014	НС18	25	251.698	63.3	0	252.09	41.4	0	21.9	-0.392	5.547	0
27.10.2014	НС18	24	241.894	61.3	0	242.251	41.1	0	20.2	-0.357	4.902	0
28.10.2014	НС18	24	242.11	50.7	0	242.382	36.9	0	13.8	-0.272	3.353	0
29.10.2014	НС18	24	241.816	50.6	0	242.227	37.1	0	13.5	-0.411	3.282	0
30.10.2014	НС18	24	241.364	48.2	0	241.58	35.8	0	12.4	-0.216	3.015	0
31.10.2014	НС18	24	242.283	50.7	0	242.565	36.5	0	14.2	-0.282	3.466	0
01.11.2014	НС18	24	243.133	54	0	243.346	37.9	0	16.1	-0.213	3.926	0
02.11.2014	НС18	24	243.149	53.3	0	243.226	37.1	0	16.2	-0.077	3.952	0
03.11.2014	НС18	24	241.566	56.6	0	241.618	38.7	0	17.9	-0.052	4.342	0
04.11.2014	НС18	24	242.082	57.6	0	242.55	39.9	0	17.7	-0.468	4.318	0
05.11.2014	НС18	24	242.987	53	0	243.406	37.8	0	15.2	-0.419	3.705	0
06.11.2014	НС18	24	243.185	57.4	0	243.645	39.5	0	17.9	-0.46	4.385	0
07.11.2014	НС18	24	243.348	56.2	0	243.387	38.7	0	17.5	-0.039	4.275	0
08.11.2014	НС18	24	243.695	56.5	0	243.734	39	0	17.5	-0.039	4.275	0
09.11.2014	НС18	24	242.513	56.4	0	242.952	38.9	0	17.5	-0.439	4.269	0
10.11.2014	НС18	24	242.898	57.3	0	243.19	39.4	0	17.9	-0.292	4.378	0
11.11.2014	НС18	24	242.896	57	0	243.201	39.5	0	17.5	-0.305	4.265	0
12.11.2014	НС18	24	243.463	55.6	0	243.506	39.1	0	16.5	-0.043	4.034	0
13.11.2014	НС18	24	242.347	55.8	0	242.329	38.8	0	17	-0.113	4.133	0
14.11.2014	НС18	24	242.898	61.7	0	243.011	41.3	0	20.4	-0.118	4.968	0
15.11.2014	НС18	24	240.046	62.8	0	240.226	41.8	0	21	-0.18	5.083	0
16.11.2014	НС18	24	240.193	62.4	0	240.302	41.2	0	21.2	-0.109	5.105	0
17.11.2014	НС18	24	240.356	63.5	0	240.56	41.5	0	22	-0.204	5.324	0
18.11.2014	НС18	24	239.517	66.7	0	239.662	42.6	0	24.1	-0.145	5.778	0
19.11.2014	НС18	24	240.822	67.3	0	241.152	42.8	0	24.5	-0.33	5.913	0
20.11.2014	НС18	24	241.091	66.8	0	241.724	42.4	0	24.4	-0.633	5.918	0
21.11.2014	НС18	24	240.78	67.3	0	241.338	42.4	0	24.9	-0.558	6.034	0
22.11.2014	НС18	24	242.31	68.8	0	242.371	43.5	0	25.3	-0.061	6.164	0
Среднее			242.267	59	0	242.539	39.9	0	19.1	-0.272		0
Итого		745	7510.264			7518.711				-8.447	144.301	0
Досчёт			1925.793			1928.125				-2.331	45.984	0
Снятие			-2173.05			-2178.11				0	-39.89	0
Сумма			7263.007			7268.726				-10.778	150.395	0

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 4.00 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 150.40
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят
 ОРНАТ ОАО "ТК-1"

/Подпись

Отчет принят : 2014.11.24 13:17:27
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска УУ.

Алямовская Ольга Юрьевна