Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31168

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	68,53	-	245,131	-	-	43,22	-	245,124	-	25,31	0,006	-	-	-	6,230
24.10.14	24	-	68,68	-	229,632	-	-	42,23	-	229,773	-	26,45	-0,141	-	-	-	6,094
25.10.14	24	-	66,44	-	231,753	-	-	41,58	-	231,914	-	24,86	-0,161	-	-	-	5,780
26.10.14	24	-	65,45	-	233,943	-	-	41,35	-	234,138	-	24,10	-0,195	-	-	-	5,656
27.10.14	24	-	63,02	-	239,027	-	-	41,19	-	239,295	-	21,83	-0,268	-	-	-	5,235
28.10.14	24	-	55,52	-	185,049	-	-	38,87	-	185,513	-	16,64	-0,464	-	-	-	6,767
29.10.14	24	-	49,32	-	235,743	-	-	35,44	-	235,764	-	13,88	-0,021	-	-	-	3,292
30.10.14	24	-	51,73	-	230,657	-	-	36,50	-	230,533	-	15,23	0,123	-	-	-	3,535
31.10.14	24	-	52,46	-	228,506	-	-	36,13	-	228,491	-	16,33	0,015	-	-	-	3,750
01.11.14	24	-	55,70	-	225,545	-	-	37,08	-	225,332	-	18,62	0,213	-	-	-	4,225
02.11.14	24	-	57,70	-	156,439	-	-	37,17	-	156,315	-	20,53	0,124	-	-	-	3,776
03.11.14	24	-	50,14	-	174,972	-	-	33,22	-	175,755	-	16,93	-0,783	-	-	-	2,973
04.11.14	24	-	52,25	-	122,679	-	-	34,28	-	124,548	-	17,97	-1,869	-	-	-	7,561
05.11.14	24	-	53,13	-	258,379	-	-	37,51	-	257,858	-	15,62	0,521	-	-	-	4,077
06.11.14	24	-	56,84	-	265,027	-	-	39,18	-	264,967	-	17,66	0,060	-	-	-	4,704
07.11.14	24	-	59,43	-	261,416	-	-	40,37	-	261,284	-	19,06	0,132	-	-	-	5,009
08.11.14	24	-	60,03	-	256,930	-	-	40,62	-	256,639	-	19,41	0,292	-	-	-	5,019
09.11.14	24	-	57,42	-	261,116	-	-	39,59	-	260,925	-	17,83	0,191	-	-	-	4,682
10.11.14	24	-	56,06	-	261,682	-	-	39,02	-	261,445	-	17,04	0,237	-	-	-	4,487
11.11.14	24	-	54,91	-	265,284	-	-	38,63	-	265,002	-	16,27	0,282	-	-	-	4,347
12.11.14	24	-	56,08	-	131,256	-	-	39,63	-	133,339	-	16,46	-2,083	-	-	-	3,132
13.11.14	24	-	51,79	-	58,520	-	-	34,83	-	58,599	-	16,96	-0,080	-	-	-	1,535
14.11.14	24	-	57,31	-	259,101	-	-	38,79	-	259,173	-	18,52	-0,071	-	-	-	4,817
15.11.14	24	-	61,13	-	262,354	-	-	41,07	-	262,504	-	20,06	-0,150	-	-	-	5,285
16.11.14	24	-	60,58	-	259,394	-	-	40,47	-	259,411	-	20,12	-0,017	-	-	-	5,241
17.11.14	24	-	63,98	-	255,566	-	-	41,56	-	255,512	-	22,42	0,054	-	-	-	5,755
18.11.14	24	-	67,08	-	255,293	-	-	43,03	-	255,281	-	24,05	0,013	-	-	-	6,163
19.11.14	24	-	64,12	-	267,191	-	-	41,75	-	266,920	-	22,36	0,270	-	-	-	6,004
20.11.14	24	-	70,06	-	259,984	-	-	44,04	-	259,766	-	26,02	0,218	-	-	-	6,796
21.11.14	24	-	71,07	-	258,917	-	-	44,31	-	258,748	-	26,77	0,168	-	-	-	6,961
22.11.14	24	-	71,95	-	264,016	-	-	45,59	-	263,992	-	26,36	0,023	-	-	-	6,988
Среднее	24,00	-	59,67	-	229,048	-	-	39,62	-	229,157	-	20,05	-0,108	-	-	-	5,028
Итого	744,0				7100,502	0,000				7103,860	0,000		-3,358	0,00	0,00	0,00	155,88

Ориентировочно до конца месяца(+)	2080,412	2079,578	0,834		50,18
Корректировка за прошлый месяц (-)	2356,796	2356,804	-0,008		48,61
Итого за ноябрь 2014 :	6824,117	6826,634	-2,517		157,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.14 00:00	40219,966	-	40306,303	-	-	-	830,556	
23.11.14 12:00	47454,405	-	47544,098	-	-	-	990,023	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

27.11.2014