Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633
расходомер Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____
Подающий тр. Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	69,12	8,7	225,04		-	45,7	6,8	224,259		23,42	0,781				5,314
24.10.14	24	-	70,14	8,7	227,742		-	46,55	6,8	227,191		23,59	0,551				5,405
25.10.14	24	-	68,86	8,7	225,784		-	45,94	6,8	225,278		22,92	0,506				5,206
26.10.14	24	-	66,07	8,7	225,849		-	44,61	6,8	225,245		21,46	0,604				4,88
27.10.14	24	-	61,71	8,7	225,945		-	42,79	6,8	225,225		18,92	0,720				4,314
28.10.14	24	-	52,87	8,7	224,964		-	39,07	6,8	223,978		13,80	0,986				3,151
29.10.14	24	-	48,93	8,7	223,236		-	36,75	6,8	222,181		12,18	1,055				2,764
30.10.14	24	-	47,92	8,7	224,413		-	36,18	6,8	223,352		11,74	1,061				2,68
31.10.14	24	-	54,56	8,7	228,102		-	39,59	6,8	227,173		14,97	0,929				3,458
01.11.14	24	-	54,34	8,7	227,303		-	39,13	6,8	226,309		15,21	0,994				3,502
02.11.14	24	-	57,86	8,7	227,003		-	40,47	6,8	226,147		17,39	0,856				3,988
03.11.14	24	-	55,43	8,7	226,573		-	39,57	6,8	225,64		15,86	0,933				3,636
04.11.14	24	-	54,79	8,7	226,887		-	39,62	6,8	225,951		15,17	0,936				3,487
05.11.14	24	-	52,09	8,7	228,065		-	38,4	6,8	226,736		13,69	1,329				3,18
06.11.14	24	-	56,14	8,7	228,413		-	39,68	6,8	227,778		16,46	0,635				3,792
07.11.14	24	-	59,67	8,7	217,806		-	41,08	6,8	217,323		18,59	0,483				4,073
08.11.14	24	-	60,08	8,7	222,459		-	41,62	6,8	221,991		18,46	0,468				4,131
09.11.14	24	-	60,99	8,7	219,777		-	42,03	6,8	219,363		18,96	0,414				4,191
10.11.14	24	-	60,48	8,7	221,204		-	42,16	6,8	220,732		18,32	0,472				4,078
11.11.14	24	-	55,51	8,7	228,831		-	40,06	6,8	227,999		15,45	0,832				3,575
12.11.14	24	-	54,67	8,7	230,716		-	40,17	6,8	229,706		14,50	1,010				3,393
13.11.14	24	-	55,78	8,7	223,747		-	39,9	6,8	222,932		15,88	0,815				3,593
14.11.14	24	-	67,12	8,7	228,331		-	45,56	6,8	227,895		21,56	0,436				4,951
15.11.14	24	-	67,31	8,7	229,004		-	46,28	6,8	228,717		21,03	0,287				4,837
16.11.14	24	-	66,72	8,7	228,777		-	45,48	6,8	228,386		21,24	0,391				4,883
17.11.14	24	-	69,86	8,7	227,773		-	46,49	6,8	227,62		23,37	0,153				5,34
18.11.14	24	-	72,63	8,7	225,474		-	47,62	6,8	225,403		25,01	0,071				5,652
19.11.14	24	-	72,96	8,7	224,568		-	47,48	6,8	224,472		25,48	0,096				5,735
20.11.14	24	-	73,24	8,7	225,19		-	47,3	6,8	225,048		25,94	0,142				5,858
21.11.14	24	-	74,06	8,7	225,094		-	47,66	6,8	224,989		26,40	0,105				5,958
22.11.14	24	-	75,72	8,7	226,13		-	49,22	6,8	225,141		26,50	0,989				6,052
Среднее	24,00	-	61,86	8,70	225,813	-	-	42,71	6,80	225,166	-	19,14	0,646	-	-	-	4,357
Итого	744,0				7000,200	0,000				6980,160	0,000		20,040	0,00	0,00	0,00	135,06
Ориентировочно до конца месяца(+)					1809,150					1806,925			2,225				45,12
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за ноябрь 2014 :					8809,350					8787,085			22,265				180,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.10.14 00:00	48653,299	-	48549,880	-	-	-	891,500	
22.11.14 00:00	55886,373	-	55762,725	-	-	-	1031,987	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчета теплопотребления
ПРИНЯТ УСЛОВНО
27.11.2014