Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающий тр. Gmin Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.14	24	-	68,93	8,7	170,348		-	42,33	6,8	168,845		26,60	1,503				4,6
24.10.14	24	-	69,94	8,7	172,416		-	43,02	6,8	170,942		26,92	1,474				4,71
25.10.14	24	-	68,69	8,7	170,319		-	42,46	6,8	168,674		26,23	1,645				4,543
26.10.14	24	-	65,92	8,7	170,376		-	41,66	6,8	168,85		24,26	1,526				4,202
27.10.14	24	-	61,59	8,7	170,242		-	39,97	6,8	168,632		21,62	1,610				3,751
28.10.14	24	-	52,84	8,7	169,079		-	36,67	6,8	167,36		16,17	1,719				2,801
29.10.14	24	-	48,82	8,7	167,448		-	34,76	6,8	165,694		14,06	1,754				2,42
30.10.14	24	-	47,78	8,7	167,912		-	34,28	6,8	169,294		13,50	-1,382				2,333
31.10.14	24	-	54,42	8,7	171,411		-	37,16	6,8	169,645		17,26	1,766				3,028
01.11.14	24	-	54,2	8,7	171,089		-	36,68	6,8	169,327		17,52	1,762				3,066
02.11.14	24	-	57,65	8,7	170,836		-	37,53	6,8	169,153		20,12	1,683				3,505
03.11.14	24	-	55,37	8,7	170,286		-	37,09	6,8	168,559		18,28	1,727				3,18
04.11.14	24	-	54,66	8,7	170,452		-	37,16	6,8	168,724		17,50	1,728				3,05
05.11.14	24	-	52,01	8,7	171,218		-	36,18	6,8	169,419		15,83	1,799				2,781
06.11.14	24	-	55,93	8,7	171,528		-	37,29	6,8	169,779		18,64	1,749				3,267
07.11.14	24	-	59,52	8,7	163,501		-	38,42	6,8	161,888		21,10	1,613				3,515
08.11.14	24	-	59,92	8,7	167,146		-	38,97	6,8	165,517		20,95	1,629				3,57
09.11.14	24	-	60,83	8,7	165,171		-	39,21	6,8	163,59		21,62	1,581				3,638
10.11.14	24	-	60,36	8,7	166,149		-	39,3	6,8	164,555		21,06	1,594				3,566
11.11.14	24	-	55,4	8,7	171,752		-	37,62	6,8	170,045		17,78	1,707				3,123
12.11.14	24	-	54,55	8,7	173,16		-	37,61	6,8	171,448		16,94	1,712				3,002
13.11.14	24	-	55,58	8,7	167,851		-	37,41	6,8	166,176		18,17	1,675				3,117
14.11.14	24	-	66,92	8,7	171,462		-	42,33	6,8	169,922		24,59	1,540				4,288
15.11.14	24	-	67,16	8,7	171,902		-	42,55	6,8	170,358		24,61	1,544				4,303
16.11.14	24	-	66,55	8,7	171,736		-	41,87	6,8	170,185		24,68	1,551				4,308
17.11.14	24	-	69,64	8,7	171,1		-	42,92	6,8	169,626		26,72	1,474				4,641
18.11.14	24	-	72,44	8,7	169,425		-	43,83	6,8	168,04		28,61	1,385				4,914
19.11.14	24	-	72,77	8,7	168,517		-	43,67	6,8	167,142		29,10	1,375				4,97
20.11.14	24	-	73,05	8,7	169,018		-	43,71	6,8	167,674		29,34	1,344				5,023
21.11.14	24	-	73,85	8,7	168,72		-	43,9	6,8	167,419		29,95	1,301				5,117
22.11.14	24	-	75,53	8,7	169,443		-	45,26	6,8	168,165		30,27	1,278				5,194
Среднее	24,00	-	61,70	8,70	169,710	-	-	39,77	6,80	168,214	-	21,94	1,496	-	-	-	3,791
Итого	744,0				5261,013	0,000				5214,647	0,000		46,366	0,00	0,00	0,00	117,53
Ориентировочно до конца месяца(+)					1357,667					1346,573			11,095				39,05
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за ноябрь 2014 :					6618,680					6561,220			57,461				156,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.10.14 00:00	45055,616	-	44820,379	-	-	-	864,602	
22.11.14 00:00	50495,333	-	50212,156	-	-	-	986,888	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ПРИНЯТ УСЛОВНО
27.11.2014