Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1014.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Контрольные данные Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)												
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	19,82	3,12	16,70	64,72	54,89	9,83	7,00	5,00	-0,53	25,80	-	-	26,27	-	-	-	63,51	-	1,64			1,11
25.09.14	24,00	-	24,72	3,40	21,32	64,05	54,16	9,89	7,00	5,00	-0,38	28,31	-	-	28,82	-	-	-	62,80	-	1,78			1,40
26.09.14	24,00	-	26,15	2,04	24,11	62,82	53,03	9,79	7,00	5,00	-0,24	28,53	-	-	29,06	-	-	-	62,01	-	1,77			1,53
27.09.14	24,00	-	27,33	0,06	27,27	62,48	32,83	29,65	7,00	5,00	-0,03	27,83	-	-	28,33	-	-	-	62,27	-	1,73			1,71
28.09.14	24,00	-	30,41	0,45	29,96	59,71	38,83	20,88	7,00	5,00	-0,05	31,13	-	-	31,63	-	-	-	59,50	-	1,85			1,80
29.09.14	24,00	-	29,74	29,78	-0,04	58,21	38,99	19,22	7,00	5,00	-0,90	25,74	-	-	26,15	-	-	-	57,46	-	1,48			0,58
30.09.14	24,00	-	12,65	38,25	-25,60	60,37	38,29	22,08	7,00	5,00	-0,65	10,86	-	-	11,04	-	-	-	60,00	-	0,65			0,00
01.10.14	24,00	-	16,12	2,94	13,18	63,03	39,33	23,70	7,00	5,00	-0,14	16,65	-	-	16,96	-	-	-	62,59	-	1,05			0,90
02.10.14	24,00	-	30,12	2,73	27,39	61,01	39,63	21,38	7,00	5,00	-0,15	30,92	-	-	31,44	-	-	-	60,80	-	1,88			1,73
03.10.14	24,00	-	30,28	2,59	27,69	63,35	42,55	20,80	7,00	5,00	-0,14	30,90	-	-	31,46	-	-	-	63,21	-	1,95			1,81
04.10.14	24,00	-	30,62	2,57	28,05	61,74	42,97	18,77	7,00	5,00	-0,14	31,14	-	-	31,68	-	-	-	61,62	-	1,92			1,78
05.10.14	24,00	-	33,13	2,54	30,59	63,11	43,16	19,95	7,00	5,00	-0,15	33,81	-	-	34,47	-	-	-	63,00	-	2,13			1,98
06.10.14	24,00	-	32,41	2,54	29,87	61,00	42,28	18,72	7,00	5,00	-0,14	33,01	-	-	33,59	-	-	-	60,89	-	2,01			1,87
07.10.14	24,00	-	32,03	2,49	29,54	62,84	44,15	18,69	7,00	5,00	-0,14	32,64	-	-	33,24	-	-	-	62,72	-	2,05			1,90
08.10.14	24,00	-	30,99	2,45	28,54	61,76	43,42	18,34	7,00	5,00	-0,14	31,62	-	-	32,19	-	-	-	61,64	-	1,95			1,81
09.10.14	24,00	-	81,02	52,56	28,46	63,61	50,43	13,18	7,00	5,00	0,65	29,34	-	-	29,87	-	-	-	63,36	-	1,86			2,51
10.10.14	24,00	-	144,89	116,74	28,15	63,83	51,02	12,81	7,00	5,00	1,49	28,18	-	-	28,69	-	-	-	63,92	-	1,80			3,30
11.10.14	24,00	-	102,79	89,13	13,66	61,58	51,39	10,19	7,00	5,00	0,30	23,41	-	-	23,80	-	-	-	62,04	-	1,45			1,76
12.10.14	24,00	-	133,98	114,27	19,71	64,72	51,34	13,38	7,00	5,00	1,50	20,32	-	-	20,72	-	-	-	64,49	-	1,31			2,81
13.10.14	24,00	-	137,48	114,41	23,07	63,58	50,02	13,56	7,00	5,00	1,51	23,72	-	-	24,16	-	-	-	63,59	-	1,51			3,02
14.10.14	24,00	-	137,39	112,57	24,82	62,36	48,85	13,51	7,00	5,00	1,43	26,27	-	-	26,73	-	-	-	62,57	-	1,65			3,07
15.10.14	24,00	-	129,24	112,44	16,80	62,86	49,03	13,83	7,00	5,00	1,50	17,67	-	-	17,99	-	-	-	63,32	-	1,12			2,62
16.10.14	24,00	-	140,37	110,30	30,07	61,93	47,86	14,07	7,00	5,00	1,49	31,02	-	-	31,58	-	-	-	61,96	-	1,92			3,42
17.10.14	24,00	-	141,50	110,78	30,72	63,44	47,73	15,71	7,00	5,00	1,71	31,13	-	-	31,70	-	-	-	63,57	-	1,98			3,69
18.10.14	24,00	-	143,27	113,37	29,90	65,82	48,83	16,99	7,00	5,00	1,90	30,33	-	-	30,94	-	-	-	65,86	-	2,00			3,90
19.10.14	24,00	-	144,36	112,89	31,47	66,36	48,36	18,00	7,00	5,00	2,03	31,60	-	-	32,23	-	-	-	66,35	-	2,10			4,13
20.10.14	24,00	-	140,70	113,84	26,86	67,29	48,76	18,53	7,00	5,00	2,08	27,27	-	-	27,83	-	-	-	67,39	-	1,84			3,92
21.10.14	24,00	-	141,92	113,13	28,79	69,15	49,64	19,51	7,00	5,00	2,20	28,95	-	-	29,59	-	-	-	69,23	-	2,00			4,20
22.10.14	24,00	-	142,57	112,37	30,20	71,10	50,31	20,79	7,00	5,00	2,33	30,21	-	-	30,92	-	-	-	71,20	-	2,15			4,49
23.10.14	24,00	-	140,76	112,17	28,59	74,59	52,06	22,53	7,00	5,00	2,52	28,72	-	-	29,44	-	-	-	74,49	-	2,14			4,66
Среднее	24,00	-	80,29	56,96	23,33	63,75	46,47	17,28	7,00	5,00	0,69	27,57	-	-	28,08	-	-	-	63,58	-	1,76	-	-	2,45
Итого	720,00		2408,76	1708,92	699,84						20,74	827,03	0,00	0,00	842,52	0,00	0,00	0,00			52,66	0,00	0,00	73,41

-8,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб.,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = -8,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **842,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.

44,44 изл.