Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,12 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	106,90	82,55	24,35	69,36	69,15	0,21	7,00	5,00	0,00	25,59	-	-	26,16	-	-	-	69,32	-	1,77			1,71
25.09.14	24,00	-	104,10	81,05	23,05	69,35	69,17	0,18	7,00	5,00	0,00	23,93	-	-	24,46	-	-	-	69,23	-	1,66			1,62
26.09.14	24,00	-	102,99	80,38	22,61	67,30	58,78	8,52	7,00	5,00	0,67	23,00	-	-	23,48	-	-	-	67,05	-	1,54			2,22
27.09.14	24,00	-	101,60	80,79	20,81	65,99	45,93	20,06	7,00	5,00	1,50	22,65	-	-	23,10	-	-	-	66,02	-	1,50			3,00
28.09.14	24,00	-	100,95	77,67	23,28	66,17	46,01	20,16	7,00	5,00	1,44	25,18	-	-	25,71	-	-	-	66,25	-	1,67			3,11
29.09.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
30.09.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
01.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
02.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
03.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
04.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
05.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
06.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
07.10.14	24,00	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72			3,76
08.10.14	24,00	-	130,12	105,64	24,48	64,28	41,77	22,51	7,00	5,00	2,28	26,00	-	-	26,48	-	-	-	64,19	-	1,67			3,95
09.10.14	24,00	-	130,87	107,76	23,11	65,47	42,89	22,58	7,00	5,00	2,29	25,32	-	-	25,82	-	-	-	65,45	-	1,66			3,95
10.10.14	23,00	-	127,34	105,99	21,35	66,05	43,50	22,55	7,00	5,00	2,16	24,84	-	-	25,38	-	-	-	66,21	-	1,65			3,80
11.10.14	24,00	-	127,93	105,88	22,05	65,51	43,28	22,23	7,00	5,00	2,24	23,78	-	-	24,26	-	-	-	65,72	-	1,56			3,80
12.10.14	24,00	-	131,26	106,80	24,46	65,30	42,98	22,32	7,00	5,00	2,28	26,05	-	-	26,55	-	-	-	65,24	-	1,70			3,98
13.10.14	24,00	-	131,27	106,30	24,97	65,47	42,59	22,88	7,00	5,00	2,36	26,18	-	-	26,70	-	-	-	65,40	-	1,71			4,07
14.10.14	24,00	-	128,72	106,44	22,28	65,45	42,24	23,21	7,00	5,00	2,36	23,95	-	-	24,45	-	-	-	65,39	-	1,57			3,93
15.10.14	24,00	-	131,33	106,91	24,42	64,58	41,64	22,94	7,00	5,00	2,27	27,21	-	-	27,72	-	-	-	64,58	-	1,76			4,03
16.10.14	24,00	-	129,99	105,11	24,88	62,98	39,86	23,12	7,00	5,00	2,26	27,56	-	-	28,08	-	-	-	63,04	-	1,74			4,00
17.10.14	24,00	-	129,34	105,25	24,09	64,71	40,19	24,52	7,00	5,00	2,47	25,76	-	-	26,27	-	-	-	64,75	-	1,67			4,14
18.10.14	24,00	-	133,60	106,32	27,28	68,67	42,11	26,56	7,00	5,00	2,74	28,63	-	-	29,28	-	-	-	68,68	-	1,96			4,70
19.10.14	24,00	-	132,71	105,78	26,93	68,04	41,62	26,42	7,00	5,00	2,68	28,52	-	-	29,12	-	-	-	68,11	-	1,94			4,63
20.10.14	24,00	-	131,32	106,50	24,82	69,42	42,62	26,80	7,00	5,00	2,74	26,36	-	-	26,95	-	-	-	69,56	-	1,84			4,58
21.10.14	24,00	-	131,03	106,65	24,38	71,52	43,76	27,76	7,00	5,00	2,86	25,77	-	-	26,38	-	-	-	71,66	-	1,85			4,71
22.10.14	21,00	-	115,43	91,91	23,52	71,09	42,87	28,22	7,00	5,00	2,47	25,38	-	-	25,95	-	-	-	70,68	-	1,80			4,27
23.10.14	24,00	-	128,71	104,41	24,30	72,22	42,56	29,66	7,00	5,00	3,00	25,36	-	-	26,00	-	-	-	72,94	-	1,85			4,85
Среднее	23,87	-	123,21	99,34	23,88	67,09	45,98	21,11	7,00	5,00	2,05	25,57	-	-	26,11	-	-	-	67,12	-	1,72	-	-	3,76
Итого	716,00		3696,40	2980,15	716,34						61,53	767,15	0,00	0,00	783,29	0,00	0,00	0,00			51,53	0,00	0,00	112,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.09.14 08:00	10003,96	8388,14	2090,16	-	2134,48	-	111,73	-
	24.10.14 09:00	2163,28	1760,67	434,16	-	443,27	-	70,63	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -7,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **783,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета печать энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.

44,24 шт.