Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 76 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-1014.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	101,07	71,74	29,33	69,51	69,19	0,32	7,00	5,00	-0,03	30,09	-	-	30,75	-	-	-	69,66	-	2,10			2,07
25.09.14	24,00	-	98,75	70,48	28,27	69,50	69,20	0,30	7,00	5,00	-0,02	28,95	-	-	29,61	-	-	-	69,58	-	2,01			1,99
26.09.14	24,00	-	93,32	70,03	23,29	67,48	53,36	14,12	7,00	5,00	0,96	23,93	-	-	24,44	-	-	-	67,51	-	1,62			2,57
27.09.14	24,00	-	96,80	70,43	26,37	66,15	41,92	24,23	7,00	5,00	1,56	28,45	-	-	29,02	-	-	-	66,36	-	1,89			3,45
28.09.14	24,00	-	93,65	67,97	25,68	66,31	41,99	24,32	7,00	5,00	1,51	27,74	-	-	28,33	-	-	-	66,54	-	1,85			3,36
29.09.14	24,00		112,28	83,39	28,90	66,73	44,72	22,02	7,00	5,00	1,91	28,11	-	-	28,70	-	-	-	66,90	-	1,88			3,79
30.09.14	24,00		112,28	83,39	28,90	66,73	44,72	22,02	7,00	5,00	1,91	28,11	-	-	28,70	-	-	-	66,90	-	1,88			3,79
01.10.14	24,00	-	93,58	68,43	25,15	66,01	41,47	24,54	7,00	5,00	1,53	27,34	-	-	27,92	-	-	-	66,12	-	1,81			3,34
02.10.14	24,00	-	94,34	71,66	22,68	65,63	41,58	24,05	7,00	5,00	1,58	24,80	-	-	25,30	-	-	-	65,69	-	1,63			3,21
03.10.14	24,00	-	94,71	67,47	27,24	65,83	40,99	24,84	7,00	5,00	1,80	25,26	-	-	25,78	-	-	-	66,04	-	1,67			3,47
04.10.14	24,00	-	121,77	89,62	32,15	66,24	43,73	22,51	7,00	5,00	2,26	28,41	-	-	29,00	-	-	-	66,49	-	1,89			4,15
05.10.14	24,00	-	122,25	85,29	36,96	64,62	42,32	22,30	7,00	5,00	2,16	32,91	-	-	33,56	-	-	-	64,65	-	2,13			4,29
06.10.14	24,00	-	117,82	85,23	32,59	63,93	42,06	21,87	7,00	5,00	2,16	28,01	-	-	28,55	-	-	-	63,99	-	1,79			3,95
07.10.14	24,00	-	118,60	86,52	32,08	64,64	42,37	22,27	7,00	5,00	2,20	27,64	-	-	28,21	-	-	-	64,94	-	1,80			4,00
08.10.14	24,00	-	119,65	85,42	34,23	64,40	42,22	22,18	7,00	5,00	2,18	29,77	-	-	30,37	-	-	-	64,46	-	1,92			4,10
09.10.14	24,00	-	119,37	87,64	31,73	65,64	43,43	22,21	7,00	5,00	2,18	28,11	-	-	28,68	-	-	-	65,81	-	1,85			4,03
10.10.14	23,00	-	113,65	86,60	27,05	66,24	44,13	22,11	7,00	5,00	2,05	25,00	-	-	25,53	-	-	-	66,60	-	1,66			3,71
11.10.14	24,00	-	117,55	85,66	31,89	65,67	43,89	21,78	7,00	5,00	2,13	27,72	-	-	28,27	-	-	-	65,97	-	1,83			3,96
12.10.14	24,00	-	120,61	86,47	34,14	65,44	43,69	21,75	7,00	5,00	2,16	29,81	-	-	30,41	-	-	-	65,54	-	1,96			4,12
13.10.14	24,00	-	117,96	86,05	31,91	65,61	43,39	22,22	7,00	5,00	2,22	27,22	-	-	27,79	-	-	-	65,68	-	1,79			4,01
14.10.14	24,00	-	115,69	86,32	29,37	65,56	42,79	22,77	7,00	5,00	2,24	25,23	-	-	25,72	-	-	-	65,65	-	1,66			3,89
15.10.14	24,00	-	119,09	90,09	29,00	64,67	41,80	22,87	7,00	5,00	2,06	28,97	-	-	29,51	-	-	-	64,81	-	1,88			3,94
16.10.14	24,00	-	119,63	90,81	28,82	63,08	39,92	23,16	7,00	5,00	1,97	30,90	-	-	31,49	-	-	-	63,29	-	1,96			3,92
17.10.14	24,00	-	118,53	91,82	26,71	64,84	40,26	24,58	7,00	5,00	2,14	28,48	-	-	29,05	-	-	-	65,00	-	1,85			3,99
18.10.14	24,00	-	121,18	92,90	28,28	68,78	42,04	26,74	7,00	5,00	2,36	30,07	-	-	30,74	-	-	-	68,90	-	2,07			4,43
19.10.14	24,00	-	121,66	92,35	29,31	68,15	41,67	26,48	7,00	5,00	2,30	31,40	-	-	32,07	-	-	-	68,37	-	2,15			4,45
20.10.14	24,00	-	119,22	92,82	26,40	69,59	42,83	26,76	7,00	5,00	2,34	28,40	-	-	29,04	-	-	-	69,92	-	1,99			4,32
21.10.14	24,00	-	119,13	92,73	26,40	71,70	43,91	27,79	7,00	5,00	2,46	27,95	-	-	28,62	-	-	-	72,05	-	2,01			4,47
22.10.14	24,00	-	117,70	91,34	26,36	70,91	43,00	27,91	7,00	5,00	2,46	27,63	-	-	28,24	-	-	-	70,64	-	1,96			4,42
23.10.14	24,00	-	116,63	90,94	25,69	72,42	42,93	29,49	7,00	5,00	2,57	27,02	-	-	27,66	-	-	-	73,01	-	1,97			4,54
Среднее	23,97	-	112,28	83,39	28,90	66,73	44,72	22,02	7,00	5,00	1,91	28,11	-	-	28,70	-	-	-	66,90	-	1,88	-	-	3,79
Итого	719,00		3368,47	2501,61	866,88						57,31	843,43	0,00	0,00	861,06	0,00	0,00	0,00			56,42	0,00	0,00	113,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	24.09.14 09:00	4527,88	3671,92	1200,80	-	1226,06	-	58,37	-
	24.10.14 09:00	2754,95	2055,30	673,05	-	687,10	-	96,38	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -8,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,72** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **861,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.

48,41