Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(VS): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	115,98	103,01	12,97	68,73	68,50	0,23	7,00	5,00	0,09	12,13	0,00	12,13	12,38	0,00	12,38	-	68,57	28,97	0,83			0,92
25.09.14	24,00	-	113,15	98,88	14,27	68,79	68,56	0,23	7,00	5,00	0,09	13,36	0,00	13,36	13,64	0,00	13,64	-	68,63	29,05	0,92			1,01
26.09.14	24,00	-	108,85	97,15	11,70	67,01	59,82	7,19	7,00	5,00	0,69	12,07	0,00	12,07	12,31	0,00	12,31	-	66,55	28,17	0,80			1,49
27.09.14	24,00	-	103,68	90,08	13,60	65,45	42,78	22,67	7,00	5,00	2,11	12,60	0,00	12,60	12,85	0,00	12,85	-	65,40	25,43	0,82			2,94
28.09.14	24,00	-	101,20	87,17	14,03	65,58	43,10	22,48	7,00	5,00	2,00	13,41	0,00	13,41	13,67	0,00	13,67	-	65,61	25,90	0,88			2,88
29.09.14	24,00	-	93,86	80,23	13,63	65,51	42,67	22,84	7,00	5,00	1,87	13,06	0,00	13,06	13,32	0,00	13,32	-	65,37	26,96	0,86			2,73
30.09.14	24,00	-	87,52	75,32	12,20	65,26	41,63	23,63	7,00	5,00	1,82	11,68	0,00	11,68	11,90	0,00	11,90	-	65,10	26,84	0,76			2,58
01.10.14	24,00	-	89,27	76,21	13,06	65,40	41,33	24,07	7,00	5,00	1,87	12,58	0,00	12,58	12,82	0,00	12,82	-	65,28	26,51	0,82			2,69
02.10.14	24,00	-	90,80	78,78	12,02	65,07	41,41	23,66	7,00	5,00	1,89	11,61	0,00	11,61	11,82	0,00	11,82	-	64,90	26,74	0,75			2,64
03.10.14	24,00	-	91,43	78,06	13,37	65,16	41,63	23,53	7,00	5,00	1,87	12,86	0,00	12,86	13,10	0,00	13,10	-	65,21	27,17	0,84			2,71
04.10.14	24,00	-	58,76	58,82	-0,06	64,00	45,06	18,94	7,00	5,00	0,32	14,79	0,00	14,79	15,02	0,00	15,02	-	54,46	26,29	0,81			1,12
05.10.14	24,00	-	97,14	85,27	11,87	63,36	42,48	20,88	7,00	5,00	1,75	12,58	0,00	12,58	12,79	0,00	12,79	-	62,09	24,50	0,78			2,54
06.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
07.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
08.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
09.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
10.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
11.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
12.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
13.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
14.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
15.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
16.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
17.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
18.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
19.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
20.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
21.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
22.10.14	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
23.10.14			95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	0,00	12,73	12,97	0,00	12,97	-	64,76	26,88	0,82			2,19
Среднее	24,00	-	95,97	84,08	11,89	65,78	48,25	17,53	7,00	5,00	1,36	12,73	-	12,73	12,97	-	12,97	-	64,76	26,88	0,82	-	-	2,19
Итого	696,00		2879,10	2522,42	356,68						40,85	381,87	0,00	381,87	389,08	0,00	389,08	0,00			24,63	0,00	0,00	65,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб. ч
	24.09.14 09:00	36331,32	31939,04	4192,49	10643,42	4289,79	10780,79	932,42	
	22.10.14 15:00	39149,11	34431,49	4566,45	11205,42	4670,53	11349,14	1004,27	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -3,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **389,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

21,0 усл