Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3003

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,057
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	88,73	75,70	13,03	68,34	61,37	6,97	7,00	5,00	0,02	66,23	53,10	13,13	67,67	53,95	13,72	-	68,26	58,74	1,40			1,42
25.09.14	24,00	-	81,05	68,54	12,51	68,37	60,83	7,54	7,00	5,00	0,03	60,47	47,98	12,49	61,77	48,72	13,05	-	68,28	57,92	1,35			1,38
26.09.14	24,00	-	65,66	51,87	13,79	66,67	48,24	18,43	7,00	5,00	0,72	35,63	21,92	13,71	36,36	22,25	14,11	-	66,91	55,78	1,16			1,88
27.09.14	24,00	-	52,34	37,93	14,41	64,78	34,90	29,88	7,00	5,00	1,07	16,72	2,49	14,23	17,05	2,49	14,56	-	64,66	35,01	1,00			2,07
28.09.14	24,00	-	50,42	35,07	15,35	64,88	34,54	30,34	7,00	5,00	1,01	17,39	2,28	15,11	17,74	2,28	15,46	-	64,78	35,41	1,05			2,06
29.09.14	24,00	-	45,70	30,37	15,33	64,74	33,87	30,87	7,00	5,00	0,88	17,28	1,93	15,35	17,59	1,93	15,66	-	64,38	34,11	1,05			1,93
30.09.14	24,00		58,53	43,81	14,73	65,28	37,52	27,76	7,00	5,00	1,00	22,59	7,03	15,56	23,03	7,10	15,93	-	64,64	37,16	1,12	-	-	2,12
01.10.14	24,00	-	41,11	26,20	14,91	64,48	30,37	34,11	7,00	5,00	0,83	16,95	1,66	15,29	17,26	1,66	15,60	-	63,64	33,05	1,02			1,86
02.10.14	24,00	-	41,82	25,72	16,10	64,17	30,02	34,15	7,00	5,00	0,83	17,96	1,60	16,36	18,26	1,60	16,66	-	63,29	33,01	1,09			1,91
03.10.14	24,00	-	40,73	24,70	16,03	64,22	29,94	34,28	7,00	5,00	0,79	17,79	1,54	16,25	18,15	1,54	16,61	-	63,65	32,61	1,08			1,88
04.10.14	24,00	-	58,53	43,81	14,73	65,28	37,52	27,76	7,00	5,00	1,00	22,59	7,03	15,56	23,03	7,10	15,93	-	64,64	37,16	1,12	-	-	2,12
05.10.14	24,00	-	52,07	36,24	15,83	62,29	33,53	28,76	7,00	5,00	0,82	20,93	2,30	18,63	21,29	2,30	18,99	-	61,34	33,13	1,21			2,03
06.10.14	24,00	-	59,47	43,01	16,46	62,96	34,69	28,27	7,00	5,00	1,16	19,05	2,91	16,14	19,39	2,91	16,48	-	62,77	33,47	1,10			2,26
07.10.14	24,00	-	58,53	43,81	14,73	65,28	37,52	27,76	7,00	5,00	1,00	22,59	7,03	15,56	23,03	7,10	15,93	-	64,64	37,16	1,12	-	-	2,12
08.10.14	24,00	-	47,77	36,07	11,70	60,70	34,14	26,56	7,00	5,00	0,70	18,09	2,25	15,84	18,37	2,25	16,12	-	58,11	32,74	0,98			1,68
09.10.14	24,00	-	42,13	42,09	0,04	61,51	38,35	23,16	7,00	5,00	0,08	18,43	2,00	16,43	18,69	2,00	16,69	-	53,13	34,93	0,91			0,98
10.10.14	24,00	-	58,53	43,81	14,73	65,28	37,52	27,76	7,00	5,00	1,00	22,59	7,03	15,56	23,03	7,10	15,93	-	64,64	37,16	1,12	-	-	2,12
11.10.14	24,00	-	65,04	50,84	14,20	63,40	36,70	26,70	7,00	5,00	1,21	18,37	3,05	15,32	18,72	3,05	15,67	-	62,87	34,67	1,05			2,26
12.10.14	24,00	-	66,57	48,93	17,64	64,47	37,81	26,66	7,00	5,00	1,26	20,12	3,02	17,10	20,52	3,02	17,50	-	64,30	36,08	1,19			2,44
13.10.14	24,00	-	64,00	48,75	15,25	64,60	37,56	27,04	7,00	5,00	1,26	17,96	3,20	14,76	18,30	3,20	15,10	-	64,36	35,65	1,04			2,31
14.10.14	24,00	-	63,09	48,64	14,45	64,53	37,15	27,38	7,00	5,00	1,27	17,11	3,19	13,92	17,43	3,19	14,24	-	64,32	34,68	0,99			2,27
15.10.14	24,00	-	64,82	47,03	17,79	63,75	36,39	27,36	7,00	5,00	1,24	20,19	2,97	17,22	20,56	2,97	17,59	-	63,60	34,88	1,18			2,42
16.10.14	24,00	-	62,30	46,22	16,08	62,04	34,79	27,25	7,00	5,00	1,19	18,77	2,90	15,87	19,10	2,90	16,20	-	61,87	33,74	1,06			2,26
17.10.14	24,00	-	62,51	45,97	16,54	63,57	34,66	28,91	7,00	5,00	1,26	19,36	3,03	16,33	19,70	3,03	16,67	-	63,44	33,51	1,13			2,38
18.10.14	24,00	-	61,86	46,23	15,63	67,51	36,06	31,45	7,00	5,00	1,38	18,43	3,05	15,38	18,82	3,05	15,77	-	67,31	34,69	1,14			2,51
19.10.14	24,00	-	61,91	44,42	17,49	66,92	35,38	31,54	7,00	5,00	1,31	20,37	2,92	17,45	20,77	2,92	17,85	-	66,91	34,52	1,26			2,57
20.10.14	24,00	-	60,79	46,04	14,75	68,14	36,31	31,83	7,00	5,00	1,37	17,71	3,04	14,67	18,07	3,04	15,03	-	68,24	35,15	1,10			2,47
21.10.14	24,00	-	60,19	45,44	14,75	70,16	36,91	33,25	7,00	5,00	1,42	17,45	2,73	14,72	17,85	2,73	15,12	-	70,15	35,84	1,12			2,55
22.10.14	24,00	-	60,12	43,67	16,45	69,82	36,06	33,76	7,00	5,00	1,39	19,31	2,89	16,42	19,74	2,89	16,85	-	69,19	36,71	1,23			2,62
23.10.14	24,00	-	59,61	43,24	16,37	70,35	35,07	35,28	7,00	5,00	1,42	19,20	2,85	16,35	19,63	2,85	16,78	-	70,79	36,07	1,26			2,68
Среднее	24,00	-	58,53	43,81	14,73	65,28	37,52	27,76	7,00	5,00	1,00	22,59	7,03	15,56	23,03	7,10	15,93	-	64,64	37,16	1,12	-	-	2,12
Итого	720,00		1755,93	1314,15	441,78						29,89	677,62	210,92	466,70	690,92	213,14	477,78	0,00			33,64	0,00	0,00	63,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	24.09.14 09:00	891,86	766,33	665,22	536,63	679,58	544,96	14,39	
	24.10.14 09:00	1247,14	958,53	446,20	57,87	454,33	57,87	46,51	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -6,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **477,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

242