Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	128,39	113,26	15,13	68,15	67,99	0,16	7,00	5,00	0,06	14,60	-	-	14,91	-	-	-	68,13	-	1,00			1,05
25.09.14	24,00	-	119,98	104,47	15,51	68,27	68,10	0,17	7,00	5,00	0,07	14,81	-	-	15,11	-	-	-	68,17	-	1,01			1,08
26.09.14	24,00	-	113,45	97,85	15,60	66,60	54,60	12,00	7,00	5,00	1,25	14,74	-	-	15,03	-	-	-	66,22	-	0,98			2,23
27.09.14	24,00	-	108,75	90,28	18,47	65,02	42,25	22,77	7,00	5,00	2,09	18,00	-	-	18,36	-	-	-	65,06	-	1,17			3,26
28.09.14	24,00	-	104,81	87,39	17,42	65,14	42,39	22,75	7,00	5,00	2,02	16,88	-	-	17,22	-	-	-	65,22	-	1,10			3,13
29.09.14	24,00		101,30	86,77	14,53	64,05	44,61	19,44	7,00	5,00	1,66	16,43	-	-	16,73	-	-	-	62,78	-	1,02			2,69
30.09.14	24,00		101,30	86,77	14,53	64,05	44,61	19,44	7,00	5,00	1,66	16,43	-	-	16,73	-	-	-	62,78	-	1,02			2,69
01.10.14	24,00	-	87,41	73,45	13,96	64,91	39,75	25,16	7,00	5,00	1,88	13,50	-	-	13,75	-	-	-	64,85	-	0,88			2,76
02.10.14	24,00	-	91,01	75,99	15,02	64,60	40,00	24,60	7,00	5,00	1,91	14,42	-	-	14,69	-	-	-	64,51	-	0,93			2,84
03.10.14	24,00	-	90,51	75,38	15,13	64,66	40,24	24,42	7,00	5,00	1,87	14,58	-	-	14,84	-	-	-	64,72	-	0,95			2,82
04.10.14	24,00	-	60,45	53,24	7,21	63,43	43,36	20,07	7,00	5,00	0,59	17,60	-	-	17,83	-	-	-	53,62	-	0,94			1,53
05.10.14	24,00	-	100,64	82,19	18,45	62,56	40,88	21,68	7,00	5,00	1,72	20,14	-	-	20,48	-	-	-	60,70	-	1,22			2,94
06.10.14	24,00	-	117,05	101,25	15,80	63,18	42,65	20,53	7,00	5,00	2,10	15,54	-	-	15,83	-	-	-	63,15	-	0,98			3,08
07.10.14	24,00	-	64,84	58,35	6,49	60,76	41,82	18,94	7,00	5,00	0,64	17,03	-	-	17,25	-	-	-	50,97	-	0,87			1,51
08.10.14	24,00	-	86,70	70,16	16,54	61,06	39,85	21,21	7,00	5,00	1,41	19,19	-	-	19,48	-	-	-	56,61	-	1,09			2,50
09.10.14	24,00	-	77,69	69,27	8,42	62,97	42,80	20,17	7,00	5,00	1,03	16,76	-	-	16,98	-	-	-	53,82	-	0,90			1,93
10.10.14	24,00	-	12,66	10,34	2,32	36,68	44,19	-7,51	7,00	5,00	0,00	20,95	-	-	21,12	-	-	-	38,92	-	0,82			0,82
11.10.14	24,00	-	109,27	93,74	15,53	63,49	41,43	22,06	7,00	5,00	2,03	16,36	-	-	16,65	-	-	-	62,66	-	1,03			3,05
12.10.14	24,00	-	114,83	98,55	16,28	64,59	43,27	21,32	7,00	5,00	2,07	16,86	-	-	17,20	-	-	-	64,50	-	1,09			3,15
13.10.14	24,00	-	112,76	99,09	13,67	64,77	43,34	21,43	7,00	5,00	2,10	14,04	-	-	14,32	-	-	-	64,67	-	0,91			3,01
14.10.14	24,00	-	113,91	100,39	13,52	64,71	43,22	21,49	7,00	5,00	2,09	14,60	-	-	14,86	-	-	-	64,62	-	0,95			3,04
15.10.14	24,00	-	116,31	100,51	15,80	63,91	42,72	21,19	7,00	5,00	2,09	16,52	-	-	16,82	-	-	-	63,86	-	1,06			3,14
16.10.14	24,00	-	114,40	97,03	17,37	62,23	40,98	21,25	7,00	5,00	2,05	17,59	-	-	17,90	-	-	-	62,29	-	1,09			3,15
17.10.14	24,00	-	113,83	97,82	16,01	63,80	41,29	22,51	7,00	5,00	2,19	16,15	-	-	16,42	-	-	-	64,03	-	1,03			3,22
18.10.14	24,00	-	114,95	98,62	16,33	67,75	43,16	24,59	7,00	5,00	2,42	16,44	-	-	16,78	-	-	-	67,78	-	1,11			3,53
19.10.14	24,00	-	115,03	97,43	17,60	67,15	42,57	24,58	7,00	5,00	2,39	17,66	-	-	18,03	-	-	-	67,31	-	1,19			3,58
20.10.14	24,00	-	113,92	98,58	15,34	68,34	43,34	25,00	7,00	5,00	2,47	15,28	-	-	15,60	-	-	-	68,53	-	1,05			3,51
21.10.14	24,00	-	114,66	99,13	15,53	70,42	44,27	26,15	7,00	5,00	2,59	15,54	-	-	15,89	-	-	-	70,54	-	1,10			3,69
22.10.14	24,00	-	116,95	99,14	17,81	70,10	43,93	26,17	7,00	5,00	2,60	17,85	-	-	18,24	-	-	-	69,52	-	1,24			3,84
23.10.14	24,00		101,30	86,77	14,53	64,05	44,61	19,44	7,00	5,00	1,66	16,43	-	-	16,73	-	-	-	62,78	-	1,02			2,69
Среднее	24,00	-	101,30	86,77	14,53	64,05	44,61	19,44	7,00	5,00	1,69	16,43	-	-	16,73	-	-	-	62,78	-	1,02	-	-	2,72
Итого	720,00		3039,06	2603,21	435,85						50,70	492,92	0,00	0,00	501,78	0,00	0,00	0,00			30,72	0,00	0,00	81,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.09.14 09:00	8571,31	7614,96	997,51	-	1015,98	-	63,50	-
	22.10.14 17:00	2166,47	1855,98	364,68	-	371,02	-	63,98	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -4,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **501,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

26,04