Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ-7 № 12002935
расходомер

Подающий тр. Gmin Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр. **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Gmax Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
25.09.14	24	-	64,02	9	57,47		-	63,01	6,5	46,687		1,01	10,783				0,822
26.09.14	24	-	63,51	9	123,5		-	58,37	6,5	123,32		5,14	0,180				0,831
27.09.14	24	-	64,26	9	133,974		-	40,11	6,5	133,974		24,15	0,000				3,241
28.09.14	24	-	67,3	9	131,14		-	41,65	6,5	131,14		25,65	0,000				3,37
29.09.14	24	-	59,43	9	159,025		-	40,86	6,5	159,025		18,57	0,000				2,96
30.09.14	24	-	50,31	9	148,783		-	38,14	6,5	148,941		12,17	-0,158				1,851
01.10.14	24	-	49,02	9	181,473		-	36,53	6,5	181,473		12,49	0,000				2,273
02.10.14	24	-	48,31	9	194,789		-	36,47	6,5	194,789		11,84	0,000				2,314
03.10.14	24	-	48,27	9	196,396		-	36,71	6,5	196,396		11,56	0,000				2,279
04.10.14	24	-	49,49	9	213,346		-	37,9	6,5	213,346		11,59	0,000				2,481
05.10.14	24	-	51,45	9	221,966		-	39,09	6,5	221,966		12,36	0,000				2,752
06.10.14	24	-	53,29	9	221,915		-	39,91	6,5	221,915		13,38	0,000				2,978
07.10.14	24	-	53,52	9	222,409		-	40,04	6,5	222,383		13,48	0,026				3,008
08.10.14	24	-	50,8	9	222,327		-	38,39	6,5	222,327		12,41	0,000				2,768
09.10.14	24	-	49,03	9	222,193		-	37,67	6,5	222,184		11,36	0,009				2,532
10.10.14	24	-	50,52	9	196,242		-	38,35	6,5	199,603		12,17	-3,361				2,267
11.10.14	24	-	50,37	9	224,424		-	38,93	6,5	224,424		11,44	0,000				2,577
12.10.14	24	-	50,25	9	222,593		-	38,72	6,5	222,593		11,53	0,000				2,576
13.10.14	24	-	50,07	9	221,142		-	38,46	6,5	221,142		11,61	0,000				2,576
14.10.14	24	-	50,46	9	218,937		-	38,33	6,5	218,937		12,13	0,000				2,665
15.10.14	24	-	52,7	9	223,145		-	39,6	6,5	223,145		13,10	0,000				2,933
16.10.14	24	-	55,82	9	223,091		-	40,66	6,5	223,091		15,16	0,000				3,392
17.10.14	24	-	59,97	9	223,762		-	42,69	6,5	223,762		17,28	0,000				3,876
18.10.14	24	-	64,83	9	223,545		-	45,34	6,5	223,545		19,49	0,000				4,368
19.10.14	24	-	64,49	9	223,357		-	45,09	6,5	223,357		19,40	0,000				4,344
20.10.14	24	-	65,98	9	222,596		-	46,08	6,5	222,596		19,90	0,000				4,439
21.10.14	24	-	67,35	9	221,641		-	46,79	6,5	221,641		20,56	0,000				4,566
22.10.14	24	-	68,64	9	220,791		-	47,02	6,5	220,791		21,62	0,000				4,784
Среднее	24,00	-	56,20	9,00	196,999	-	-	41,82	6,50	196,732	-	14,38	0,267	-	-	-	2,922
Итого	672,0				5515,972	0,000				5508,493	0,000		7,479	0,00	0,00	0,00	81,82

Ориентировочно до конца месяца(+)	2004,150	2004,150	0,000	38,27
Корректировка за прошлый месяц (-)	0,000	0,000	0,000	0,00
Итого за октябрь 2014 :	7520,122	7512,643	7,479	120,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.14 00:00	44133,234	-	44024,837	-		-	790,045	
22.10.14 00:00	49649,308	-	49533,431	-		-	871,867	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Начальник по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ООО «УК К-Т»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ ОШИБОЧНО
в связи до получения АКТА допуска УУ

27.10.2014