Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр. КТПТР-05	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	КРТ-9
Тр. Подпитки					КРТ-9

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	64,41	7,86	105,840	-	-	50,63	7,49	61,980	-	-	13,78	43,860	3,679
24.09.14	24	-	64,70	7,82	105,340	-	-	50,21	7,48	59,750	-	-	14,49	45,590	3,816
25.09.14	24	-	65,28	7,87	110,020	-	-	50,94	7,52	60,620	-	-	14,34	49,400	4,095
26.09.14	24	-	65,11	7,79	101,480	-	-	49,82	7,49	56,120	-	-	15,29	45,360	3,811
27.09.14	24	-	64,00	7,88	104,690	-	-	49,63	7,57	56,560	-	-	14,37	48,130	3,894
28.09.14	24	-	66,70	7,71	106,870	-	-	51,45	7,43	53,030	-	-	15,25	53,840	4,400
29.09.14	24	-	64,15	7,76	102,730	-	-	50,01	7,43	57,880	-	-	14,14	44,850	3,697
30.09.14	24	-	66,15	7,80	113,300	-	-	52,64	7,32	68,860	-	-	13,51	44,440	3,872
01.10.14	24	-	66,45	6,98	103,420	-	-	52,37	6,68	62,170	-	-	14,08	41,250	3,619
02.10.14	24	-	55,05	5,43	96,550	-	-	64,78	5,80	25,600	-	-	-9,73	70,950	3,649
03.10.14	24	-	66,23	7,84	110,960	-	-	62,99	7,44	63,120	-	-	3,24	47,840	3,373
04.10.14	24	-	65,49	7,88	112,580	-	-	59,74	7,49	62,370	-	-	5,75	50,210	3,646
05.10.14	24	-	65,33	7,81	117,750	-	-	58,34	7,45	60,370	-	-	6,99	57,380	4,172
06.10.14	24	-	67,06	7,86	117,440	-	-	59,28	7,43	65,580	-	-	7,78	51,860	3,990
07.10.14	24	-	67,47	7,83	123,340	-	-	59,46	7,28	73,630	-	-	8,01	49,710	3,947
08.10.14	24	-	67,91	7,83	131,530	-	-	60,42	7,17	81,730	-	-	7,49	49,800	3,996
09.10.14	24	-	67,61	7,84	129,440	-	-	60,63	7,16	83,020	-	-	6,98	46,420	3,719
10.10.14	24	-	67,43	8,03	132,410	-	-	57,86	7,32	86,380	-	-	9,57	46,030	3,932
11.10.14	24	-	67,70	8,04	131,440	-	-	56,47	7,32	87,630	-	-	11,23	43,810	3,953
12.10.14	24	-	68,42	7,97	140,390	-	-	57,65	7,26	87,230	-	-	10,77	53,160	4,582
13.10.14	24	-	67,77	8,00	133,860	-	-	56,64	7,30	87,740	-	-	11,13	46,120	4,103
14.10.14	24	-	68,17	7,98	130,400	-	-	56,43	7,29	87,890	-	-	11,74	42,510	3,934
15.10.14	24	-	68,25	7,98	132,630	-	-	56,58	7,30	87,530	-	-	11,67	45,100	4,101
16.10.14	24	-	67,28	7,90	128,840	-	-	55,20	7,31	81,960	-	-	12,08	46,880	4,146
17.10.14	24	-	68,18	7,82	120,600	-	-	54,39	7,33	75,690	-	-	13,79	44,910	4,106
18.10.14	24	-	71,03	7,88	121,460	-	-	56,41	7,39	75,570	-	-	14,62	45,890	4,365
19.10.14	24	-	70,38	7,86	131,980	-	-	56,94	7,37	75,370	-	-	13,44	56,610	4,999
20.10.14	24	-	70,59	7,88	123,760	-	-	56,48	7,41	74,030	-	-	14,11	49,730	4,559
21.10.14	24	-	72,53	7,88	118,760	-	-	56,86	7,40	74,710	-	-	15,67	44,050	4,372
22.10.14	24	-	68,35	7,87	124,000	-	-	55,28	7,39	74,440	-	-	13,07	49,560	4,361
Среднее	24,00	-	66,84	7,76	118,794	-	-	55,88	7,30	70,285	-	-	10,96	48,508	4,030
Итого	720,0				3563,810	0,000				2108,560	0,000	0,00		1455,250	120,89
Ориентировочно до конца месяца(+)					1117,800					683,704				434,096	39,74
Корректировка за прошлый месяц (-)					856,240					482,743				373,497	30,243
Итого за октябрь 2014 :					3825,370					2309,521				1515,849	130,38343

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.09.14 14:00	27694,410	-	14872,650	-	-	1078,876
23.10.14 00:00	31201,980	-	16944,280	-	-	1197,983

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА
27.10.2014