Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	ПРЭМ 40	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	51,96	10,30	79,650	-	-	48,05	5,60	77,990	-	3,91	1,660	0,00	0,00	0,00	0,398
27.09.14	24	-	49,46	10,30	149,880	-	-	46,09	5,60	148,540	-	3,37	1,340	0,00	0,00	0,00	0,580
28.09.14	24	-	51,99	10,30	150,550	-	-	48,63	5,60	149,200	-	3,36	1,350	0,00	0,00	0,00	0,587
29.09.14	24	-	52,64	10,30	159,520	-	-	48,87	5,60	157,760	-	3,77	1,760	0,00	0,00	0,00	0,708
30.09.14	24	-	57,81	10,30	168,660	-	-	48,30	5,60	166,780	-	9,51	1,880	0,00	0,00	0,00	1,708
01.10.14	24	-	54,84	10,30	161,530	-	-	43,10	5,60	159,820	-	11,74	1,710	0,00	0,00	0,00	1,981
02.10.14	24	-	49,24	10,30	146,980	-	-	39,21	5,60	123,920	-	10,03	23,060	0,00	0,00	0,00	2,391
03.10.14	24	-	48,01	10,30	149,050	-	-	39,07	5,60	147,540	-	8,94	1,510	0,00	0,00	0,00	1,402
04.10.14	24	-	50,19	10,30	166,990	-	-	39,64	5,60	165,190	-	10,55	1,800	0,00	0,00	0,00	1,844
05.10.14	24	-	54,74	10,30	151,020	-	-	41,21	5,60	149,370	-	13,53	1,650	0,00	0,00	0,00	2,122
06.10.14	24	-	55,36	10,30	156,020	-	-	41,83	5,60	154,230	-	13,53	1,790	0,00	0,00	0,00	2,195
07.10.14	24	-	55,54	10,30	164,490	-	-	42,40	5,60	162,540	-	13,14	1,950	0,00	0,00	0,00	2,257
08.10.14	24	-	57,21	10,30	164,420	-	-	42,97	5,60	162,310	-	14,24	2,110	0,00	0,00	0,00	2,443
09.10.14	24	-	55,13	10,30	164,370	-	-	41,99	5,60	162,570	-	13,14	1,800	0,00	0,00	0,00	2,248
10.10.14	24	-	53,89	10,30	166,140	-	-	41,48	5,60	164,230	-	12,41	1,910	0,00	0,00	0,00	2,150
11.10.14	24	-	54,21	10,30	168,880	-	-	42,03	5,60	167,110	-	12,18	1,770	0,00	0,00	0,00	2,144
12.10.14	24	-	54,76	10,30	168,490	-	-	42,23	5,60	166,680	-	12,53	1,810	0,00	0,00	0,00	2,198
13.10.14	24	-	54,18	10,30	168,760	-	-	41,79	5,60	166,920	-	12,39	1,840	0,00	0,00	0,00	2,181
14.10.14	24	-	54,08	10,30	169,280	-	-	41,46	5,60	167,350	-	12,62	1,930	0,00	0,00	0,00	2,228
15.10.14	24	-	53,87	10,30	169,580	-	-	41,24	5,60	167,690	-	12,63	1,890	0,00	0,00	0,00	2,231
16.10.14	24	-	54,86	10,30	162,780	-	-	40,78	5,60	161,050	-	14,08	1,730	0,00	0,00	0,00	2,373
17.10.14	24	-	61,56	10,30	164,180	-	-	44,18	5,60	162,500	-	17,38	1,680	0,00	0,00	0,00	2,940
18.10.14	24	-	65,87	10,30	169,290	-	-	47,13	5,60	167,450	-	18,74	1,840	0,00	0,00	0,00	3,270
19.10.14	24	-	64,90	10,30	168,770	-	-	46,67	5,60	166,940	-	18,23	1,830	0,00	0,00	0,00	3,174
20.10.14	24	-	65,92	10,30	165,120	-	-	47,09	5,60	163,360	-	18,83	1,760	0,00	0,00	0,00	3,203
21.10.14	24	-	67,60	10,30	163,140	-	-	47,60	5,60	161,330	-	20,00	1,810	0,00	0,00	0,00	3,361
22.10.14	24	-	70,49	10,30	162,060	-	-	48,64	5,60	160,190	-	21,85	1,870	0,00	0,00	0,00	3,642
Среднее	24,00	-	56,31	10,30	159,244	-	-	43,84	5,60	156,687	-	12,47	2,557	-	-	-	2,147
Итого	648,0				4299,600	0,000				4230,560	0,000		69,040	0,00	0,00	0,00	57,96
Ориентировочно до конца месяца(+)					1485,437					1469,340			16,097				28,24
Итого за октябрь 2014 :					5785,037					5699,900			85,137				86,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.09.14 13:00	109846,370	-	60066,010	-	0,000	0,000	3976,253	
23.10.14 00:00	114135,330	-	64286,730	-	0,000	0,000	4034,136	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 1"
Филиал "Невский ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
на заявке до получения АКТа допуска УУ
Дата _____
27.10.2014