Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Цепр: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,21	16,92	0,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.14	21,00	-	0,00	0,00	0,00	15,49	15,23	0,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,95	15,76	0,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.14	22,00	-	63,21	63,12	0,09	62,37	43,69	18,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
05.10.14	23,00	-	120,87	119,83	1,04	63,36	45,91	17,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
06.10.14	23,00	-	122,30	121,58	0,72	61,64	45,41	16,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
07.10.14	24,00	-	138,55	137,04	1,51	63,35	47,03	16,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
08.10.14	24,00	-	138,05	136,09	1,96	62,16	46,28	15,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
09.10.14	24,00	-	138,39	136,16	2,23	63,72	47,31	16,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
10.10.14	24,00	-	127,48	125,24	2,24	62,65	46,98	15,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
11.10.14	23,00	-	43,10	42,87	0,23	43,42	32,22	11,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,49
12.10.14	24,00	-	135,15	132,91	2,24	64,60	46,82	17,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
13.10.14	24,00	-	135,54	133,38	2,16	63,47	46,54	16,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
14.10.14	24,00	-	134,13	132,07	2,06	62,18	45,47	16,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
15.10.14	24,00	-	134,54	132,05	2,49	62,65	45,56	17,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
16.10.14	23,00	-	126,05	123,96	2,09	61,83	44,42	17,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
17.10.14	23,00	-	124,83	122,54	2,29	63,19	44,55	18,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
18.10.14	23,00	-	126,98	124,59	2,39	65,61	45,96	19,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
19.10.14	24,00	-	132,19	129,84	2,35	66,24	46,04	20,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
20.10.14	22,00	-	120,76	118,44	2,32	67,23	46,79	20,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
21.10.14	22,00	-	119,82	117,56	2,26	69,21	47,55	21,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
22.10.14	23,00	-	124,66	122,29	2,37	71,05	47,99	23,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
23.10.14	24,00	-	129,18	126,92	2,26	74,57	49,41	25,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
Среднее	23,30	-	105,90	104,28	1,62	57,53	41,73	15,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
Итого	536,00		2435,78	2398,48	37,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,37

Показания счётчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб. ч
	01.10.14 12:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	
	24.10.14 10:00	2489,62	2451,50	-	-	-	-	47,80	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °С = ~~0,58~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~45,87~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

46,37 Гкал