Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15150
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	*	76,00	58,00	18,00	69,00	68,00	1,00	6,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	68,00	0,00	1,00			1,00
25.09.14	24,00	*	17,88	0,00	17,88	62,42	15,51	46,91	6,10	4,00	0,00	17,94	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	62,08	0,00	1,11			1,12
26.09.14	24,00	*	19,39	0,00	19,39	61,48	15,10	46,37	6,10	4,00	0,00	19,46	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	61,17	0,00	1,19			1,19
27.09.14	24,00	*	18,29	0,00	18,29	60,80	15,16	45,63	6,10	4,00	0,00	18,34	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	60,48	0,00	1,11			1,11
28.09.14	24,00	*	19,98	0,00	19,98	59,39	15,69	43,70	6,10	4,00	0,00	20,03	0,00	0,00	20,36	0,00	20,36	-	59,12	0,00	1,18			1,19
29.09.14	24,00	*	40,45	30,53	9,92	62,28	45,74	16,54	6,10	4,00	1,39	17,93	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	-	55,41	0,00	0,99			2,39
30.09.14	24,00		122,47	99,10	23,37	60,66	42,26	18,40	6,10	4,00	2,09	19,70	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	-	58,43	0,00	1,15			3,24
01.10.14	24,00		122,54	100,36	22,18	63,21	43,39	19,82	6,10	4,00	2,18	19,96	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	60,79	0,00	1,21			3,39
02.10.14	24,00		139,67	118,47	21,20	60,95	42,93	18,01	6,10	4,00	2,28	18,80	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	60,97	0,00	1,15			3,43
03.10.14	24,00		154,32	135,43	18,89	63,24	45,92	17,32	6,10	4,00	2,51	16,35	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	63,38	0,00	1,04			3,55
04.10.14	24,00		167,07	148,06	19,01	61,84	45,82	16,02	6,10	4,00	2,50	17,09	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	61,74	0,00	1,06			3,55
05.10.14	24,00		169,02	148,63	20,38	62,93	45,45	17,48	6,10	4,00	2,74	18,21	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	63,21	0,00	1,15			3,89
06.10.14	24,00		170,59	151,94	18,65	60,97	44,14	16,83	6,10	4,00	2,68	16,69	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98	-	60,98	0,00	1,02			3,70
07.10.14	24,00		185,62	165,74	19,88	62,94	45,92	17,02	6,10	4,00	2,96	17,75	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	62,88	0,00	1,12			4,08
08.10.14	24,00		186,19	165,24	20,94	61,74	44,96	16,78	6,10	4,00	2,92	18,64	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	62,03	0,00	1,16			4,07
09.10.14	24,00		185,61	165,16	20,46	63,21	45,52	17,69	6,10	4,00	3,13	17,30	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	-	63,15	0,00	1,09			4,22
10.10.14	24,00		187,48	162,64	24,84	62,82	43,84	18,98	6,10	4,00	3,40	20,06	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	62,76	0,00	1,26			4,65
11.10.14	24,00	*	133,69	123,41	10,28	62,08	45,23	16,85	6,10	4,00	5,09	19,31	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	-	56,10	0,00	1,08			6,17
12.10.14	24,00		180,81	159,71	21,09	63,99	45,56	18,43	6,10	4,00	3,21	16,92	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	64,30	0,00	1,09			4,30
13.10.14	24,00		182,15	160,90	21,25	63,26	45,18	18,08	6,10	4,00	3,20	16,81	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	63,14	0,00	1,06			4,26
14.10.14	24,00		179,98	158,43	21,55	61,88	43,64	18,24	6,10	4,00	3,17	17,06	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	61,92	0,00	1,06			4,23
15.10.14	24,00		179,42	154,48	24,94	62,33	43,09	19,23	6,10	4,00	3,35	18,95	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	62,59	0,00	1,19			4,53
16.10.14	24,00		177,54	150,77	26,76	61,66	42,03	19,63	6,10	4,00	3,40	19,82	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	61,55	0,00	1,22			4,62
17.10.14	24,00		175,47	152,39	23,08	62,85	42,18	20,67	6,10	4,00	3,57	16,31	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61	-	63,27	0,00	1,03			4,61
18.10.14	24,00		180,80	155,03	25,77	65,40	43,37	22,03	6,10	4,00	3,89	18,56	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	65,52	0,00	1,22			5,11
19.10.14	24,00		180,63	154,72	25,91	65,86	43,46	22,40	6,10	4,00	3,95	18,70	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	65,82	0,00	1,23			5,18
20.10.14	24,00	*	145,09	128,03	17,06	66,68	43,79	22,88	6,10	4,00	3,55	15,16	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	63,86	0,00	0,97			4,51
21.10.14	24,00		178,76	156,92	21,84	68,70	46,16	22,54	6,10	4,00	3,81	17,84	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	68,93	0,00	1,23			5,04
22.10.14	24,00		178,32	155,57	22,75	70,51	46,00	24,50	6,10	4,00	4,20	17,33	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	70,75	0,00	1,23			5,42
23.10.14	24,00		177,22	155,00	22,22	74,00	46,99	27,01	6,10	4,00	4,65	16,09	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	73,94	0,00	1,19			5,84
Среднее	24,00	-	141,08	120,49	20,59	63,64	41,40	22,23	6,10	4,00	2,66	17,97	-	-	18,26	-	18,26	-	62,94	-	1,13	-	-	3,79
Итого	720,00		4232,47	3614,69	617,78						79,84	539,11	0,00	0,00	547,73	0,00	547,73	0,00			33,77	0,00	0,00	113,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.09.14 20:00	32608,50	28872,68	7260,75	0,00	7384,04	0,00	2165,06	-
	02.09.14 20:00	32608,50	28872,68	7260,75	0,00	7384,04	0,00	2165,06	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °C = -5,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **547,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта

28,22 ц