Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 10,3
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.09.14 | 24,00 | * | 15,60 | 2,89 | 12,72 | 70,07 | 56,56 | 13,51 | 6,10 | 4,00 | 0,00 | 18,53 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 18,92 | - | 67,50 | 0,00 | 1,25 | | | 0,93 |
| 25.09.14 | 24,00 | * | 15,82 | 2,74 | 13,08 | 71,41 | 45,16 | 26,25 | 6,10 | 4,00 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 18,86 | - | 67,30 | 0,00 | 1,24 | | | 1,01 |
| 26.09.14 | 24,00 | * | 18,69 | 1,08 | 17,61 | 69,34 | 36,74 | 32,60 | 6,10 | 4,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | - | 67,47 | 0,00 | 1,33 | | | 1,26 |
| 27.09.14 | 24,00 | * | 44,70 | 25,41 | 19,29 | 70,34 | 44,37 | 25,97 | 6,10 | 4,00 | 0,67 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | - | 68,30 | 0,00 | 1,35 | | | 2,02 |
| 28.09.14 | 24,00 | | 117,70 | 98,70 | 19,01 | 66,03 | 42,77 | 23,26 | 6,10 | 4,00 | 2,32 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 | - | 66,03 | 0,00 | 1,23 | | | 3,55 |
| 29.09.14 | 24,00 | | 117,29 | 98,23 | 19,07 | 61,81 | 40,32 | 21,49 | 6,10 | 4,00 | 2,09 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 19,52 | - | 62,48 | 0,00 | 1,20 | | | 3,29 |
| 30.09.14 | 24,00 | | 117,56 | 98,96 | 18,60 | 61,95 | 40,00 | 21,95 | 6,10 | 4,00 | 2,13 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | 0,00 | 19,49 | - | 62,45 | 0,00 | 1,20 | | | 3,33 |
| 01.10.14 | 24,00 | | 117,43 | 99,54 | 17,89 | 64,29 | 40,62 | 23,66 | 6,10 | 4,00 | 2,33 | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | - | 64,54 | 0,00 | 1,18 | | | 3,51 |
| 02.10.14 | 24,00 | | 133,68 | 114,78 | 18,91 | 61,83 | 40,60 | 21,23 | 6,10 | 4,00 | 2,41 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | - | 61,90 | 0,00 | 1,20 | | | 3,61 |
| 03.10.14 | 24,00 | | 146,62 | 130,43 | 16,18 | 64,16 | 43,30 | 20,86 | 6,10 | 4,00 | 2,70 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 0,00 | 16,92 | - | 64,36 | 0,00 | 1,07 | | | 3,76 |
| 04.10.14 | 24,00 | | 159,92 | 141,69 | 18,23 | 62,64 | 43,70 | 18,94 | 6,10 | 4,00 | 2,67 | 18,51 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 18,85 | - | 62,57 | 0,00 | 1,16 | | | 3,83 |
| 05.10.14 | 24,00 | | 160,87 | 142,84 | 18,03 | 63,79 | 44,04 | 19,74 | 6,10 | 4,00 | 2,79 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | - | 64,07 | 0,00 | 1,18 | | | 3,98 |
| 06.10.14 | 24,00 | | 165,40 | 144,67 | 20,73 | 61,74 | 43,11 | 18,63 | 6,10 | 4,00 | 2,69 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | - | 61,60 | 0,00 | 1,29 | | | 3,98 |
| 07.10.14 | 24,00 | | 178,27 | 158,33 | 19,95 | 63,72 | 44,91 | 18,82 | 6,10 | 4,00 | 2,96 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 20,66 | - | 63,83 | 0,00 | 1,29 | | | 4,26 |
| 08.10.14 | 24,00 | | 177,25 | 158,41 | 18,84 | 62,49 | 44,20 | 18,29 | 6,10 | 4,00 | 2,87 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 19,59 | 0,00 | 19,59 | - | 62,74 | 0,00 | 1,21 | | | 4,08 |
| 09.10.14 | 24,00 | | 176,35 | 158,39 | 17,97 | 64,03 | 45,50 | 18,52 | 6,10 | 4,00 | 2,94 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 18,35 | - | 64,08 | 0,00 | 1,15 | | | 4,09 |
| 10.10.14 | 24,00 | | 176,57 | 157,30 | 19,27 | 63,66 | 45,56 | 18,10 | 6,10 | 4,00 | 2,91 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 0,00 | 18,79 | - | 63,50 | 0,00 | 1,17 | | | 4,08 |
| 11.10.14 | 24,00 | * | 127,18 | 120,80 | 6,38 | 62,78 | 48,36 | 14,41 | 6,10 | 4,00 | 4,50 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | - | 61,12 | 0,00 | 1,18 | | | 5,68 |
| 12.10.14 | 24,00 | | 174,40 | 153,46 | 20,94 | 64,87 | 51,77 | 13,10 | 6,10 | 4,00 | 2,04 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 0,00 | 20,89 | - | 65,28 | 0,00 | 1,34 | | | 3,38 |
| 13.10.14 | 24,00 | | 174,36 | 155,10 | 19,26 | 64,02 | 51,40 | 12,62 | 6,10 | 4,00 | 1,99 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | - | 64,00 | 0,00 | 1,21 | | | 3,20 |
| 14.10.14 | 24,00 | | 171,97 | 153,01 | 18,96 | 62,66 | 49,84 | 12,82 | 6,10 | 4,00 | 1,99 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 0,00 | 18,97 | - | 62,80 | 0,00 | 1,17 | | | 3,16 |
| 15.10.14 | 24,00 | | 169,87 | 150,97 | 18,90 | 63,06 | 48,03 | 15,04 | 6,10 | 4,00 | 2,37 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 0,00 | 17,66 | - | 63,37 | 0,00 | 1,10 | | | 3,47 |
| 16.10.14 | 24,00 | | 170,40 | 147,71 | 22,69 | 62,33 | 44,68 | 17,65 | 6,10 | 4,00 | 2,75 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 20,85 | - | 62,42 | 0,00 | 1,28 | | | 4,03 |
| 17.10.14 | 24,00 | | 170,20 | 147,20 | 23,00 | 63,59 | 43,57 | 20,03 | 6,10 | 4,00 | 3,18 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 0,00 | 19,69 | - | 64,00 | 0,00 | 1,24 | | | 4,42 |
| 18.10.14 | 24,00 | | 173,59 | 151,11 | 22,49 | 66,17 | 45,08 | 21,09 | 6,10 | 4,00 | 3,37 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | - | 66,38 | 0,00 | 1,31 | | | 4,68 |
| 19.10.14 | 24,00 | | 175,23 | 150,06 | 25,17 | 66,66 | 44,95 | 21,72 | 6,10 | 4,00 | 3,47 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 22,54 | 0,00 | 22,54 | - | 66,80 | 0,00 | 1,48 | | | 4,94 |
| 20.10.14 | 24,00 | * | 139,58 | 122,09 | 17,49 | 67,65 | 45,67 | 21,98 | 6,10 | 4,00 | 3,25 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 17,26 | - | 66,14 | 0,00 | 1,12 | | | 4,37 |
| 21.10.14 | 24,00 | | 172,12 | 149,13 | 23,00 | 69,47 | 46,16 | 23,31 | 6,10 | 4,00 | 3,80 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 18,86 | - | 69,40 | 0,00 | 1,28 | | | 5,08 |
| 22.10.14 | 24,00 | | 171,95 | 149,82 | 22,13 | 71,34 | 45,95 | 25,39 | 6,10 | 4,00 | 4,06 | 18,79 | 0,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00 | 19,22 | - | 70,92 | 0,00 | 1,33 | | | 5,39 |
| 23.10.14 | | | 138,99 | 120,17 | 18,82 | 65,10 | 45,07 | 20,03 | 6,10 | 4,00 | 2,44 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 19,41 | - | 64,74 | 0,00 | 1,23 | | | 3,67 |
| Среднее | 24,00 | - | 138,99 | 120,17 | 18,82 | 65,10 | 45,07 | 20,03 | 6,10 | 4,00 | 2,46 | 19,04 | - | - | 19,41 | - | 19,41 | - | 64,74 | - | 1,23 | - | - | 3,67 |
| Итого | 696,00 | | 4169,58 | 3604,99 | 564,59 | | | | | | 73,69 | 571,09 | 0,00 | 0,00 | 582,24 | 0,00 | 582,24 | 0,00 | | | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 110,02 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.09.14 09:00 | 36260,80 | 30803,33 | 7477,34 | 0,00 | 7624,02 | 0,00 | 1740,76 | |
| | 23.10.14 09:00 | 40356,09 | 34351,17 | 8028,85 | 0,00 | 8186,32 | 0,00 | 1848,98 | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °С = -5,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **582,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

31.08